Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17863500-1
Сатып алудың атауы:	Үздіксіз қоректендіру блоктарын сатып алу (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88103558-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	ИБП үшін, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 1,2-7 А/сағ, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ББП-50 блогын сатып алу
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. СҚО. Петропавл қ. Пушкин көшесі 86
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Үздіксіз қоректендіру блогы өрт дабылы жүйелерінің құрылғылары мен аспаптарын, күзет дабылы мен 12 В тұрақты кернеу көзінен жұмыс істейтін басқа да жабдықтарды үздіксіз электрмен қамтамасыз етуге арналған. Техникалық сипаттамалары: Өнім түрі-үздіксіз қоректендірудің импульстік блогы. Айнымалы токтың кіріс кернеуі-160-250 в диапазонында емес. Қуат желісінің жиілігі-50 Гц. Номиналды шығыс кернеуі-12 В тұрақты ток. Шығыс тогы-кемінде 5 А. Негізгі электр қуаты болған кезде шығыс кернеуі-дайындаушының паспортына және қосылатын жабдықтың талаптарына сәйкес. Номиналды кернеуі 12 В болатын Батареяның резервтік қуатын қолдау. Негізгі қуат көзі өшірілген кезде батарея қуатына автоматты түрде ауысу. Электр қуатын беруді қайта бастаған кезде желіден автоматты түрде қуат қалпына келтіру. Батареяны зарядтау құрылғысының болуы. Шығыс тогының шамадан тыс жүктелуінен және шығыс тізбегінде қысқа тұйықталудан қорғаудың болуы. Батареяны терең разрядтан және кері полярлықпен дұрыс емес қосылудан қорғаудың болуы. Жұмыс режимдерінің Жарық индикациясының болуы. Корпус — үй ішінде орнатуға арналған пластик немесе металл. Жұмыс режимі-тәулік бойы. Қосылатын жабдықтың жұмыс параметрлері мен үйлесімділігі өндірушінің құжаттамасына сәйкес келуі керек. Жеткізілетін тауарға қойылатын талаптар: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және механикалық зақымдалмаған болуы керек. Жеткізілетін өнім дайындаушының құжаттамасына сәйкес жинақталуы тиіс. Өнім беруші паспортты немесе пайдалану жөніндегі басшылықты, сондай-ақ өнімнің осы түрі үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген сәйкестік туралы құжаттарды ұсынады. Кепілдік мерзімі-тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17863500-1
Наименование закупки:	Приобретение блоков бесперебойного питания (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 88103558-ЗЦП1
Наименование лота:	Аккумулятор
Описание лота:	для ИБП, напряжение 12 В, емкость 1,2-7 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание лота:	Приобретение блока ББП-50
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск СКО.г. Петропавловск. ул Пушкина 86
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Блок бесперебойного питания предназначен для обеспечения непрерывного электропитания устройств и приборов систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации и другого оборудования, работающего от источника постоянного напряжения 12 В. Технические характеристики: Тип изделия — импульсный блок бесперебойного питания. Входное напряжение переменного тока — в диапазоне не уже 160–250 В. Частота питающей сети — 50 Гц. Номинальное выходное напряжение — 12 В постоянного тока. Выходной ток — не менее 5 А. Выходное напряжение при наличии основного электропитания — в соответствии с паспортом изготовителя и требованиями подключаемого оборудования. Поддержка резервного питания от аккумуляторной батареи номинальным напряжением 12 В. Автоматический переход на питание от аккумуляторной батареи при отключении основного электропитания. Автоматическое восстановление питания от сети при возобновлении подачи электроэнергии. Наличие встроенного устройства зарядки аккумуляторной батареи. Наличие защиты от перегрузки по выходному току и короткого замыкания в выходной цепи. Наличие защиты аккумуляторной батареи от глубокого разряда и неправильного подключения с обратной полярностью. Наличие световой индикации режимов работы. Корпус — пластмассовый или металлический, предназначенный для установки внутри помещения. Режим работы — круглосуточный. Рабочие параметры и совместимость с подключаемым оборудованием должны соответствовать документации изготовителя. Требования к поставляемому товару: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не иметь механических повреждений. Поставляемое изделие должно быть

	укомплектовано в соответствии с документацией изготовителя. Поставщик предоставляет паспорт или руководство по эксплуатации, а также документы о соответствии, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для данного вида продукции. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев со дня поставки товара.