

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17755983-1
Сатып алудың атауы:	ТМҚ сатып алу: Тежегішке арналған үйкеліс төсемдері, электр энергиясын есептегіштер
Лоттың нөмірі:	№ 88181445-3ЦП1
Лоттың атауы:	Электрэнергияны есептеуіш
Лоттың сипаттауы:	электронды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«Меркурий 234 ART» 230/400В 5(7,5А) электр энергиясын еспетегіш
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Абай облысы, Семей қаласы, М.Әуезов даңғылы, 111
Жеткізу мерзімі:	қажет болған жағдайда тапсырыс берушіден жазбаша өтініш берілген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 31818.11-2012 Мақсаты: жиілігі 50 Гц айнымалы токтың үш фазалы 3 және 4 сымды желілерінде бір бағытта белсенді және реактивті электр энергиясы мен қуатын есепке алу; Дизайн түрі: электрондық; Тариф: көп тарифті; Дәлдік класы: белсенді энергия 1.0-ден төмен емес, реактивті энергия 2.0-ден төмен емес Есеп түрі: үш фазалы; Кернеу: 3*230/400 В; Байланыс түрі: трансформатор; Номиналды (максималды) ток: 5 (7,5) А; Байланыс интерфейсі: RS-485, GSM/GPRS

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17755983-1
Наименование закупки:	Закуп ТМЦ: Фрикционные накладки для тормоза, счетчики электрической энергии
Номер лота:	№ 88181445-3ЦП1
Наименование лота:	Счетчик электроэнергии
Описание лота:	электронный
Дополнительное описание лота:	Счетчик электрической энергии «Меркурий 234 ART» 230/400В 5(7,5А)
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей область Абай, г.Семей, проспект М.Ауэзова 111
Срок поставки:	в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 31818.11-2012 Назначение: учет активной и реактивной электрической энергии и мощности в одном направлении в трехфазных 3-х и 4-х проводных сетях переменного тока частотой 50 Гц; Тип конструкции: электронный; Тарифность: многотарифный; Класс точности: активной энергии не ниже 1.0, реактивной энергии не ниже 2.0 Вид учета: трехфазный; Напряжение: 3*230/400 В; Тип подключения: трансформаторное; Номинальный (максимальный) ток: 5 (7,5) А; Интерфейс связи: RS-485, GSM/GPRS