

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17762533-1
Сатып алудың атауы:	Жылу сақтайтын сөмкелер
Лоттың нөмірі:	№ 88207290-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кабель
Лоттың сипаттауы:	ВВГнг(А F/R) маркасы, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель ВВГнг 4х16
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Пушкин көшесі 83
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 31996-2012. Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек, Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12. Кабель маркасы: ВВГнг Өзектер саны және қимасы: кемінде 4×16 мм ² ; Негізгі материал: мыс (бір сымды, монолитті); Оқшаулау және қабық: поливинилхлоридті пластикат (ПВХ); Номиналды кернеу: 0,66/1кВ; Өндіріс стандарты: ГОСТ 31996-2012; Орындау формасы: дөңгелек; Пайдалану температурасы: кемінде -50 оС + 50 оС артық емес.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17762533-1
Наименование закупки:	Термосумка для транспортирования
Номер лота:	№ 88207290-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка ВВГнг(А F/R), напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель ВВГнг 4х16
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр ул. Пушкина 83
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 31996-2012. Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее 2026. Гарантийный срок (в месяцах)12. Марка кабеля: ВВГнг Количество жил и сечение: не менее 4×16 мм ² ; Материал жилы: Медь (однопроволочная, монолитная); Изоляция и оболочка: Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ); Номинальное напряжение: 0,66/1кВ; Стандарт изготовления: ГОСТ 31996-2012; Форма исполнения: круглый; Температура эксплуатации: не менее −50 оС не более +50 оС.