

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17848532-1
Сатып алудың атауы:	Салқындатқышты мемлекеттіс сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82204996-3ЦП1
Лоттың атауы:	кондиционер
Лоттың сипаттауы:	орталық, суық өнімділігі 63000 м3/с
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Орталық кондиционер, суық өнімділігі 63000 м3/сағ (ИКИ Климат Шымкент)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791510000, Шымкент қ., Еңбекші ауданы Әлімбетов көшесі, 182
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сплит жүйесі салқындату, жылыту, құрғату, тазарту және ауа айналымы арқылы үй-жайларда қолайлы микроклимат параметрлерін құруға және сақтауға арналған. Жұмыс режимдері-салқындату, жылыту, желдету, ауаны құрғату; Инвертордың сплит жүйесі; Салқындату & орташа қысымды арна түріндегі жылыту; Ұсынылатын қызмет көрсету алаңы-65-70 м2; Салқындату өнімділігі-кемінде 7200 Вт (24000 BTU/сағ); Жылыту өнімділігі-кемінде 7600 Вт; Жылыту қуаты, BTU / сағ – кемінде 26 000; Ауа шығыны-1400 м3/сағ кем емес; Шу деңгейі (ішкі/сыртқы), дБ(А) – 49/60 аспайды; Салқындату режимінде тұтынылатын қуат-2190 Вт аспайды; Жылыту режимінде тұтынылатын қуат-1900 Вт аспайды; Автоматты жұмыс режимі-болуы; Желдету режимі-болуы; Ауаны ағызу режимі-болуы; Жеткізу желдету режимі-болуы; Ішкі блоктың шу деңгейі-51 дБ(А)аспайды; Салқындатқыш түрі-R32; Жылыту режиміндегі сыртқы ауаның ең төменгі температурасы минус 15 °С жоғары емес; Салқындату режиміндегі сыртқы ауаның максималды температурасы плюс 43 °С төмен емес; Электрмен жабдықтау-220-240 В, 50 Гц, бір фазалы Таза салмағы (ішкі/сыртқы), кг: 32.3 / 43.9; Жалпы салмақ (ішкі/сыртқы), кг: 39.1/46.9; Ішкі блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм: 1100×774×249; Құбырлардың диаметрі (сұйық/газ), мм: Ø9. 52 / Ø15. 88; Жұмыс тогы салқындату / жылыту, А: 10.2/9.2 артық емес; Қосымша жеткізілім жиынтығында құрамында арналы (өнеркәсіптік) кондиционерлерді монтаждауға арналған 1 жиынтық жеткізілуі тиіс: - жеткізілетін арна кондиционері үшін жоғары қысымды мыс құбыр– 10 м; - жеткізілетін арна кондиционері үшін төмен қысымды мыс құбыр – 10 м; - жеткізілетін арна кондиционері үшін жоғары қысымды жылу оқшаулау-10 м; - жеткізілетін арна кондиционері үшін төмен қысымды жылу оқшаулау-10 м; - жеткізілетін арна кондиционері үшін жоғары қысымды құбыр гайкасы-2 дана; - жеткізілетін арна кондиционері үшін төмен қысымды құбыр гайкасы-2 дана; - дренажды күшейтілген түтік-10 м; - ПВХ кабелі 5х2, 5-10 м. Құбырларды қосу мүмкіндігі; Желдету режимінің болуы; Автоматты жұмыс режимінің болуы; Өзін-өзі диагностикалау функциясының болуы; Автоматты түрде қайта іске қосудың болуы; Өндірушінің ресми техникалық каталогын ұсыну. Өнімнің паспортын орыс тілінде беру. ЕАЭО сәйкестік сертификатын ұсыну. Қазақстан Республикасының аумағында ресми сервистік орталықтың болуы. Қазақстан Республикасының аумағында қосалқы бөлшектердің қойма қорының болуы. Байланыс телефоны: 87475452204 СТ РК EN 14511-4-2019 СТ РК СТБ 1780-2009

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17848532-1
Наименование закупки:	Государственные закупки кондиционера
Номер лота:	№ 82204996-ЗЦП1
Наименование лота:	Кондиционер
Описание лота:	центральный, холодопроизводительность 63000 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Кондиционер центральный, холодопроизводительность 63000 м3/ч (ИКИ Климат Шымкент)
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791510000, г.Шымкент, Енбекшинский район ул. Алимбетова, 182
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сплит-система предназначена для создания и поддержания комфортных параметров микроклимата в помещениях путем охлаждения, обогрева, осушения, очистки и циркуляции воздуха. Режимы работы – охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение воздуха; Инверторная сплит-система; Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Рекомендуемая площадь обслуживания – 65-70 м2; Производительность по охлаждению – не менее 7200 Вт (24000 BTU/ч); Производительность по обогреву – не менее 7600 Вт; Мощность обогрева, БТЕ/ч – не менее 26 000; Расход воздуха – не менее 1400 м³/ч; Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) – не более 49/60; Потребляемая мощность в режиме охлаждения – не более 2190 Вт; Потребляемая мощность в режиме обогрева – не более 1900 Вт; Автоматический режим работы – наличие; Режим вентиляции – наличие; Режим осушения воздуха – наличие; Режим приточной вентиляции – наличие; Уровень шума внутреннего блока – не более 51 дБ(А); Тип хладагента – R32; Минимальная температура наружного воздуха в режиме обогрева – не выше минус 15 °С; Максимальная температура наружного воздуха в режиме охлаждения – не ниже плюс 43 °С; Электропитание – 220-240 В, 50 Гц, однофазное Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг: 32.3/43.9; Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг: 39.1/46.9; Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм: 1100×774×249; Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм: Ø9.52/Ø15.88; Рабочий ток охлаждения/обогрев, А: не более 10.2/9.2; Дополнительно в комплекте поставки должно быть поставлено 1 комплект для монтажа кондиционеров канальных (промышленных) в составе: - медная труба высокого давления для поставляемого кондиционера канального – 10 м; - медная труба низкого давления для поставляемого кондиционера канального – 10 м; - теплоизоляция высокого давления для поставляемого кондиционера канального – 10 м; - теплоизоляция низкого давления для поставляемого кондиционера канального – 10 м; - гайка для трубы высокого давления для поставляемого кондиционера канального – 2 шт; - гайка для трубы низкого давления для поставляемого кондиционера канального – 2 шт; - дренажная армированная трубка – 10 м; - кабель ПВС 5х2,5 – 10 м. Возможность подключения воздухопроводов; Наличие режима приточной вентиляции; Наличие автоматического режима работы; Наличие функции самодиагностики; Наличие автоматического перезапуска; Предоставление официального технического каталога производителя. Предоставление паспорта изделия на русском языке.

Предоставление сертификата соответствия ЕАЭС. Наличие официального сервисного центра на территории Республики Казахстан. Наличие складского запаса запасных частей на территории Республики Казахстан. Телефон для контакта: 87475452204 СТ РК EN 14511-4-2019 СТ РК СТБ 1780-2009
