

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17785664-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение циркуляционного насоса согласно техническим спецификациям
Лоттың нөмірі:	№ 87994769-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	арнайы, циркуляциялы, берілуі 8000 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«Ылғалды» роторлы циркуляциялық жер үсті сорғысы, корпусы - шойын, қуаты - 0.55кВт, қысымы - 12м, өнімділігі - 216л/мин, 220В тұрақты немесе әлсіз өзгермелі шығыс кезінде бір немесе екі құбырлы жылыту жүйелерінде сұйықтықтың мәжбүрлі айналымын жасауға арналған. Сорғымен құрамында абразивтік заттар бар ластанған суды айдауға қатаң тыйым салынады. Сорғыларды ауыз сумен жабдықтаумен байланысты жүйелерде және тамақ өнімдерімен байланысты салаларда пайдалануға болмайды. Жабдықтың түрі - сорғы. Сорғының түрі - айналмалы. Конструкция - орталықтан тепкіш. Жетек түрі - электр. Ротор түрі - ылғалды. Қондырғы - тік, көлденең. Орнату орны - жер беті. Сегмент - тұрмыстық. Қолдану - жылыту. Қолдану орны - жылы еден, қазандар. Мақсаты - су. Жұмыс қысымы - 10 бар. Жұмыс ортасының максималды температурасы - 110 °С. Жұмыс ортасының ең төменгі температурасы -10 °С. Құрылыс ұзындығы кемінде 220 мм. Монтаждау ұзындығы кемінде 220 мм. Айдалатын орта - техникалық су, гликоль, таза су. Кепілдік мерзімі 24 айдан кем емес, Қызмет мерзімі: 60 ай, Салмағы 8.3 кг аспайды. Сору келте құбырының диаметрі кемінде 32 мм. Қысымды келте құбырдың диаметрі кемінде 32 мм. Қуат кернеуі - 220 В, Тұтынылатын қуаты - 550 Вт. Өнімділігі - 216 л/мин. Өнімділігі - 12960 л/сағ. Өнімділігі - 13 м3/сағ. Қысым - 12 м. көтеру биіктігі - 12 м. Қорғау дәрежесі - IP44. Корпус материалының сыныбы - шойын. Жұмыс органының материалы - Пластик. Электр қозғалтқыш корпусының материал сыныбы - Алюминий. Қанат материалының сыныбы - Пластик. Қанат материалы - GF-PP. Мойынтіректер материалының сыныбы - керамика. Сорғы білігі материалының сыныбы - керамика. ҚР СТ МЕМСТ Р МЭК 60335.2-51-2009.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қ., Елебаева 35
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	«Ылғалды» роторлы циркуляциялық жер үсті сорғысы, корпусы - шойын, қуаты - 0.55кВт, қысымы - 12м, өнімділігі - 216л/мин, 220В тұрақты немесе әлсіз өзгермелі шығыс кезінде бір немесе екі құбырлы жылыту жүйелерінде сұйықтықтың мәжбүрлі айналымын жасауға арналған. Сорғымен құрамында абразивтік заттар бар ластанған суды айдауға қатаң тыйым салынады. Сорғыларды ауыз сумен жабдықтаумен байланысты жүйелерде және тамақ өнімдерімен байланысты салаларда пайдалануға болмайды. Жабдықтың түрі - сорғы. Сорғының түрі - айналмалы. Конструкция - орталықтан тепкіш. Жетек түрі - электр. Ротор түрі - ылғалды. Қондырғы - тік, көлденең. Орнату орны - жер беті. Сегмент - тұрмыстық. Қолдану - жылыту. Қолдану орны - жылы еден, қазандар. Мақсаты - су. Жұмыс қысымы - 10 бар. Жұмыс ортасының максималды температурасы - 110 °С. Жұмыс ортасының ең төменгі температурасы -10 °С. Құрылыс ұзындығы кемінде 220 мм. Монтаждау ұзындығы кемінде 220 мм. Айдалатын орта - техникалық су, гликоль, таза су. Кепілдік мерзімі 24 айдан кем емес, Қызмет мерзімі: 60 ай, Салмағы 8.3 кг аспайды. Сору келте құбырының диаметрі кемінде 32 мм. Қысымды келте құбырдың диаметрі кемінде 32 мм. Қуат кернеуі - 220 В, Тұтынылатын қуаты - 550 Вт. Өнімділігі - 216 л/мин. Өнімділігі - 12960 л/сағ. Өнімділігі - 13 м3/сағ. Қысым - 12 м. көтеру биіктігі - 12 м. Қорғау дәрежесі - IP44. Корпус материалының сыныбы - шойын. Жұмыс органының материалы - Пластик. Электр қозғалтқыш корпусының материал сыныбы - Алюминий. Қанат материалының сыныбы - Пластик. Қанат материалы - GF-PP. Мойынтіректер материалының сыныбы - керамика. Сорғы білігі материалының сыныбы - керамика. ҚР СТ МЕМСТ Р МЭК 60335.2-51-2009.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17785664-1
Наименование закупки:	Приобретение циркуляционного насоса согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 87994769-ЗЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	специальный, циркуляционный, подача до 8000 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Насос циркуляционный поверхностный, корпус - чугун, мощность - 0.55кВт, напор - 12м, производительность - 216л/мин, 220В с «мокрым» ротором предназначен для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах отопления при стабильном или слабоменяющемся расходе. Категорически запрещается перекачивание насосом загрязненной воды, содержащей абразивные вещества. Насосы нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и областях, связанных с продуктами питания. Тип оборудования - насос. Вид насоса - циркуляционный. Конструкция - центробежный. Тип привода - электрический. Тип ротора - мокрый. Установка - вертикальный, горизонтальный. Место установки - поверхностный. Сегмент - бытовой. Применение - отопление. Место применения - теплый пол, Котлы. Назначение - водяной. Рабочее давление - 10 бар. Максимальная температура рабочей среды - 110°C. Минимальная температура рабочей среды - -10°C. Строительная длина не менее 220 мм. Монтажная длина не менее 220 мм. Перекачиваемая среда - вода техническая, гликоль, чистая вода. Срок гарантии не менее 24 мес. Срок службы: 60 мес. Вес не более 8.3 кг. Диаметр всасывающего патрубка не менее 32 мм. Диаметр напорного патрубка не менее 32 мм. Напряжение питания - 220 В. Потребляемая мощность - 550 Вт. Производительность - 216 л/мин. Производительность - 12960 л/час. Производительность - 13 м3/час. Напор - 12 м. Макс. высота подъема - 12 м. Степень защиты - IP44. Класс материала корпуса - чугун. Материал рабочего органа - Пластик. Класс материала корпуса электродвигателя - Алюминий. Класс материала крыльчатки - Пластик. Материал крыльчатки - GF-PP. Класс материала подшипников - керамика. Класс материала вала насоса - керамика. СТ РК ГОСТ Р МЭК 60335.2-51-2009.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, Елебаева 35
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насос циркуляционный поверхностный, корпус - чугун, мощность - 0.55кВт, напор - 12м, производительность - 216л/мин, 220В с «мокрым» ротором предназначен для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах отопления при стабильном или слабоменяющемся расходе. Категорически запрещается перекачивание насосом загрязненной воды, содержащей абразивные вещества. Насосы нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и областях, связанных с продуктами питания. Тип оборудования - насос. Вид насоса - циркуляционный. Конструкция - центробежный. Тип привода - электрический. Тип ротора - мокрый. Установка - вертикальный, горизонтальный. Место установки - поверхностный. Сегмент - бытовой. Применение - отопление. Место применения - теплый пол, Котлы. Назначение - водяной. Рабочее давление - 10 бар. Максимальная температура рабочей среды - 110°C. Минимальная температура рабочей среды - -10°C. Строительная длина не менее 220 мм. Монтажная длина не менее 220 мм. Перекачиваемая среда - вода техническая, гликоль, чистая вода. Срок гарантии не менее 24 мес. Срок службы: 60 мес. Вес не более 8.3 кг. Диаметр всасывающего патрубка не менее 32 мм. Диаметр напорного патрубка не менее 32 мм. Напряжение питания - 220 В. Потребляемая мощность - 550 Вт. Производительность - 216 л/мин. Производительность - 12960 л/час. Производительность - 13 м3/час. Напор - 12 м. Макс. высота подъема - 12 м. Степень защиты - IP44. Класс материала корпуса - чугун. Материал рабочего органа - Пластик. Класс материала корпуса электродвигателя - Алюминий. Класс материала крыльчатки - Пластик. Материал крыльчатки - GF-PP. Класс материала подшипников - керамика. Класс материала вала насоса - керамика. СТ РК ГОСТ Р МЭК 60335.2-51-2009.