

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17780297-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіруші түтін детекторы
Лоттың нөмірі:	№ 87144056-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Өрттік хабарлағыш
Лоттың сипаттауы:	түтіндік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрттік хабарлағыш
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334820100, Жетісу облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қ. Жетісу облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, И. Венедиктов, 74
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өрт сөндіруші. ГОСТ 34698-2020. Түтін детекторының түрі, анықтау принципі сызықтық, негізгі ток көзі желіден қуат алады. Тұтынылатын ток кем дегенде 5А.қуат кернеуі кем дегенде 220. Ір10 қорғау дәрежесі. Өлшемдері 100х47 мм кем емес, жиынтық; өрт хабарлағышы. Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, ақаулары болмауы тиіс. Тауарды қабылдау Тапсырыс берушінің ескертулері болмаған кезде жүзеге асырылады. Ілеспе қызмет – жеткізуші тапсырыс берушінің қоймасына жеткізуді және түсіруді дербес жүзеге асырады, сатып алу құнына кіреді. Ақаулар мен зақымдар анықталған жағдайда жеткізуші ауыстыруды жүргізуге міндеттенеді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17780297-1
Наименование закупки:	Извещатель пожарный дымовой
Номер лота:	№ 87144056-ЗЦП1
Наименование лота:	Извещатель пожарный
Описание лота:	дымовой
Дополнительное описание лота:	Извещатель пожарный
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334820100, область Жетісу, Сарканский район, г.Саркан область Жетісу, Саркандский район, г.Сарканд, И.Венедиктов, 74
Срок поставки:	Срок поставки в течение 15 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Извещатель пожарный. ГОСТ 34698-2020. Тип извещателя дымовой, принцип обнаружения линейный, первичный источник тока питание от сети. Потребляемый ток не менее 5А. Напряжение питания не менее 220. Степень защиты IP10. Размеры не менее 100x47мм, Комплектация: пожарный извещатель. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшем в эксплуатации, НЕ восстановленным, НЕ должен иметь дефектов. Приемка товара осуществляется при отсутствии замечаний заказчика. Сопутствующая услуга – доставку и разгрузку на склад Заказчика Поставщик осуществляет самостоятельно, входит в стоимость закупки. В случае обнаружения дефектов и повреждений поставщик обязуется произвести замену.