

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16635584-1
Сатып алудың атауы:	СИЗ тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85957303-3ЦП2
Лоттың атауы :	Кілемше
Лоттың сипаттауы:	диэлектрлі, резеңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диэлектрлік төсеніштер кернеуі 1000 В жоғары жабық электр қондырғыларында (ерекше ылғалды үй-жайлардан басқа) және құрғақ ауа райында ашық электр қондырғыларында қорғаныс құралы ретінде әрекет етеді. Диэлектрлік төсеніш, 50 Гц жиіліктегі 20000 В кернеуге төтеп беруі керек. Кілемдер болуы керек: парақтар. Олар әр түрлі қалыңдықтағы тегіс резеңке табақ, тең жақтары гофрленген бетімен жасалған. Диэлектрлік кілемдер ОТК тексеруден өткен қорғаныс мамандандырылған электр оқшаулағыш материалы ретінде қолданылады. Өлшемі-750x750x50мм.Түсі Қара. Тауарда тауарды жеткізу кезінде ұсынылуы тиіс сынақ хаттамасына сәйкес сертификат немесе декларация болуы тиіс. МЕМСТ 4997-75 (СБиОТ)
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезов көшесі 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Диэлектрлік төсеніштер кернеуі 1000 В жоғары жабық электр қондырғыларында (ерекше ылғалды үй-жайлардан басқа) және құрғақ ауа райында ашық электр қондырғыларында қорғаныс құралы ретінде әрекет етеді. Диэлектрлік төсеніш, 50 Гц жиіліктегі 20000 В кернеуге төтеп беруі керек. Кілемдер болуы керек: парақтар. Олар әр түрлі қалыңдықтағы тегіс резеңке табақ, тең жақтары гофрленген бетімен жасалған. Диэлектрлік кілемдер ОТК тексеруден өткен қорғаныс мамандандырылған электр оқшаулағыш материалы ретінде қолданылады. Өлшемі-750x750x50мм.Түсі Қара. Тауарда тауарды жеткізу кезінде ұсынылуы тиіс сынақ хаттамасына сәйкес сертификат немесе декларация болуы тиіс. МЕМСТ 4997-75
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16635584-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров СИЗ
Номер лота:	№ 85957303-ЗЦП2
Наименование лота:	Коврик
Описание лота:	диэлектрический, резиновый
Дополнительное описание лота:	Диэлектрические коврики выступают в виде защитного средства в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000В (кроме особо сырых помещений) и в открытых электроустановках в сухую погоду. Диэлектрический коврик, должен выдерживать напряжение 20000 В с частотой 50 Гц. Ковры должны быть: листами. Представляют собой плоскую резиновую пластину различной толщины с равными сторонами изготавливается с рифленой поверхностью. Диэлектрические ковры применяются в качестве защитного специализированного электроизоляционного материала, прошедшего проверку ОТК. Размер – 750х750х50мм. Цвет черный. Товар должен иметь сертификат или декларацию о соответствии с протоколом испытания, который необходимо предоставлять при поставке товара. ГОСТ 4997-75 (СБиОТ)
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Диэлектрические коврики выступают в виде защитного средства в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000В (кроме особо сырых помещений) и в открытых электроустановках в сухую погоду. Диэлектрический коврик, должен выдерживать напряжение 20000 В с частотой 50 Гц. Ковры должны быть: листами. Представляют собой плоскую резиновую пластину различной толщины с равными сторонами изготавливается с рифленой поверхностью. Диэлектрические ковры применяются в качестве защитного специализированного электроизоляционного материала, прошедшего проверку ОТК. Размер - 750х750х50мм. Цвет черный. Товар должен иметь сертификат или декларацию о соответствии с протоколом испытания, который необходимо предоставлять при поставке товара. ГОСТ 4997-75
---	--