

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17792595-1
Сатып алудың атауы:	мұнай өнімдерін сақтауға арналған резервуар (дизель отыны) сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88293739-3ЦП1
Лоттың атауы:	Көлденең резервуар
Лоттың сипаттауы:	мұнай өнімдерін сақтау үшін, жер үстілік, көлемі 3-100 м3, болат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	мұнай өнімдерін (дизель отыны)сақтау үшін, жерүстілік, көлемі 25 м3 болат
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	194057200, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Ащысай а. Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Ащысай ауылы, Жобаланған көшесі, 23
Жеткізу мерзімі:	Өзге өнім берушілер үшін тараптар шартқа қол қойғаннан кейін күнтізбелік 20 күн, отандық тауар өндірушілер үшін тараптар шартқа қол қойғаннан кейін күнтізбелік 60 күн»
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мұнай өнімдеріне арналған көлденең Болат Резервуар анис типі 25 ГОСТ 17032-2022 Бір қабырғалы, бір секциялы, көлденең, жер үсті, көлемі 25000 литр, Болат, түбі тегіс, бір люкпен, 2 тірекпен, баспалдақпен, қызмет көрсету алаңымен, қоршаумен. LZ-150 өлшеу люкін және SMDK-50 аралас механикалық тыныс алу клапанын орнату Өлшемдері: диаметрі кемінде 2760, ұзындығы кемінде 4400, қабырғасының қалыңдығы кемінде 4 мм, түбінің қалыңдығы кемінде 5 мм, болат СТ 3. Шпаттар, баспалдақтар, қызмет көрсету алаңы, ленейка, мотор үшін жанармай сорғысы, сорғы. Арқанды көздер. Шламсыздандыру желісі-du 40 тазарту құбыры Деаэрация сызығы. ОП-50АА өрт тосқауылы. ЛЗ-80 өлшеуіш Люк. ПЗЛ-80 өлшеу люкінің келте құбыры .SMDK-50 астындағы du50 тыныс алу құбыры .От бөгейішімен біріктірілген смдк-50 тыныс алу клапаны Толтыру желісі: Сор-80 клапаны, du 80 қабылдау құбыры. Du80 су төгетін құрылғы. Тарату желісі: Ду-50 тарату құбыры,ОП-50 отты бөгейіш. КП-40 қабылдау клапаны, сыртқы жабыны pf115 праймері, сыртқы жабыны GF-021 в 2 қабаты. 2 қабатта ВТ-177 сыртқы күміс жабыны. Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу. Сертификаттар: Отандық тауар өндірушілердің тізіліміне қосымша Паспорт-калибрлеу кестесі бар IRS-25 формуляры .

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17792595-1
Наименование закупки:	приобретение резервуара для хранения нефтепродуктов (дизельное топливо)
Номер лота:	№ 88293739-ЗЦП1
Наименование лота:	Резервуар горизонтальный
Описание лота:	для хранения нефтепродуктов, наземный, объем 3-100 м3, стальной
Дополнительное описание лота:	для хранения нефтепродуктов (дизельное топливо), наземный, объем 25 м3, стальной
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	194057200, Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Ащисай Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Ащысай, ул. Проектируемый, 23
Срок поставки:	"20 календарных дней после подписания договора сторонами для иных поставщиков, 60 календарных дней после подписания договора сторонами для отечественных товаропроизводителей "
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Резервуар горизонтальный стальной для нефтепродуктов тип ргс 25 ГОСТ 17032-2022 Одностенный, односекционный, горизонтальный, наземный, объем 25000 литров, стальной, с плоскими отбортованными днищами, с одним люком, с 2-я опорами, с лестницей, площадкой для обслуживания, ограждением. Установка замерного люка ЛЗ-150 и совмещенного механического дыхательного клапана СМДК-50 Размеры: Диаметр не менее 2760, длина не менее 4400, толщина стенки не менее 4 мм, толщина днища не менее 5мм, сталь СТ 3. Лонжероны, лестница, площадка обслуживания, ленейка, мотор для топливный насос, перекачивающий насос. Строповочные рымы. Линия обесшламливания -Патрубок зачистки Ду 40 Линия деаэрации. Огневой преградитель ОП-50АА. Люк замерной ЛЗ-80. Патрубок замерного люка ПЗЛ-80 .Труба дыхательная Ду50 под СМДК-50 .Клапан дыхательный СМДК-50, совмещённый с огневым преградителем Линия наполнения :Клапан КОП-80, Патрубок приема Ду 80. Сливной прибор Ду80. Линия раздачи: Патрубок раздачи Ду-50, Огневой преградитель ОП-50. Клапан приемный КП-40, Внешнее покрытие грунтовка ПФ115,Покрытие наружное грунтовка ГФ-021 в 2 слоя. Покрытие наружное серебрянка БТ-177 в 2 слоя. Обязательное согласование с Заказчиком. Сертификаты: Приложение к реестру отечественных товаропроизводителей Паспорт-формуляр РГС-25 с калибровочной таблицей .