

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17474376-1
Сатып алудың атауы:	Өрт қауіпсіздігіне арналған материалдар жеткізу
Лоттың нөмірі:	№ 82632041-3ЦП2
Лоттың атауы :	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіргіш ұнтақты
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Қарағанды қ. Бұхар жырау даңғ. 32
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күннен артық емес.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ОП-10 ұнтақты өрт сөндіргіш. 1. Тауардың атауы және мақсаты: • Құрылғы түрі: портативті. • Өрт сөндіргіш заттың түрі (ОТВ): ұнтақ (ОП). • Өрт сыныптары: "А (қатты заттар), В (сұйық), С(газдар) және Е (кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғылары) сыныптарындағы өрттерді сөндіру үшін". 2. Техникалық және пайдалану сипаттамалары: • ОТВ массасы: зарядтың нақты салмағы (14 кг-ға дейін). • Жұмыс қысымы: әдетте ұнтақ үшін 1,4-1,6 МПа құрайды. • ОТВ ағынының ұзындығы: портативті модельдер үшін-кемінде 4 метр. • Жауап беру уақыты: мазмұнның шығу ұзақтығы (кемінде 15 секунд). • Температура диапазоны: стандартты -40 °С-тан +50 °С-қа дейін. • Дизайн: ұнтақ модельдері үшін икемді бүріккіш шлангтың, қысым индикаторының (манометр) болуы. 3. Сапаға, стандарттарға және қауіпсіздікке қойылатын талаптар: • Стандарттарға сәйкестігі: қолданыстағы регламенттерді көрсетіңіз, мысалы, ЕАЭО ТР 043/2017 (өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету құралдарына қойылатын талаптар туралы Техникалық регламент) және бейінді ГОСТ (ГОСТ Р 51057 немесе ҚР СТ ГОСТ Р 51057). • Тауардың жағдайы: тауар жаңа, пайдаланылмаған, денесінде ойықтар, жарықтар мен сызаттар болмауы керек. • Қорғаныс элементтері: құлыптау және іске қосу құрылғысы зауыттық пломбамен мөрленуі керек. 4. Жинақтау және құжаттама: • Жеткізу жинағы: шланг/қоңырау бар өрт сөндіргіш. • Құжаттар: дайындаушы зауыттың техникалық паспорты, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, ЕАЭО ТР сәйкестік сертификатының көшірмесі. • Таңбалау: қолдану жөніндегі нұсқаулықпен, толтыру күнімен және жарамдылық мерзімімен нақты жапсырманың болуы. 5. Кепілдік және жарамдылық мерзімі: • Пайдалану мерзімі: корпустың жалпы қызмет ету мерзімі кемінде 10 жыл. • Қайта зарядтауға дейінгі мерзім: жеткізу кезінде келесі жоспарлы тексеру / қайта зарядтауға дейін кемінде 12-24 ай қалуы керек. • Өнім берушінің кепілдігі: кепілдік мерзімі-тауарды қабылдаған күннен бастап кемінде 12 ай.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17474376-1
Наименование закупки:	Поставка материалов для пожарной безопасности
Номер лота:	№ 82632041-3ЦП2
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель порошковый
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би г. Караганда, пр. Бухар жырау 32
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора не более 30 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель порошковый ОП-10. 1. Наименование и назначение товара: • Тип устройства: Переносной. • Вид огнетушащего вещества (ОТВ): Порошковый (ОП). • Классы пожаров: «Для тушения пожаров классов А (твердые вещества), В (жидкие), С (газы) и Е (электроустановки под напряжением до 1000 В)». 2. Технические и эксплуатационные характеристики: • Масса ОТВ: Конкретный вес заряда (до 14 кг). • Рабочее давление: Обычно составляет 1,4-1,6 МПа для порошковых. • Длина струи ОТВ: Для переносных моделей — не менее 4-х метров. • Время подачи ОТВ: Длительность выхода содержимого (не менее 15 секунд). • Диапазон температур: Стандартно от –40 °С до +50 °С. • Конструкция: Наличие гибкого шланга с распылителем, индикатора давления (манометра) для порошковых моделей. 3. Требования к качеству, стандартам и безопасности: • Соответствие стандартам: Укажите действующие регламенты, например, ТР ЕАЭС 043/2017 (Технический регламент о требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности) и профильные ГОСТы (ГОСТ Р 51057 или СТ РК ГОСТ Р 51057). • Состояние товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без вмятин, трещин и царапин на корпусе. • Защитные элементы: Запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано заводской пломбой. 4. Комплектация и документация: • Комплект поставки: Огнетушитель со шлангом/раструбом. • Документы: Технический паспорт завода-изготовителя, руководство по эксплуатации, копия сертификата соответствия ТР ЕАЭС. • Маркировка: Наличие четкой этикетки с инструкцией по применению, датой заправки и сроком годности. 5. Гарантия и сроки годности: • Срок эксплуатации: Общий срок службы корпуса — не менее 10 лет. • Срок до перезарядки: На момент поставки до следующей плановой проверки/перезарядки должно оставаться не менее 12-24 месяцев. • Гарантия поставщика: Гарантийный срок — не менее 12 месяцев со дня приемки товара.
--	---