

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16754443-1
Сатып алудың атауы:	жүрек орталығына арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 86315143-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, төрт полюсті, кернеуі 230-400 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ІЕК ажыратқышы VA47-100 3P C 80A 10ка MVA40-3-080-C: Номиналды ток кем дегенде 80 А. полюстер саны 3.Номиналды импульстік кернеу кем дегенде 6 кВ. іске қосу сипаттамасы-ток қисығы С Өзгеру кернеуінің түрі./ тұрақты. (AC/DC)номиналды раб кернеуі кемінде 400 В. Номиналды ток кернеуі-DC ≤ 60 В. Жылу, электромагниттік энергия шығыны 45 Вт ток шектеу класы 3 Қосылу түрі бұрандалы қосылым қолдану аясы ІЕК_V0000013 өшіру қабілеті по 60898 10 кА Орнату тереңдігі - 74,3 мм тауашалар іек_v0000020 жарылыстан қорғаудың болуы полюстердің Жалпы саны 3 іек_v0000022 монтаждау рельсінің түрі Жиілігі 50 Гц, жабдықты толықтыруға болады. Қуат полюстерінің саны ev000069 разрядтау қондырғысын орнату әдісі. Кіріс кабелінің Макс қимасы 35 мм ² Климаттық орындау UHL4 Орнату түрі EV004369 Жылу қабылдағыштың болуы ГОСТ 9098-93
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. ул. Ткачева 10/3
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша (сома өтінімде көрсетілген, өтінім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы / келісімшартпен / электрондық пошта арқылы көрсетілген телефон нөмірі бойынша беріледі) 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	IEK ажыратқышы VA47-100 3P C 80A 10ka MVA40-3-080-C: Номиналды ток кем дегенде 80 А. полюстер саны 3.Номиналды импульстік кернеу кем дегенде 6 кВ. іске қосу сипаттамасы-ток қисығы C Өзгеру кернеуінің түрі./ тұрақты. (AC/DC)номиналды раб кернеуі кемінде 400 В. Номиналды ток кернеуі-DC $\leq$ 60 В. Жылу, электромагниттік энергия шығыны 45 Вт ток шектеу класы 3 Қосылу түрі бұрандалы қосылым қолдану аясы IEK_V0000013 өшіру қабілеті по 60898 10 кА Орнату тереңдігі - 74,3 мм тауашалар iek_v0000020 жарылыстан қорғаудың болуы полюстердің Жалпы саны 3 iek_v0000022 монтаждау рельсінің түрі Жиілігі 50 Гц, жабдықты толықтыруға болады. Қуат полюстерінің саны ev0000069 разрядтау қондырғысын орнату әдісі. Кіріс кабелінің Макс қимасы 35 мм² Климаттық орындау UHL4 Орнату түрі EV004369 Жылу қабылдағыштың болуы ГОСТ 9098-93
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16754443-1
Наименование закупки:	товары для кардиологического центра
Номер лота:	№ 86315143-3ЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, четырехполюсный, напряжение 230-400 В
Дополнительное описание лота:	Автомат-выключатель IEK ВА47-100 3Р С 80А 10кА MVA40-3-080-С: Номин ток не менее 80 А. Количество полюсов 3.Номин импульсное выдерживаемое напряжение не менее 6 кВ. Характеристика срабатывания - кривая тока С Тип напряжения Перемен./постоян. (АС/DC)Номин раб напряжение не менее 400 В. Номин напряжение постоян тока - DC ≤ 60 В. Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный Потери энергии 45 Вт Класс токоограничения 3 Тип подключения Винтовое соединение Сфера применения IEK_V0000013 Отключающая способность по EN 60898 10 кА Монтажная глубина - ниши 74,3 мм Наличие взрывозащиты IEK_V0000020 Общ количество полюсов 3 Тип монтажной рейки IEK_V0000022 Частота 50 ГцВозможна дополнит комплектация. Количество силовых полюсов EV000069 Способ задания уставки расцепителя. Макс сечение входящего кабеля 35 мм ² Климатическое исполнение УХЛ4 Тип монтажа EV004369 Наличие теплового расцепителя ГОСТ 9098-93
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Ткачева 10/3
Срок поставки:	По заявке заказчика (объем указывается в заявке, заявка подается посредством веб-портала государственных закупок/по номеру телефона указанный в договоре/по электронной почте) в течении 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Автомат-выключатель IEK ВА47-100 ЗР С 80А 10кА MVA40-3-080-С: Номин ток не менее 80 А. Количество полюсов 3.Номин импульсное выдерживаемое напряжение не менее 6 кВ. Характеристика срабатывания - кривая тока С Тип напряжения Перемен./постоян. (АС/DC)Номин раб напряжение не менее 400 В. Номин напряжение постоян тока - $DC \leq 60$ В. Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный Потери энергии 45 Вт Класс токоограничения 3 Тип подключения Винтовое соединение Сфера применения IEK_V0000013 Отключающая способность по EN 60898 10 кА Монтажная глубина - ниши 74,3 мм Наличие взрывозащиты IEK_V0000020 Общ количество полюсов 3 Тип монтажной рейки IEK_V0000022 Частота 50 ГцВозможна дополнит комплектация. Количество силовых полюсов EV000069 Способ задания уставки расцепителя. Макс сечение входящего кабеля 35 мм² Климатическое исполнение УХЛ4 Тип монтажа EV004369 Наличие теплового расцепителя ГОСТ 9098-93
---	--