Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17954499-1
Сатып алудың атауы:	Дизельді генераторға арналған аккумулятор батареясын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88572266-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 100 А/с, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аккумулятор 100А/ч 1000 А 12V
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	353630100, Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Ақтоғай а. А.Бокейхан 4
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мақсаты мен техникалық сипаттамалары 1. Мақсаты Аккумуляторлық батарея дизельді генераторды іске қосуға, қозғалтқыш стартеріне қажетті іске қосу тогын беруге және электрлік стартерлік іске қосу жүйесінің сенімді жұмысын қамтамасыз етуге арналған. 2. Техникалық талаптар Бұйымның түрі – аккумуляторлық батарея. Мақсаты – дизельді генераторға арналған. Номиналды кернеуі – 12 В. Номиналды сыйымдылығы – кемінде 110 А·сағ. Іске қосу тогы – кемінде 1000 А. Аккумулятор түрі – қорғасын-қышқылды, стартерлік. Полярлығы – генератордың штаттық қосылу жүйесіне сәйкес. Корпусының орындалуы – герметикалық, дірілге төзімді. Пайдалану режимі – дизельді қозғалтқыштарды іске қосуға арналған. Дірілге төзімділігі – генераторлық қондырғы құрамында пайдалануды қамтамасыз ететіндей болуы тиіс. Жиынтықтылығы – толық жинақталған аккумуляторлық батарея. 3. Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар Аккумуляторлық батарея жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Корпусында механикалық зақымданулардың, жарықтардың, деформациялардың және электролиттің ағу іздерінің болуына жол берілмейді. Бұйым қауіпсіздік талаптары мен қолданыстағы сапа стандарттарына сәйкес болуы тиіс. Аккумулятор өндіруші көздеген пайдалану жағдайларында дизельді қозғалтқыштың сенімді іске қосылуын қамтамасыз етуі тиіс. Өндірілген күні – 2026 жылдан ерте болмауы тиіс. Кепілдік мерзімі – жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. 4. Жеткізуге қойылатын талаптар Жеткізу зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы тиіс. Тауармен бірге бұйымның паспорты және кепілдік құжаттары ұсынылуы тиіс. Аккумуляторлық батарея өндірушінің нұсқаулығына сәйкес пайдалануға толық дайын болуы тиіс. 5. Қосымша шарттар Ұсынылатын тауар барлық көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17954499-1
Наименование закупки:	Приобретении аккумуляторной батареи для дизельного генератора
Номер лота:	№ 88572266-ЗЦП2
Наименование лота:	Аккумулятор
Описание лота:	стартерный, напряжение 12 В, емкость 100 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание лота:	Аккумулятор 100А/ч 1000 А 12V
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	353630100, Карагандинская область, Актогайский район, с.Актогай А.Бокейхан 4
Срок поставки:	Со дня заключение договора 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Назначение и технические характеристики 1.Аккумуляторная батарея предназначена для обеспечения запуска дизельного генератора, подачи необходимого пускового тока на стартер двигателя и обеспечения надёжной работы системы электростартерного запуска. 2.Технические требования Тип изделия-аккумуляторная батарея,Назначение-для дизельного генератора,Номинальное напряжение12 В,Номинальная ёмкость-не менее 110 А·ч,Пусковой ток- Не менее 1000 А, Тип аккумулятора-свинцово-кислотный, стартерный,Полярность-Соответствующая штатному подключению генератора,Исполнение корпуса-Герметичный, устойчивый к вибрации, Режим эксплуатации -Для запуска дизельных двигателей, Устойчивость к вибрации-Обеспечивающая эксплуатацию в составе генераторной установки,Комплектация - Аккумуляторная батарея в сборе 3. Требования к качеству и безопасности Аккумуляторная батарея должна быть новой, ранее не использованной. Не допускается наличие механических повреждений корпуса, трещин, деформаций и следов утечки электролита, Изделие должно соответствовать требованиям безопасности и действующим стандартам качества. Аккумулятор должен обеспечивать надёжный запуск дизельного двигателя при предусмотренных производителем условиях эксплуатации. Дата изготовления должна быть не ранее 2026 года. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты поставки. 4.Требования к поставке Поставка осуществляется в заводской упаковке. Вместе с товаром предоставляются паспорт изделия и гарантийные документы. Аккумуляторная батарея должна быть полностью готова к эксплуатации в соответствии с инструкцией производителя. 5. Дополнительные условия Предлагаемый товар должен соответствовать всем указанным техническим характеристикам.