

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779696-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88231979-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кернеудің электрлі релесі
Лоттың сипаттауы:	статикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Үш фазалық кернеуді бақылау релесі (380 В, жүктеме қуаты 30 кВт/63А дейін). Кемінде 30 кВт үш фазалық жүктеменің коммутацияланатын қуатына есептелген (реленің номиналды жұмыс тогы әрбір фазаға кемінде 63А, немесе сыртқы контакторды пайдаланбай тізбекті тікелей күштік басқару). Белгіленген жоғарғы кернеу шегінің артуынан қорғау; Белгіленген төменгі кернеу шегінен төмен төмендеуден қорғау; Кез келген фазаның (А, В, С) немесе нөлдің (N) үзілуінен (құлауынан) қорғау; Фазалардың кезектесу және жабысу тәртібін бақылау; • Фазалардың қисаюынан (асимметриядан) қорғау (асимметрияның реттелетін шегі 20-80 В). Енгізу-тарату қалқанында немесе есептеу шкафында 35 мм стандартты мырышталған DIN-рейкаға монтаждау. Жанбайтын, өздігінен сөнетін соққыға төзімді пластиктен жасалған корпус (өрт қауіпсіздігі сыныбы UL94 V-0). Қорғау дәрежесі: IP20 (корпус)/ IP40 (бет панелі) төмен емес. Температуралық пайдалану режимі: -25 °С бастап +50 °С дейін. Тауардың әрбір бірлігі жеке зауыт қаптамасында мынадай жиынтықта жеткізіледі: Кернеуді бақылау релесі үш фазалы (380 В, 30 кВт/ 63А) - 1 дана; Зауыттық нөмірі, ТББ мөртабаны және қабылдау-тапсыру сынақтарынан өткені туралы белгісі бар бұйымның паспорты - 1 дана; Пайдалану жөніндегі нұсқау және қосылу схемасы орыс/қазақ тілдерінде - 1 дана; Жеке буып-түю қорабы - 1 дана. Жеткізілетін кернеу релесінің кепілдік мерзімі веб-порталда Тауарды қабылдау-берудің электрондық актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 36 (отыз алты) айды құрайды goszakur.gov.kz. Зауыттық ақау, өлшеулердің нормадан асатын қателігі немесе автоматика жұмысында іркіліс анықталған жағдайда Өнім беруші 3 (үш) жұмыс күні ішінде аспапты өз есебінен сапалылыққа ауыстыруға міндетті.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодар қаласы, Жеңіс алаңы көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	қазынашылық органдарда шарт тіркелген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Іске қосылу жылдамдығы: Кернеу ауытқыған кезде - 0,02-0,05 сек аспайды (бірден өшіру); Автоматты қайта қосу (АҚҚ): Желі параметрлерін қалыпқа келтіргеннен кейін 5-тен 600 секундқа дейін қайта іске қосуды кешіктіру. Конструктивті және индикация: нақты уақыттағы барлық үш фазада кернеуді көрсететін сандық LED дисплей, 35 мм стандартты DIN-рейкаға монтаждау, жанбайтын пластиктен жасалған корпус (UL94 V-0, IP20/IP40). Жай-күйі және шығарылуы: Мүлде жаңа, пайдалануда болмаған, 2026 жылы шығарылған Ілеспе құжаттар: ТББ белгісі бар паспорт, КО ТР 004/2011 және КО ТР 020/2011 сертификаттары.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779696-1
Наименование закупки:	Приобретение электро товаров
Номер лота:	№ 88231979-ЗЦП1
Наименование лота:	Реле напряжения электрическое
Описание лота:	статическое
Дополнительное описание лота:	Реле контроля напряжения трехфазного (380 В, мощность нагрузки до 30 кВт / 63А). Расчитан на коммутируемую мощность трехфазной нагрузки не менее 30 кВт (номинальный рабочий ток реле не менее 63А на каждую фазу, либо прямое силовое управление цепью без использования внешнего контактора). Защита от превышения установленного верхнего порога напряжения; Защита от понижения ниже установленного нижнего порога напряжения; Защита от обрыва (выпадения) любой из фаз (А, В, С) или нуля (N); Контроль порядка чередования и слипания фаз; • Защита от перекоса (асимметрии) фаз (регулируемый порог асимметрии 20–80 В). Монтаж на стандартную оцинкованную DIN-рейку 35 мм в вводно-распределительном щите или шкафу учета. Корпус из негорючего, самозатухающего ударопрочного пластика (класс пожаробезопасности UL94 V-0). Степень защиты: Не ниже IP20 (корпус) / IP40 (лицевая панель). Температурный режим эксплуатации: от -25 °С до +50 °С. Каждая единица товара поставляется в индивидуальной заводской упаковке в следующем комплекте: Реле контроля напряжения трехфазное (380 В, 30 кВт / 63А) — 1 шт.; Паспорт изделия с заводским номером, штампом ОТК и отметкой о прохождении приемо-сдаточных испытаний — 1 шт.; Руководство по эксплуатации и схема подключения на русском/казахском языках — 1 шт.; Индивидуальная упаковочная коробка — 1 шт. Гарантийный срок на поставляемое реле напряжения составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания Электронного акта приема-передачи товара на веб-портале goszakup.gov.kz. В случае выявления заводского брака, погрешности измерений превышающей нормы или сбоя в работе автоматики Поставщик обязан произвести замену прибора на качественный за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар город Павлодар, улица Площадь Победы, 1
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня регистрации Договора в органах Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Скорость срабатывания: При скачке напряжения — не более 0,02–0,05 сек (мгновенное отключение); Автоматическое повторное включение (АПВ): Настраиваемая задержка повторного запуска от 5 до 600 секунд после нормализации параметров сети. Конструктив и индикация: Цифровой LED дисплей с отображением напряжения по всем трем фазам в реальном времени, монтаж на стандартную DIN-рейку 35 мм, корпус из негорючего пластика (UL94 V-0, IP20/IP40). Состояние и выпуск: Абсолютно новое, не бывшее в эксплуатации, год выпуска 2026 г. Сопроводительные документы: Паспорт с отметкой ОТК, Сертификаты ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.