Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17444304-1
Сатып алудың атауы:	МКҚК үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87524221-3ЦП1
Лоттың атауы :	Жылу желісіне арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 10-50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	32d жылу желісіне арналған болат құбыр
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	554833100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Байқоныс а. Байқоңыс ауылының мәдениет үйінің қазандығы
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ду 32 мм жылу желісіне арналған болат құбыр. 2. Мақсаты Жылу желілерін, жылыту және ыстық сумен жабдықтау жүйелерін салуға, жөндеуге және пайдалануға арналған. 3. Негізгі техникалық сипаттамалары Талап Параметрі Құбыр түрі болат электрмен дәнекерленген немесе жіксіз Шартты өту (Ду) 32 мм Сыртқы диаметрі 42,3 мм Қабырғаның қалыңдығы 4,0 мм Материал көміртекті болат Жұмыс ортасы су, салқындатқыш Осы типтік өлшемдегі құбырлар үшін қолданыстағы стандарттардың талаптарына сәйкес жұмыс қысымы Жылумен жабдықтау жүйелері үшін пайдалану температурасы Құбырдың ұзындығы зауыттық жеткізілімге сәйкес өлшенеді немесе өлшенбейді Жарықтар, стратификациялар, раковиналар, ойықтар және басқа ақаулар жоқ бет Мемлекет бұрын пайдаланылмаған жаңа өнім 4. Сапаға қойылатын талаптар Құбыр жеткізілетін құбырдың түріне байланысты ГОСТ 10704-91 (электрмен дәнекерленген құбырлар үшін) немесе ГОСТ 8732-78 (жіксіз ыстық деформацияланған құбырлар үшін) талаптарына сәйкес келуі керек. Геометриялық өлшемдер белгіленген стандарттарға сәйкес келуі керек. Құбырлардың ұштары тегіс кесілуі керек, Саңылаулар мен жарықтар болмауы керек. Механикалық зақымдануға, коррозия іздеріне, стратификацияға және пайдалану сипаттамаларын нашарлататын өзге де ақауларға жол берілмейді. 5. Толықтығы Ду болат құбыры 32 мм, қабырға қалыңдығы 3,0 мм — Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес мөлшерде. 6. Жеткізу шарттары Жеткізу зақымдалмай, өндірушінің таңбалануымен және өнімнің сапасын растайтын құжатпен (паспорт немесе дайындаушы зауыттың сапа сертификаты) жүзеге асырылады. 7. Кепілдік талаптары Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. Жеткізу кезінде қалдық сақтау мерзімі (егер өндіруші белгілесе) жалпы сақтау мерзімінің кемінде 80% -. құрауы тиіс. Жеткізілетін тауарға кепілдік-жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17444304-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для ГККП
Номер лота:	№ 87524221-ЗЦП1
Наименование лота:	Труба для тепловой сети
Описание лота:	стальная, диаметр 10-50 мм
Дополнительное описание лота:	Труба стальная для тепловой сети на 32d
Количество:	12
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	554833100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Байконыс Котельная Дома культуры села Байконыс
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Труба стальная для тепловой сети Ду 32 мм. 2. Назначение Предназначена для строительства, ремонта и эксплуатации тепловых сетей, систем отопления и горячего водоснабжения. 3. Основные технические характеристики Параметр Требование Тип трубы Стальная электросварная или бесшовная Условный проход (Ду) 32 мм Наружный диаметр 42,3 мм Толщина стенки 4,0 мм Материал Углеродистая сталь Рабочая среда Вода, теплоноситель Рабочее давление В соответствии с требованиями действующих стандартов для труб данного типоразмера Температура эксплуатации Для систем теплоснабжения Длина трубы Мерная или немерная, согласно заводской поставке Поверхность Без трещин, расслоений, раковин, вмятин и иных дефектов Состояние Новый товар, ранее не использованный 4. Требования к качеству Труба должна соответствовать требованиям ГОСТ 10704-91 (для электросварных труб) либо ГОСТ 8732-78 (для бесшовных горячедеформированных труб) в зависимости от типа поставляемой трубы. Геометрические размеры должны соответствовать установленным нормативам. Торцы труб должны быть ровно обрезаны, без заусенцев и трещин. Не допускаются механические повреждения, следы коррозии, расслоения и иные дефекты, ухудшающие эксплуатационные характеристики. 5. Комплектность Стальная труба Ду 32 мм, толщина стенки 3,0 мм — в количестве согласно заявке Заказчика. 6. Условия поставки Поставка осуществляется без повреждений, с маркировкой производителя и документом, подтверждающим качество продукции (паспорт или сертификат качества завода-изготовителя). 7. Гарантийные требования Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. На момент поставки остаточный срок хранения (если установлен производителем) должен составлять не менее 80 % от общего срока хранения. Гарантия на поставляемый товар — не менее 12 месяцев с даты поставки.