

22.09.2026 жылғы кіріс № 03-МзГХ-2026-
00000246

вх. № 03-МзГХ-2026-00000246 от 22.09.2026
г.

«А.Жұбанов атындағы балалар музыка
мектебі» МКҚК
ЖСН\БИН:990340007001
Занды тұлға +7 (705) 538-40-76
Газ тарату желілеріне қосуға
және жобалауға арналған
№ 03-МзГХ-2026-00000246
ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТЫЛЫҚТАР

ГККП «Детская музыкальная школа
имени А.Жубанова»
ИИН\БИН:990340007001
Юр. лицо +7 (705) 538-40-76
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
№ 03-МзГХ-2026-00000246
на проектирование и подключение к
газораспределительным сетям

1. Объектінің атауы: балалар музыка
мектебінің газ қондырғысын өзгерту
(жылыту және ыстық сумен қамтамасыз ету
үшін).

2. Жалпы жылытылатын алаңы: өтініште
көрсетілмеген

3. Объектінің мекенжайы: Қазақстан
Республикасы, Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.,
Қандыағаш қ., Жастық ш.а., 10В ү.

Орналасу координаттары:

Ендік:49,45706814434

Ұзақтық: 57,407695055008

4. Техникалық шарттарды беруге
негіздеме:

1) Қолданыстағы газбен жабдықтау
жүйесінен тұтынылатын көрсетілетін
қызметтер көлемін ұлғайту;

5. Орнататын газ қондырғылары:
КОВ-40-1дананы КСГ-40-1данаға.

6. Газдың ең көп шығыны – 4,76 м³/сағ.

7. Қосу нүктесі:

Газ құбырының деректері:

Қысымы (мм су.бағ): 180 мм су.бағ

Диаметрі (мм): 20 мм

Орналасуы: жер үсті орындауында
жүргізілген, қолданыстағы төменгі қысымды
газ құбыры.

8. Гидравликалық есепті орындау кезінде
МЕМСТ 5542-2022 сәйкес $Q_p = 7600$ Ккал/м³
тең газдың жану жылуы қабылдансын;

9. «Газбен жабдықтау жүйелері
объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі
талаптарға» сәйкес газбен жабдықтау
жобасы және монтаж жұмыстарын тиісті

1. Наименование объекта: замена газового
оборудования в детской музыкальной школе
(для отопления, и горячего водоснабжения).

2. Общая отапливаемая площадь: в
заявлении не указана

3. Адрес объекта : Республика Казахстан,
Актюбинская обл., Мугалжарский р-н,
Кандыагаш г., Жастык мкр., 10В д.

Координаты места:

Широта:49,45706814434

Долгота 57,407695055008

4. Основание для выдачи технических
условий:

1) Увеличение объемов потребляемых
услуг из действующей системы
газоснабжения

5. Установка газового оборудования:
КОВ-40-1шт на КСГ-40-1шт.

6. Максимальный расход газа – 4,76
м³/час.

7. Точка подключения:

Данные газопровода:

Давление (мм вод.ст): 180 мм вод.ст

Диаметр (мм): 20 мм

Расположение: существующий газопровод
низкого давления, проложенный в надземном
исполнении.

8. Теплоту сгорания газа при выполнении
гидравлического расчета принять $Q_p = 7600$
Ккал/м³ согласно ГОСТ 5542-2022;

9. Выполнение проекта газоснабжения и
монтажных работ в соответствии с
«Требованиями по безопасности объектов
систем газоснабжения» силами организации,
имеющей соответствующие лицензии.

лицензиялары бар ұйымдардың күшімен орындау.

10. Қолданыстағы газ тарату желісінің өткізу қабілетін ұлғайту немесе желілердің орнын ауыстыру қажеттілігінің негіздемесі (қажет болса).

11. ҚР ҚН 4.03-01-2011, МҚН 4.03-01-2003, «Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі талаптарға» сәйкес сыртқы газ құбырларын төсеу.

12. Қысым реттегіштерін орнату (қажет болса).

13. «Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі талаптарға» сыртқы газ құбырларындағы ажыратқыш құрылғыларды қолдану.

14. Тот басудан электрохимиялық қорғау шаралары (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының 2017 жылғы 29 мамырдағы № 145-нқ бұйрығымен бекітілген 9.602-2016 МЕМСТ «Ескіру мен коррозиядан қорғаудың бірыңғай жүйесі. Жар асты құрылыстары. Коррозиядан қорғаудың жалпы талаптарға» сәйкес, жерүсті болат газ құбырлары үшін, жерасты болат газ құбырлары үшін сырлау).

15. Деректерді газ тарату ұйымына қашықтан беруді қамтамасыз ететін және Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келетін тауарлық газды есепке алу аспабын орнатуды қарастыру. Көрсетілетін қызметтерді тұтынуды есептеу үшін типтері Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 929 бұйрығымен бекітілген Өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімін жүргізу қағидаларында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18079 болып тіркелген) белгіленген Өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілген қажетті коммерциялық есепке алу аспаптарымен қамтамасыз етіледі, олардың өлшем құралдарын бастапқы немесе кезең-кезеңімен тексеру туралы құжаттары болады.

10. Обоснование необходимости увеличения пропускной способности существующей газораспределительной сети, или переноса сетей (при необходимости)

11. Прокладка наружных газопроводов в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011, МСН 4.03-01-2003, «Требований по безопасности объектов систем газоснабжения».

12. Установка регуляторов давления (при необходимости).

13. Применение отключающих устройств на наружных газопроводах согласно «Требований по безопасности объектов систем газоснабжения».

14. Меры электрохимической защиты от коррозии (покраска для надземных стальных газопроводов, для подземных стальных газопроводов в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии», утвержденным приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 мая 2017 года № 145-од).

15. Предусмотреть установку прибора учета товарного газа, обеспечивающего дистанционную передачу данных в газораспределительную организацию и соответствующего требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Для расчетов потребления услуг обеспечиваются необходимыми приборами коммерческого учета, типы которых внесены в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений, в порядке, установленном Правилами ведения реестра государственной системы обеспечения единства измерений, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 929 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18079), которые имеют документы о первичной или периодической поверке средств измерений.

16. Объектіні қосуды газ тарату ұйымы осы техникалық шарттардың талаптары толық көлемде орындалғаннан кейін жүргізеді.

17. Техникалық шарттар 3 (үш) жылға беріледі және оларды сәулет және қала құрылысы органдары мемлекеттік қала құрылысы кадастрына ұсынады. Құрылыстың нормативтік ұзақтығы үш жылдан асқан жағдайда, техникалық шарттардың қолданылу мерзімі құрылыстың басталғаны туралы растайтын құжаттардың ұсынылу талабымен құрылыс кезеңіне ұзартылады. Құрылыстың басталғаны туралы растайтын құжаттар ұсынылмаған жағдайда, техникалық шарттар берілген күнінен бастап үш жыл өткен соң жарамсыз деп есептеледі.

**«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ АӨФ
ӨТБ Бастығы
Начальник ПТО
АПФ АО«QAZAQGAZ AIMAQ»**

Ұсыныстар:

- Газ пайдалану жабдығы орнатылған үй-жайларда Газдану сигнализаторы бар газды авариялық ажырату жүйесін қарастырыңыз;
- МемСТ, стандарттар және нормативтік құжаттардың талаптарына қатаң түрде сәйкес келетін құбырларды, материалдарды, жабдықтарды қолданыңыз;
- әзірленген жобаның жеке бөлімдерін «QGA» АҚ ӨТБ келісіңіз;
- Объект құрылысын техникалық қадағалауды сараптама жұмыстары мен инжинирингтік қызметтерді көрсететін сарапшы аттестаты бар тұлғалармен жүзеге асырыңыз;
- қолданыстағы газ құбырларына ойып қосу және газ жіберу МҚН 4.03-01-2003, Құрылыс нормалары және «Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі талаптарға» сәйкес жылыту кезеңінен тыс жүргізіңіз;
- авариялық жөндеу жұмыстары жүргізілген жағдайда резервтік және авариялық отын қорын қарастырыңыз.

16. Подключение объекта производится газораспределительной организацией после выполнения требования настоящих технических условий в полном объеме

17. Технические условия выдаются на 3 (три) года и представляются органами архитектуры и градостроительства в государственный градостроительный кадастр. В случае превышения нормативной продолжительности строительства более трех лет срок действия технических условий продлевается на период строительства при условии представления подтверждающих документов о начале строительства. В случае непредставления подтверждающих документов о начале строительства технические условия по истечении трех лет с даты выдачи считаются недействительными.

Ешманов А.С.

Рекомендации:

- В помещениях, где установлено газоиспользующее оборудование предусмотреть систему аварийного отключения газа с сигнализатором загазованности;
- применение труб, материалов, оборудования в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, стандартов и ГОСТов
- отдельные разделы разработанного проекта согласовать с ПТО АО «QGA»;
- технический надзор за строительством Объекта осуществлять лицами, имеющими аттестат эксперта, оказывающего экспертные работы и инжиниринговые услуги;
- врезку в действующие газопроводы и пуск газа производить в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003, Строительных норм и «Требований по безопасности объектов систем газоснабжения» вне отопительного периода;
- предусмотреть запас резервного и аварийного топлива на случай проведения аварийных ремонтных работ.

Исп. Масаков Марат Китабаевич

Документ заверен электронно-цифровой подписью.
Подписал: ЕШМАНОВ АЮКОЛ САМАТОВИЧ

