

**Көше жарықтандыру желілеріне техникалық қызмет көрсету бойынша
Техникалық сипаттама**

1. Жұмыс көлемі – көше жарықтандыру желілеріне техникалық қызмет көрсету-Торанғұл, Двинск ауылдарындағы барлық көшелер.
2. Сыртқы жарықтандыруға техникалық қызмет көрсету үшін барлық қосалқы бөлшектер мен компоненттерді **жеткізу шіқамтамасыз етуі керек**. Жұмыс аяқталғаннан кейін орындалған жұмыстар актісі бар жүкқұжаттармен (фото және видео тіркеумен) толық есеп тапсырылады. Орындалған жұмыстар актісі жанған шамдар мен шамдар мен электр аспаптарын тапсырғаннан кейін қабылданады. Барлық жұмыстар жасалған шартқа сәйкес сапалы және мерзімінде орындалуы тиіс.
3. Өнім берушінің «Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 253 бұйрығына сәйкес рұқсаттары болуы тиіс.
4. Көше жарығына техникалық қызмет көрсету Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелерін, өрт қауіпсіздігі ережелерін, еңбек қауіпсіздігі ережелерін және т. б. басшылыққа алуы керек.

Жұмыстардың атауы:

1. 1. Жарық диодты шамдарды ауыстыру - көше 100 Вт ГОСТ ИЕС 60598-1-2017-19 дана.

Фоторелені ауыстыру (IP65-тен 10А-ға дейін)-2 дана. Есепке алу аспаптарын қажетіне қарай ауыстыру.

Бригаданы өнім берушінің есебінен РЭЖ желілерінде аталған жұмыстарға жіберу үшін құжаттарды ресімдеу.

Қосалқы бөлшектер мен компоненттерді пайдаланудың кепілдік мерзімі-24 ай.

Аулдық округ әкімі



Ә.Ахметов

Приложение 2

Техническая спецификация

По техническому обслуживанию линий уличного освещения

1. Объем работ- техническое обслуживание линий уличного освещения - все улицы в с.Тарангул, с.Двинск.
2. Все запасные части и комплектующие для технического обслуживания уличного освещения **должен предоставить поставщик.** По окончании работы сдается подробный отчет с накладными с актом выполненных работ (с фото и видео фиксацией). Акт выполненных работ будет принят после сдачи сгоревших светильников и ламп и электроприборов. Все работы должны быть выполнены качественно и в срок, согласно заключенного договора
3. Поставщик должны иметь допуски согласно приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 г № 253 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок».
4. Техническое обслуживание уличного освещения должно руководствоваться Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, правилами техники пожарной безопасности, соблюдение техники безопасности труда и т.д.

Наименование работ:

1. Замена светильников светодиодных- уличные 100 Вт ГОСТ ИЕС 60598-1-2017-19 шт.
- Замена фотореле(IP65 до 10А)-2 шт. Замена приборов учета по мере необходимости.
- Оформление документов для допуска бригады к перечисленным работам на линиях РЭС за счет поставщика.

Гарантийный срок эксплуатации запасных частей и комплектующих-24 месяца.

Аким Тарангульского с/о



Ахметов А.К.