

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17860473-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарлар сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 88398843-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт қалқандары мен өрт сөндіру бекеттерін жабдықтауға арналған айдалмалы ұнтақты өрт сөндіргіш (ОП-5 немесе баламасы). Габариттік өлшемдері: Өртсөндіргіштің жиналған күйдегі биіктігі (іске қосу-құлыптау құрылғысымен бірге) қатаң түрде 500 – 550 мм шегінде; корпус диаметрі 150 – 160 мм. Өрт сөндіргіш заттың (зарядтың) салмағы: Кемінде 5 кг (көрсетілген биіктік сақталған жағдайда 5–6 кг рұқсат етіледі). Жабдықталған өртсөндіргіштің толық салмағы: 8,5 – 9,0 кг-нан аспауы тиіс. Ығыстырушы газ түрі: Ауа/азот (айдамалы түрі). Жұмыс қысымы: Кемінде 1,4 – 1,6 МПа. Өрт сөндіргіш зат ағынының ұзындығы: Кемінде 3 – 4 метр. Құрамды беру ұзақтығы: Кемінде 10 – 12 секунд. Жинақталуы: Ашық қызыл түсті коррозияға төзімді полимерлі-ұнтақты жабыны бар металл корпус; қорғаныс сақинасы (чека) мен пломбасы бар иіктіректі (рычагты) іске қосу-құлыптау құрылғысы; жұмыс істейтін жасыл аймағы бар кіріктірілген манометр (қысым индикаторы); бүріккіш саптамасы бар икемді резеңке түтік (шланг). Сапасы мен стандарттары: Тауар қолданыстағы техникалық регламенттер мен өрт қауіпсіздігі ережелерінің талаптарына сәйкес келуі тиіс. Шығарылған жылы — ағымдағы жыл. Кезекті техникалық куәландыруға дейінгі қалдық қызмет ету мерзімі — кемінде 90% (баллонның қызмет ету мерзімі — кемінде 10 жыл. Тауарды жеткізу алдында Тапсырыс берушімен алдын ала ақылдасу қажет (Қайрат 87059630771, Жоламан 87474653169). Тауар жаңа, зауыттық қаптамада болуы керек. Егер көрсетілген талаптардан жоғары тауарды қабылдау кезінде сәйкессіздік анықталса, біз тауарды ауыстыруды талап етуге құқылымыз. Тауарды тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және кіргізу жұмыс күндері сағат 09.00-ден 17.00-ге дейін Талдықорған қаласы, Қаблица Жырау, құрылыс 211/2 Блок Б мекенжайына жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Жеткізу және тиеу-түсіру жұмыстарына байланысты барлық шығындар Жеткізушінің есебінен және күшімен жүзеге асырылуы тиіс.
Саны, көлемі:	18
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Қаблица Жырау көшесі, құрылыс 211/2 блок Б
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өрт қалқандары мен өрт сөндіру бекеттерін жабдықтауға арналған айдалмалы ұнтақты өрт сөндіргіш (ОП-5 немесе баламасы). Габариттік өлшемдері: Өртсөндіргіштің жиналған күйдегі биіктігі (іске қосу-құлыптау құрылғысымен бірге) қатаң түрде 500 – 550 мм шегінде; корпус диаметрі 150 – 160 мм. Өрт сөндіргіш заттың (зарядтың) салмағы: Кемінде 5 кг (көрсетілген биіктік сақталған жағдайда 5–6 кг рұқсат етіледі). Жабдықталған өртсөндіргіштің толық салмағы: 8,5 – 9,0 кг-нан аспауы тиіс. Ығыстырушы газ түрі: Ауа/азот (айдамалы түрі). Жұмыс қысымы: Кемінде 1,4 – 1,6 МПа. Өрт сөндіргіш зат ағынының ұзындығы: Кемінде 3 – 4 метр. Құрамды беру ұзақтығы: Кемінде 10 – 12 секунд. Жинақталуы: Ашық қызыл түсті коррозияға төзімді полимерлі-ұнтақты жабыны бар металл корпус; қорғаныс сақинасы (чека) мен пломбасы бар иіктіректі (рычагты) іске қосу-құлыптау құрылғысы; жұмыс істейтін жасыл аймағы бар кіріктірілген манометр (қысым индикаторы); бүріккіш саптамасы бар икемді резеңке түтік (шланг). Сапасы мен стандарттары: Тауар қолданыстағы техникалық регламенттер мен өрт қауіпсіздігі ережелерінің талаптарына сәйкес келуі тиіс. Шығарылған жылы — ағымдағы жыл. Кезекті техникалық куәландыруға дейінгі қалдық қызмет ету мерзімі — кемінде 90% (баллонның қызмет ету мерзімі — кемінде 10 жыл. Тауарды жеткізу алдында Тапсырыс берушімен алдын ала ақылдасу қажет (Қайрат 87059630771, Жоламан 87474653169). Тауар жаңа, зауыттық қаптамада болуы керек. Егер көрсетілген талаптардан жоғары тауарды қабылдау кезінде сәйкессіздік анықталса, біз тауарды ауыстыруды талап етуге құқылымыз. Тауарды тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және кіргізу жұмыс күндері сағат 09.00-ден 17.00-ге дейін Талдықорған қаласы, Қаблица Жырау, құрылыс 211/2 Блок Б мекенжайына жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Жеткізу және тиеу-түсіру жұмыстарына байланысты барлық шығындар Жеткізушінің есебінен және күшімен жүзеге асырылуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17860473-1
Наименование закупки:	Приобретения хозяйственных товаров.
Номер лота:	№ 88398843-3ЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель порошковый закачной (ОП-5 или эквивалент) для комплектации пожарных щитов и постов. Габаритные размеры: Высота огнетушителя в сборе (с запорно-пусковым устройством) строго в пределах 500 – 550 мм; диаметр корпуса 150 – 160 мм. Масса огнетушащего вещества (заряда): Не менее 5 кг (допускается 5–6 кг при соблюдении указанной высоты). Полная масса снаряженного огнетушителя: Не более 8,5 – 9,0 кг. Тип вытесняющего газа: Воздух/азот (закачной тип). Рабочее давление: Не менее 1,4 – 1,6 МПа. Длина струи огнетушащего вещества: Не менее 3 – 4 метров. Продолжительность подачи состава: Не менее 10 – 12 секунд. Комплектация: Металлический корпус с коррозионностойким полимерно-порошковым покрытием ярко-красного цвета; запорно-пусковое устройство рычажного типа с защитной чекой и пломбой; встроенный манометр (индикатор давления) с рабочей зеленой зоной; гибкий резиновый распылительный шланг с соплом. Качество и стандарты: Товар должен соответствовать требованиям действующих технических регламентов и правил пожарной безопасности. Дата выпуска — текущий год. Остаточный срок службы до очередного технического освидетельствования — не менее 90% (срок службы баллона — не менее 10 лет. Перед поставкой товара предварительно согласовать с Заказчиком (Қайрат 87059630771, Жоламан 87474653169). Товар должен быть новым в заводской упаковке. При обнаружении несоответствия при приемке товара выше указанных требований, оставляем за собой право потребовать замену товара. Доставка товара и складирование на складе заказчика в рабочие дни с 08.00 до 17.00ч. осуществляется за счет поставщика по адресу: г.Талдыкорган, Қабліса Жырау, строение 211/2 Блок Б. Все расходы, связанные с доставкой и погрузо-разгрузочные работы, должна осуществляться за счет и силами Поставщика.
Количество:	18
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган Қабліса Жырау көшесі, құрылыс 211/2 блок Б
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель порошковый закачной (ОП-5 или эквивалент) для комплектации пожарных щитов и постов. Габаритные размеры: Высота огнетушителя в сборе (с запорно-пусковым устройством) строго в пределах 500 – 550 мм; диаметр корпуса 150 – 160 мм. Масса огнетушащего вещества (заряда): Не менее 5 кг (допускается 5–6 кг при соблюдении указанной высоты). Полная масса снаряженного огнетушителя: Не более 8,5 – 9,0 кг. Тип вытесняющего газа: Воздух/азот (закачной тип). Рабочее давление: Не менее 1,4 – 1,6 МПа. Длина струи огнетушащего вещества: Не менее 3 – 4 метров. Продолжительность подачи состава: Не менее 10 – 12 секунд. Комплектация: Металлический корпус с коррозионностойким полимерно-порошковым покрытием ярко-красного цвета; запорно-пусковое устройство рычажного типа с защитной чекой и пломбой; встроенный манометр (индикатор давления) с рабочей зеленой зоной; гибкий резиновый распылительный шланг с соплом. Качество и стандарты: Товар должен соответствовать требованиям действующих технических регламентов и правил пожарной безопасности. Дата выпуска — текущий год. Остаточный срок службы до очередного технического освидетельствования — не менее 90% (срок службы баллона — не менее 10 лет. Перед поставкой товара предварительно согласовать с Заказчиком (Қайрат 87059630771, Жоламан 87474653169). Товар должен быть новым в заводской упаковке. При обнаружении несоответствия при приемке товара выше указанных требований, оставляем за собой право потребовать замену товара. Доставка товара и складирование на складе заказчика в рабочие дни с 08.00 до 17.00ч. осуществляется за счет поставщика по адресу: г.Талдыкорган, Қабліса Жырау, строение 211/2 Блок Б. Все расходы, связанные с доставкой и погрузо-разгрузочные работы, должна осуществляться за счет и силами Поставщика.

