

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17855181-1
Сатып алудың атауы:	Пайдалану бөліміне арналған тауарларды (аспалы тарату қалқаны, қыздыру кабелі) сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88224592-3ЦП1
Лоттың атауы:	Қуатты кабель
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПвВГнг, кернеуі 1 000 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель греющий
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Шартты арбағаш
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы ул. Бейбитшилик, 53
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жылытатын кабель - құбырларды, су құбырлары мен өзге де инженерлік коммуникацияларды қатудан немесе бұйымның мақсатына сәйкес берілген температураны ұстап тұрудан қорғауға арналған электр жылытқыш кабель. Кәбіл 220-240 В номиналды кернеуге есептелуі, қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ететін электр оқшауламасы және сыртқы қорғаныш қабықшасы болуы тиіс. Кәбілдің конструкциясы барлық жұмыс ұзындығы бойынша біркелкі қыздыруды қамтамасыз етуі тиіс. Кабель түрі - екі желілі резистивті экрандалған жоғары беріктіктегі қыздыру кабелі, меншікті қуаты - кемінде 18 Вт/м; ұзындығы - 54 м; ең жоғары жұмыс температурасы - кемінде 65 °С. Сыртқы төсем кезінде қабық ылғалдың, температуралық ауытқулардың және ультракүлгін сәуленің әсеріне төзімді болуы тиіс, егер бұл пайдалану шарттарында көзделген болса. Кәбіл, егер өндіруші тиісті қолдануға жол берсе, құбырдың сыртында немесе оның ішінде көзделген монтаждау тәсілімен үйлесімді болуы тиіс. Жиынтыққа мыналар кіруі тиіс: Зауыттық дайындықтағы жылытқыш кәбіл секциясы (ұзындығы кемінде 2.3 метр «салқын ұшы» күштік қоректендіру кәбілімен герметикалық муфталармен жалғанған ұзындығы кемінде 54 метр жылытқыш кәбіл); Өндірушінің ТББ (сапаны бақылау) өткені туралы белгісі бар бұйымның зауыттық орамасы мен паспорты; Мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдерінде монтаждау және пайдалану жөніндегі нұсқаулық; Өндірушінің немесе ресми дистрибьютордың кепілдік талоны. Бұйым жаңа, бұрын пайдаланылмаған және МемСТ IEC 60800 талаптарына сәйкес болуы тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: шарт жасасқан күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде (қазақстандық тауар өндірушілермен шарт жасасқан жағдайда жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн). Жеткізу орны: Бейбітшілік көшесі, 53, «АсМУ» КеАҚ орталық қоймасы. Тауарды жеткізуге, түсіруге және стеллаждарға жинауға байланысты барлық шығыстар жеткізушінің қаражаты мен күшінің есебінен жүргізіледі. Байланыс телефоны: 87712220919

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17855181-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для отдела эксплуатации (щит распределительный навесной, кабель греющий)
Номер лота:	№ 88224592-3ЦП1
Наименование лота:	Кабель силовой
Описание лота:	марка ПвВГнг, напряжение 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель греющий (ДРИ)
Количество:	4
Единица измерения:	Катушка условная
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка ул. Бейбитшилик, 53
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель греющий - электрический нагревательный кабель, предназначенный для защиты трубопроводов, водопроводных и иных инженерных коммуникаций от замерзания либо поддержания заданной температуры в соответствии с назначением изделия. Кабель должен быть рассчитан на номинальное напряжение 220-240 В, иметь электрическую изоляцию и наружную защитную оболочку, обеспечивающие безопасную эксплуатацию. Конструкция кабеля должна обеспечивать равномерный нагрев по всей рабочей длине. Тип кабеля - двухжильный резистивный экранированный нагревательный кабель повышенной прочности, удельная мощность - не менее 18 Вт/м; длина - 54 м; максимальная рабочая температура - не менее 65 °С. При наружной прокладке оболочка должна быть устойчива к воздействию влаги, температурных перепадов и ультрафиолетового излучения, если это предусмотрено условиями эксплуатации. Кабель должен быть совместим с предусмотренным способом монтажа - снаружи трубопровода либо внутри него, если соответствующее применение допускается производителем. Комплектация должна включать: Нагревательную кабельную секцию заводской готовности (греющий кабель длиной не менее 54 метров, соединенный герметичными муфтами с силовым питающим кабелем «холодным концом» длиной не менее 2.3 метра); Заводскую упаковку и паспорт изделия с отметкой о прохождении ОТК (контроля качества) производителя; Инструкцию по монтажу и эксплуатации на государственном (казахском) и русском языках; Гарантийный талон от производителя или официального дистрибьютора. Изделие должно быть новым, не бывшим в эксплуатации и соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60800. Срок поставки товара: в течение 15 календарных дней со дня заключения Договора (в случае заключения договора с казахстанскими товаропроизводителями срок поставки 60 календарных дней). Место поставки: ул. Бейбитшилик 53, центральный склад НАО «МУА». Все расходы, связанные с поставкой, разгрузкой и складированием на стеллажи склада товара производятся за счет средств и сил поставщика. Контактный телефон: 87712220919.