

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850356-1
Сатып алудың атауы:	АОФО үшін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88210710-3ЦП2
Лоттың атауы:	Қазан қауіпсіздігі тобы
Лоттың сипаттауы:	жылыту жүйесін максималды рұқсат етілген жұмыс қысымынан асып кетуден қорғауға және одан ауаныбұрып жіберуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	UNIPUMP қазандыққа арналған қауіпсіздік тобы 1"-1/2" ГОСТ 12.2.096-83
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231045202, Атырау облысы, Атырау қ., Сарыөзек а. ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау қ., Сарыөзек а., 16
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 61 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	UNIPUMP қазандыққа арналған қауіпсіздік тобы 1"-1/2" ГОСТ 12.2.096-83 Қазандықтың қауіпсіздік торабы максималды қысымның шекті мәні реттелетін сақтандырғыш клапаннан, қалтқылы типтегі автоматты ауа шығарғыштан, кері клапаннан және манометрден тұрады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850356-1
Наименование закупки:	Товары для АОЦФ
Номер лота:	№ 88210710-ЗЦП2
Наименование лота:	Группа безопасности котла
Описание лота:	для защиты систем отопления от превышения максимально допустимого рабочего давления и отвода воздуха из них
Дополнительное описание лота:	Группа безопасности котла UNIPUMP 1"-1/2" ГОСТ 12.2.096-83
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231045202, Атырауская область, г.Атырау, с.Сарыузек КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, с.Сарыузек, 16
Срок поставки:	Срок поставки в течении 16 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 61 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Группа безопасности котла UNIPUMP 1"-1/2" ГОСТ 12.2.096-83 Группа безопасности котла состоит из предохранительного клапана с настраиваемым диапазоном максимального давления, автоматического поплавкового воздухоотводчика, обратного клапана и манометра