

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851704-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес өнім.
Лоттың нөмірі:	№ 86658914-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, алты полюсті, кернеуі 230-3300 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес ІЕК 3Р 250А 35ка 380В автоматты ажыратқыш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	315430100, Жамбыл облысы, Мерке ауданы, Мерке а. Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Сарымолдаева көшесі № 148
Жеткізу мерзімі:	15 күн (күнгізбелік) шартқа қол қойылған күннен бастап
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ажыратқыш Автоматты үш полюсті қуат. Мақсаты: электр тізбектері мен электр жабдықтарын қысқа тұйықталу және шамадан тыс жүктеме токтарынан қорғау және электр тізбектерін жедел қосу және ажырату. Техникалық талаптар: Құрылғы түрі-ажыратқыш. Полюстер саны-3 (үш полюсті). Номиналды ток-250 А. Номиналды жұмыс кернеуі-380 В айнымалы ток. Рұқсат етілген номиналды жұмыс кернеуі-кемінде 380 В. Номиналды жиілік-50 Гц. 380-400 в кернеудегі ажырату қабілеті-кемінде 35 кА. Басқару түрі-қолмен, рычаг арқылы. Өшіру әдісі — шамадан тыс жүктеме және қысқа тұйықталу кезінде автоматты. Шамадан тыс жүктемеден қорғаудың болуы міндетті болып табылады. Қысқа тұйықталудан қорғаудың болуы міндетті болып табылады. Орнату әдісі — электр қалқанына бекітілген Стационарлық. Корпус — қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ететін электр оқшаулағыш. Байланыс қысқыштары-тиісті қиманың қуат өткізгіштерін қосуға арналған. Номиналды токтың, кернеудің, полюстер санының және өшіру қабілетінің таңбалануы міндетті болып табылады. Дизайн үш полюсті бір уақытта өшіруді қамтамасыз етуі керек. Сапаға қойылатын талаптар: Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Корпустың, түйіспелі қысқыштардың және басқару тетіктерінің зақымдалуына жол берілмейді. Ажыратқыш жарамды, толық жабдықталған және пайдалануға жарамды болуы керек. Техникалық сипаттамалар өндірушінің паспортымен немесе құжаттамасымен расталуы керек. Тауар "төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы" КО ТР 004/2011 техникалық регламентінің қолданылатын талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тексеруге арналған бейіндік стандарт-ГОСТ ІЕС 60947-2 " төмен вольтты тарату және басқару аппаратурасы. 2 бөлім. Ажыратқыштар". Қолданыстылығы мен қолданыстағы редакциясы сатып алуды жарияламас бұрын расталуы керек. Жинақтау: Ажыратқыш - 1 дана. Бекітудің штаттық элементтері-зауыттық жиынтықта болған кезде. Өнімнің паспорты немесе өндірушінің техникалық құжаттамасы. Кепілдік мерзімі: тауарды қабылдаған сәттен бастап кемінде 12 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851704-1
Наименование закупки:	Товар согласно технической спецификации.
Номер лота:	№ 86658914-3ЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, шестиполюсный, напряжение 230-3300 В
Дополнительное описание лота:	Выключатель автоматический IEK ЗР 250А 35кА 380В согласно технической спецификации
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	315430100, Жамбылская область, Меркенский район, с.Мерке Жамбылская область, Меркенский район, с.Мерке улица К.Сарымолдаева №148
Срок поставки:	15 дней (календарных) со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Выключатель автоматический трехполюсный силовой. Назначение: Для защиты электрических цепей и электрооборудования от токов короткого замыкания и перегрузок, а также для оперативного включения и отключения электрических цепей. Технические требования: Тип устройства — автоматический выключатель. Количество полюсов — 3 (трехполюсный). Номинальный ток — 250 А. Номинальное рабочее напряжение — 380 В переменного тока. Допустимое номинальное рабочее напряжение — не менее 380 В. Номинальная частота — 50 Гц. Отключающая способность при напряжении 380-400 В — не менее 35 кА. Тип управления — ручной, посредством рычага. Способ отключения — автоматический при перегрузке и коротком замыкании. Наличие защиты от перегрузки — обязательно. Наличие защиты от короткого замыкания — обязательно. Способ установки — стационарный, с креплением в электрическом щите. Корпус — электроизоляционный, обеспечивающий безопасную эксплуатацию. Контактные зажимы — предназначенные для подключения силовых проводников соответствующего сечения. Наличие маркировки номинального тока, напряжения, количества полюсов и отключающей способности — обязательно. Конструкция должна обеспечивать одновременное отключение трех полюсов. Требования к качеству: Товар должен быть новым, ранее не использованным. Не допускаются повреждения корпуса, контактных зажимов и механизмов управления. Выключатель должен быть исправным, полностью укомплектованным и пригодным к эксплуатации. Технические характеристики должны подтверждаться паспортом или документацией изготовителя. Товар должен соответствовать применимым требованиям технического регламента ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Профильный стандарт для проверки — ГОСТ IEC 60947-2 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели». Применимость и действующую редакцию необходимо подтвердить перед публикацией закупки. Комплектация: Автоматический выключатель — 1 шт. Штатные элементы крепления — при наличии в заводской комплектации. Паспорт изделия или техническая документация изготовителя. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента приемки товара.