Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17997558-1
Сатып алудың атауы:	Кернеу көрсеткіші
Лоттың нөмірі:	№ 88762325-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кернеу көрсеткіші
Лоттың сипаттауы:	екі полюсті, 1000 В-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кернеу көрсеткіші екі полюсті, 1000 В-қа дейін
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351610000, Қарағанды облысы, Балқаш қ. улица Иванова 1
Жеткізу мерзімі:	15 дней после подписания договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	12-ден 380 В-қа дейінгі ауыспалы және тұрақты кернеудің бар-жоғын анықтауға арналған. Кернеуді анықтау диапазоны: 12-ден 380 В-қа дейін. Максималды кернеу кезіндегі ток: 10 мА-ден аспайды. Тізбектің тұтастығын тексеру кезіндегі сыртқы тізбектің максималды кедергісі: 50 кОм. Бір рет зарядтағаннан кейін тізбектің тұтастығын тексеру режиміндегі жұмыс уақыты: кемінде 48 сағат. Бір рет зарядтағаннан кейін үздіксіз дыбыстық сигналдың ұзақтығы (тексерілетін тізбектегі кедергі нөлге тең болған жағдайда): кемінде 3 минут.Индикатордың икемді жалғағыш сымының ұзындығы кемінде 1,1 м болуы тиіс. Контактілі ұштарының оқшауланбаған бөлігінің ұзындығы 0,007 м-ден аспауы керек. Тізбектің тұтастығын тексеретін конденсаторды зарядтау уақыты 1 минуттан аспауы тиіс. Бұл мәселе жөнелту алдында тапсырыс берушімен келісілуі қажет.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17997558-1
Наименование закупки:	Элетрический прибор (Указатель напряжения)
Номер лота:	№ 88762325-ЗЦП1
Наименование лота:	Указатель напряжения
Описание лота:	двухполюсный, до 1000 В
Дополнительное описание лота:	Указатель напряжения двухполюсный, до 1000 В
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351610000, Карагандинская область, г.Балхаш улица Иванова 1
Срок поставки:	15 дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для определения наличия или отсутствия переменного и постоянного напряжения в диапазоне от 12 до 380 В. Диапазон напряжений, определяемых указателем – от 12 до 380 В. Величина тока при максимальном значении напряжения не более 10 мА. Максимальное сопротивление внешней цепи, при котором обеспечивается прозвонка – 50 кОм. Время сохранения работоспособности указателя в режиме прозвонки после одной зарядки не менее 48 часов. Время непрерывного звучания сигнала при нулевом сопротивлении измеряемой цепи от одной зарядки не менее 3 мин. Длина гибкого соединительного провода указателя, не менее 1,1 м. Длина неизолированной части контактов-наконечников, не более 0,007 м. Время зарядки конденсатора для прозвонки не более 1 мин. Перед отправкой согласовать с заказчиком.