



Бекітемін

«Қостанай құрылыс колледжі»

КМҚК директоры

Жанайдаров Н.Д.

**Ауыз су бұрқағына арналған сүзгілерді ауыстыру үшін
Техникалық сипаттама**

Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар: Өнім беруші Қостанай қ.Баймағамбетов көшесі, мекенжайы бойынша орналасқан «Қостанай құрылыс колледжі» КМҚК-да екі ауыз су бұрқағындағы сүзгі элементтерін (әрқайсысында үш сүзгі элементінен) өз күшімен ауыстыруға міндетті.

1. Тоқылмаған тағамдық полипропиленнен жасалған РР картриджі, 1 саты-суды өрескел тазартудың бірінші кезеңін. 9 мың л су өткізу қабілетін қамтамасыз етеді.

Сүзу жылдамдығы кемінде минутына / 15 л .

Жұмыс температурасы +3° - тан +95°С-қа дейін (ыстық су үшін де қолайлы)

Ресурс 24.000 литрге дейін (бастапқы судың сапасына байланысты, бірақ 6 айдан аспайды). Пластикалық қабықта.

2. GAC-белсендірілген түйіршіктелген жоғары сапалы көмірден жасалған картридж, 2 саты-суды органикалық және бейорганикалық заттардың кең ауқымынан (бос хлор, хлорорганикалық қосылыстар, пестицидтер, фенолдар, бензолдар, мұнай өнімдері және олардың туындылары) тазартады, судың дәмін, түсін және иісін жақсартады.

Ресурс: 9.000 литр

Максималды тұтыну: 277 л

Максималды қысым: 8.5 атмосфера

Температура: +2...+38 С

Картридждің ресурсы 6 айдан аспайды. Пластикалық қабықта 2

3. «Карбонблок» технологиясы бойынша белсендірілген көмірден жасалған СТО-картридж, 3 – саты-хлордан, тұздан, ауыр металдардан, пестицидтерден және басқа да органикалық қосылыстардан тазартады, иісті жояды, дәмді, мөлдірлікті жақсартады.

Өлшемдері (биіктігі / диаметрі): 252 мм / 63 мм Жұмыс температурасы: +3...+ 52 Ресурс: 8.000 л. картриджді орнатқаннан кейін 6 айдан кешіктірмей. Пластикалық қабықта.

Шығын материалы орындаушының есебінен (картридждер, фум таспасы және т.б.).

Қызмет көрсету мерзімі шартқа қол қойылғаннан күннен бастап он алты күн ішінде.

Қызмет көрсету қорытындысы бойынша: белгіленген сүзгі элементтерін таңбалауды көрсете отырып, орындалған жұмыстардың актісі беріледі.

ШЖ жөніндегі директордың
орынбасары

Дорохов С.А.

Утверждаю
Директора КГКП «Костанайский
строительный колледж»

Жанайдаров Н.Д.

**Техническая спецификация
на замену фильтров для питьевого фонтанчика.**

Требование к оказанию услуги: Поставщик обязан собственными силами произвести замену фильтрующих элементов в **двух** питьевых фонтанчиках (по **три** фильтрующих элемента в каждом) в КГКП «Костанайский строительный колледж» по адресу г.Костанай улица Баймагамбетова строение 1.

1. РР – картридж из нетканого пищевого полипропилена, 1 ступень – обеспечивает первую стадию грубой очистки воды, пропускная способность 9 тыс. л. воды.

Скорость фильтрации не менее 15 л/мин.

Рабочая температура от +3° до +95°С (подходит и для горячей воды)

Ресурс до 24.000 литров (зависит от качества исходной воды, но не более 6 месяцев). В пластиковой оболочке.

2. GAC – картридж из активированного гранулированного высококачественного угля, 2 ступень – очищает воду от широкого спектра органических и неорганических веществ (свободный хлор, хлорорганические соединения, пестициды, фенолы, бензолы, нефтепродукты и их производные), улучшает вкус, цвет и запах воды.

Ресурс: 9.000 литров

Максимальный расход: 277 л

Максимальное давление: 8.5 атмосфер

Температура: +2...+38 С

Ресурс картриджа не более 6 мес. В пластиковой оболочке 2

3. СТО – картридж, изготовленный из активированного угля по технологии «карбонблок», 3 ступень – очищает от: хлора, соли, тяжелых металлов, пестицидов и других органических соединений, устраняет запах, улучшает вкус, прозрачность.

Размеры (высота/диаметр): 252 мм/63 мм Рабочая температура: +3...+52 С Ресурс: 8.000 л, но не позже 6 месяцев с момента установки картриджа. В пластиковой оболочке.

Расходный материал (картриджи, фум лента и пр.) за счет Исполнителя.

Срок оказания услуги шестнадцать календарных дней с момента подписания договора.

По итогам оказания услуги: выдаётся акт выполненных работ с указанием маркировки установленных фильтрующих элементов.

Зам. директора по х.р.



Дорохов С.А.