Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17864381-1
Сатып алудың атауы:	«Ежелгі Түркістан» нысанына арналған құрылыс материалдары
Лоттың нөмірі:	№ 87556141-ОИЗ
Лоттың атауы:	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, екі полюстік, кернеуі 230-400 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автоматты ажыратқыш, екі полюсті, кернеуі 230–400 В сөндіргіш (Тараз)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Ташкент к-сі, 2, нысан "Тараз қалашығы"
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде (отандық тауар өндірушілер үшін 60 күнтізбелік күн)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Электр тізбектерін шамадан тыс жүктемелерден және қысқа тұйықталулардан қорғауға арналған екі полюсті автоматты ажыратқыш. Номиналды кернеуі: 230–400 В. Полюстер саны: 2. Желі жиілігі: 50 Гц. Автоматты ажыратқыш екі полюстің де бір мезгілде ажыратылуын қамтамасыз етуі тиіс. Автоматты ажыратқыштың номиналды тогы — 25 А.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17864381-1
Наименование закупки:	строительные материалы на объект "Древний Туркестан"
Номер лота:	№ 87556141-ОИЗ
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, двухполюсный, напряжение 230-400 В
Дополнительное описание лота:	Выключатель автоматический, двухполюсный, напряжение 230-400 В (Тараз)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз ул. Ташкентская, 2, объект "Городище Тараз"
Срок поставки:	с момента подписания договора в течение 15 календарных дней (60 календарных дней для отечественных производителей товаров)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Автоматический выключатель двухполюсный, предназначенный для защиты электрических цепей от перегрузки и короткого замыкания. Номинальное напряжение — 230–400 В. Количество полюсов — 2. Частота сети — 50 Гц. Выключатель должен обеспечивать одновременное отключение обоих полюсов. Номинальный ток автомата 25 А