# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18020960-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Шаруашылық тауарларын сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88724800-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Электр станциясы |
| **Лоттың сипаттауы:** | жылжымалы, бензин |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Бензин электр станциясы 7 кВт (220В) |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы Жубанов 11 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, жыл ішінде, 2026 жылғы 10 желтоқсаннан кешіктірмей |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Жабдықтың түрі-бензин электр станциясы (электр генераторы).<br><br>Орындау түрі – мобильді, ашық жақтау түрі.<br><br>Номиналды шығыс қуаты-кемінде 7 кВт.<br><br>Максималды шығыс қуаты-кемінде 7,5 кВт.<br><br>Фазалар саны – 1 (бір фазалы).<br><br>Номиналды шығыс кернеуі – 220 В.<br><br>Шығыс кернеуінің жиілігі-50 Гц.<br><br>Генератордың түрі (балама) – синхронды.<br><br>Қозғалтқыш түрі – бензин, төрт тактілі, бір цилиндрлі, жоғарғы клапан (OHV).<br><br>Қозғалтқышты салқындату түрі – Ауа.<br><br>Отын түрі-өндірушінің талаптарына сәйкес қорғасынсыз автомобиль бензині.<br><br>Жанармай багының көлемі-кемінде 25 л.<br><br>Қозғалтқышты іске қосу жүйесі – аралас (ҚОЛМЕН стартер және электр стартер). |

| | |
|---|---|
| | Қозғалтқышты электрлік іске қосу үшін қайта зарядталатын батареяның болуы.<br><br>Автоматты шығыс кернеу реттегішінің (AVR) болуы.<br><br>Шығыс электр розеткаларының саны-кемінде 2 дана.<br><br>Шығыс кернеуін басқаруға арналған вольтметрдің болуы.<br><br>Қозғалтқыштың жұмысын және техникалық қызмет көрсету кезеңділігін бақылау үшін мотосағат есептегішінің болуы.<br><br>Жанармай деңгейінің индикаторының болуы.<br><br>Қозғалтқыш майы деңгейінің сенсорының болуы.<br><br>Қозғалтқыш майының деңгейі өте төмен болған кезде қозғалтқышты автоматты түрде өшіру жүйесінің болуы.<br><br>Электр шамадан тыс жүктемелерден және қысқа тұйықталудан қорғау жүйесінің болуы.<br><br>Шығыс электр тізбегінің Автоматты қорғаныс ажыратқыштарының болуы.<br><br>Қорғаныс жерге қосу терминалының болуы.<br><br>Қозғалтқыштың шығатын жүйесін өшіргіштің болуы.<br><br>Қозғалтқыштың ауа сүзгісінің болуы.<br><br>Тірек құрылымына діріл жүктемелерін төмендетуді қамтамасыз ететін дірілге қарсы тіректердің болуы.<br><br>Тірек құрылымының материалы-коррозияға қарсы қорғаныш жабыны бар күшейтілген Болат Құбырлы жақтау.<br><br>Жабдықты жылжытуға арналған тасымалдау дөңгелектері мен тұтқаларының болуы.<br><br>Отынсыз жабдықтың салмағы-90 кг-нан аспайды, ҚР СТ ГОСТ Р 53174-2009 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18020960-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп хозяйственных товаров |
| **Номер лота:** | № 88724800-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Электростанция |
| **Описание лота:** | передвижная, бензиновая |
| **Дополнительное описание лота:** | Электростанция бензиновая 7 кВт (220В) |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 751310000, г.Алматы, Ауэзовский район Жубанова 11 |
| **Срок поставки:** | по заявке Заказчика, в течении года, не позднее 10 декабря 2026 года |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Тип оборудования – электростанция бензиновая (генератор электрический).<br><br>Тип исполнения – мобильный, открытого рамного типа.<br><br>Номинальная выходная мощность – не менее 7 кВт.<br><br>Максимальная выходная мощность – не менее 7,5 кВт.<br><br>Количество фаз – 1 (однофазный).<br><br>Номинальное выходное напряжение – 220 В.<br><br>Частота выходного напряжения – 50 Гц.<br><br>Тип генератора (альтернатора) – синхронный.<br><br>Тип двигателя – бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый, с верхним расположением клапанов (OHV).<br><br>Тип охлаждения двигателя – воздушное.<br><br>Вид топлива – неэтилированный автомобильный бензин согласно требованиям производителя.<br><br>Объем топливного бака – не менее 25 л.<br><br>Система запуска двигателя – комбинированная (ручной стартер и электрический стартер). |

| | |
|---|---|
| | Наличие аккумуляторной батареи для электрического запуска двигателя. |
| | Наличие автоматического регулятора выходного напряжения (AVR). |
| | Количество выходных электрических розеток – не менее 2 шт. |
| | Наличие вольтметра для контроля выходного напряжения. |
| | Наличие счетчика моточасов для контроля наработки двигателя и периодичности технического обслуживания. |
| | Наличие индикатора уровня топлива. |
| | Наличие датчика уровня моторного масла. |
| | Наличие системы автоматического отключения двигателя при критически низком уровне моторного масла. |
| | Наличие системы защиты от электрических перегрузок и короткого замыкания. |
| | Наличие автоматических выключателей защиты выходной электрической цепи. |
| | Наличие клеммы защитного заземления. |
| | Наличие глушителя выхлопной системы двигателя. |
| | Наличие воздушного фильтра двигателя. |
| | Наличие антивибрационных опор, обеспечивающих снижение вибрационных нагрузок на несущую конструкцию. |
| | Материал несущей конструкции – усиленная стальная трубчатая рама с защитным антикоррозионным покрытием. |
| | Наличие транспортировочных колес и рукояток для перемещения оборудования. |
| | Масса оборудования без топлива – не более 90 кг. СТ РК ГОСТ Р 53174-2009 |