

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17794874-1
Сатып алудың атауы:	Мектептің жылыту жүйесіне арналған манометр сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88299104-3ЦП1
Лоттың атауы:	Манометр
Лоттың сипаттауы:	техникалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылыту жүйесіне арналған техникалық манометр
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	635530100, Шығыс Қазақстан облысы, Марқакөл ауданы, Марқакөл а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Марқакөл ауданы, Марқакөл а.Крахмаль,53
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауар атауы: Жылыту жүйесіне арналған техникалық манометр. Техникалық сипаттамалары: Түрі: техникалық серіппелі манометр. Өлшеу ортасы: жылыту жүйесіндегі су және су қысымы. Өлшеу диапазоны: 0–1,0 МПа (0–10 бар). Диаметрі: 100 мм. Дәлдік класы: 2,5-тен төмен емес. Қосылу түрі: бұрандалы. Корпус материалы: металл. Көрсеткіш шкаласы: МПа және/немесе бар. Жұмыс температурасы: жылыту жүйесінің жұмыс жағдайларына сәйкес. Қолданылуы: мектептің жылыту жүйесіндегі қысымды өлшеу және бақылау. Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған және қолдануға жарамды болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17794874-1
Наименование закупки:	Приобретение манометра для систем отопления школы
Номер лота:	№ 88299104-ЗЦП1
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	технический
Дополнительное описание лота:	Манометр технический для системы отопления
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	635530100, Восточно-Казахстанская область, район Марқакөл, с.Маркаколь КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, район Марқакөл, с.Маркаколь, Крахмалы,53
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Технический манометр для системы отопления. Технические характеристики: Тип: технический пружинный манометр. Измеряемая среда: вода в системе отопления и давление воды. Диапазон измерения: 0-1,0 МПа (0-10 бар). Диаметр корпуса: 100 мм. Класс точности: не ниже 2,5. Тип присоединения: резьбовое. Материал корпуса: металл. Шкала показаний: МПа и/или бар. Рабочая температура: в соответствии с условиями эксплуатации системы отопления. Назначение: измерение и контроль давления в системе отопления школы. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении и пригодным для эксплуатации.