

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17835840-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87853517-3ЦП1
Лоттың атауы:	Мамандандырылған хабарлағыш
Лоттың сипаттауы:	электр сигнал беру жүйесіне арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Түтінді өрт хабарлағышы (материалдар)
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік Ел даңғ. 2
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде, егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, жеткізу мерзімі 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ҚР СТ 1234-2004 - Түтін сезетін өрт хабарлағыштары оптика-электрондық нүктелік. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері. Шығарылған жылы: 2026 жыл. Кепілдік мерзімі (айларда): 12. Сәйкес келмейтін аналог жеткізілген және оны қолданыстағы B501AP базасына орнату барысында Labor Strauss панелінде байланыс қатесі немесе құрылғы түрінің қатесі орын алған жағдайда, тауар ТС талаптарына сәйкес келмейді деп танылады. Жеткізуші оны 5 жұмыс күні ішінде өз қаражаты есебінен үйлесімді тауарға ауыстыруға міндетті. Сатып алу түрі, тапсырыс берушінің қолданыстағы автоматты өрт дабылы жүйесіне ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу және оның жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру үшін қажетті қосалқы бөлшектер. Техникалық және бағдарламалық үйлесімділік: Хабарлағыш істен шыққан қолданыстағы аспаптардың орнына сатып алынады және Labor Strauss (LST) өрт дабылы панелінің қолданыстағы сақиналы шлейфіне жүйенің жалпы конфигурациясын өзгертпей және жүйені қайта бағдарламаламай, 100% интеграциялануын қамтамасыз етуі тиіс. Хабарлағыш 200AP (Advanced Protocol) жабық цифрлық деректер алмасу хаттамасын міндетті түрде қолдауы тиіс. Құрылғы объектіде бұрыннан орнатылған System Sensor B501AP үлгісіндегі базалық розеткаларға (монтаждық негіздерге) механикалық түрде орнатылуы тиіс. Сипаттамалары (бағдар ретінде баламасы): Габариттік өлшемдері, жұмыс логикасы және деректер алмасу хаттамасының түрі бойынша баламасы - System Sensor ND22051EI (OEM коды 06). Қысқа тұйықталудан қорғайтын кіріктірілген оқшаулағыштың болуы міндетті.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17835840-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров
Номер лота:	№ 87853517-ЗЦП1
Наименование лота:	Извещатель специализированный
Описание лота:	для электросигнализации
Дополнительное описание лота:	Извещатель пожарный дымовой (материалы)
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік Ел 2
Срок поставки:	в течение 15 (пятнадцать) календарных дней по заявкам Заказчика, в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей срок поставки составляет 60 (шестьдесят) календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	СТ РК 1234-2004 - Извещатели пожарные дымовые. Оптико-электронные точечные. Общие технические условия. Методы испытаний. Год выпуска: 2026 год. Гарантийный срок (в месяцах): 12. В случае поставки несовместимого аналога, который при установке в существующую базу B501AP вызовет на панели Labor Strauss ошибку связи или ошибку типа устройства, товар признается не соответствующим ТС. Поставщик обязан заменить его на совместимый за свой счет в течение 5 рабочих дней. Тип закупки запасные части (ЗИП) для проведения текущего ремонта и восстановления работоспособности существующей автоматической пожарной сигнализации Заказчика. Техническая и программная совместимость: Извещатель приобретается взамен вышедших из строя приборов и должен обеспечивать 100% интеграцию в существующий кольцевой шлейф пожарной панели Labor Strauss (LST) без изменения общей конфигурации и перепрограммирования системы. Извещатель должен строго поддерживать закрытый цифровой протокол обмена данными 200AP (Advanced Protocol). Устройство должно механически устанавливаться в уже смонтированные на объекте базовые розетки (монтажные основания) модели System Sensor B501AP. Характеристики (эквивалент для ориентира): Эквивалент по габаритам, логике работы и типу протокола System Sensor ND22051EI (код OEM 06). Обязательно наличие встроенного изолятора короткого замыкания.