

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767632-1
Сатып алудың атауы:	ЭМС баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен/кримпер
Лоттың нөмірі:	№ 81680263-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	кабельдік, шеткі, термиялық отырғызылатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	10кВ -12/70-120мм ² шеткі муфтасы
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ, I. Жансүгірұлы көшесі, 7
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген кезден бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші өтінім берген кезден бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Пластмасса оқшаулағышы және алюминий сым экраны бар бір ядролы кабельдер үшін жылуды төмендететін технологияның қосқыш муфталары қолданылуы керек. 630 мм² өзектердің көлденең қимасы бойынша қолдану ауқымы. Кабельдердің өзектерін қосу алюминий және мыс, дөңгелек және сектор, тұтас тартылған және көп сымды өзектер үшін әмбебап қолданылатын бастары бар механикалық болтты қосқыштармен жүзеге асырылуы тиіс. Қосылу аймағында кабель құрылымының электрлік тұтастығына және оның механикалық беріктігіне кепілдік берілуі керек. Өрістің кернеулігін теңестіру үшін байланыс аймағы мастикалық пластинамен оралуы керек. Жартылай өткізгіш экранның кесілген жеріндегі электр өрісінің кернеулігін теңестіру Бос орындар мен жылуды төмендететін түтіктерді толтыратын сары таспаның көмегімен жүзеге асырылады. Қосылу аймағындағы оқшаулау мен экранды қалпына келтіру үш қабатты, жылуды төмендететін эластомерлік түтіктің көмегімен жүзеге асырылуы керек. Түтік орнатылғанға дейін және орнатылғаннан кейін оның екі қабаты арасындағы кез келген механикалық стратификацияға немесе ауа қосындыларына жол берілмейді. Муфтада мыс қалайы тор экраны болуы керек, ол дәнекерлеусіз және қосқышсыз бір-біріне жалғанған екі қосылатын кабель экрандарының сымдарымен бірге Жерге тұйықталған жағдайда 200 а электр тогын 24 сағат ішінде өткізуге жеткілікті болуы керек.Алюминий сым экраны механикалық қосқыштармен қалпына келтіріліп, сымдардың жалпы қимасы 50-155 мм² болатын қосылуына мүмкіндік береді. Кабель экранының қимасын азайтуға, оның сымдарын кесуге немесе дәнекерлеу арқылы қосымша өткізгіштерді қосуға жол берілмейді. Кабельдік қосылыстың толық тығыздалуына қол жеткізу үшін ішкі жағындағы сыртқы оқшаулағыш түтік термиялық балқитын желіммен жабылуы керек. Бұл түтік сыртқы механикалық жүктемелерге төтеп беру үшін жеткілікті механикалық беріктікке ие болуы керек; кабельдің сыртқы қабығын сынау үшін жеткілікті электрлік беріктік (U_{мин}=5 кВ, t=5мин), сондай-ақ қоршаған орта мен ультракүлгін сәулеленудің химиялық әсеріне төзімділік. Муфтаның өлшемі-950 мм. Қамтамасыз ету қажет: 1) Сәйкестік сертификаты МЕМСТ-13781.0-86 сонымен қатар Өнімді сынау хаттамалары; 2)ҚР аумағында өнімді жеткізуге дайындаушы зауыттың авторизациялық хаты; 3)Табысты сынақтарды растайтын МЕМСТ 13781.0-86.1 сәйкес дайындаушы зауыттан бұйымдарды сынау хаттамасы: МЕМСТ-13781.0-86 2.19 тармағына сәйкес айнымалы кернеуі 4 сағат ; -тұрақты кернеуі 10 мин. МЕМСТ-13781.0-86 2.19 тармағына сәйкес; МЕМСТ 13781.0-86 2.27 және 6.20-тармақтарына сәйкес қыздыру циклдары; МЕМСТ 13781.0-86 2.18 тармағына сәйкес К. з. жылу тогы; МЕМСТ-13781.0-86 2.18 тармағына сәйкес К. з. динамикалық токпен; МЕМСТ-13781.0-86 2.23 тармағына сәйкес жылу сынақтары. 4) Қолданыстағы стандартқа сәйкес. Мәліметтерді ұсыну: жеткізілетін тауардың жиынтық ведомосі; жеткізілетін тауардың монтаждау нұсқаулығы; болт ұштарының техникалық сипаттамасы. Өнім беруші жеткізіп берілетін тауарлардың техникалық регламенттермен, стандарттардың ережелерімен немесе Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес өзге құжаттармен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. "

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767632-1
Наименование закупки:	ЭГЗ способом запроса ценовых предложений/кримпер
Номер лота:	№ 81680263-ЗЦП1
Наименование лота:	Муфта
Описание лота:	кабельная, концевая, термоусаживаемая
Дополнительное описание лота:	Муфта концевая 10кВ -12/70-120мм ²
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г. Астана, ул. И.Жансугурова 7
Срок поставки:	В течении 30 календарных дней с момента заявки Заказчика . В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товаров по договору составляет 60 календарных дней с момента заявки Заказчика.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией и алюминиевым проволочным экраном должны применяться соединительные муфты термоусаживаемой технологии. Диапазон применения по сечению жил 630 мм². Соединение жил кабелей должно осуществляться механическими болтовыми соединителями со срывными головками универсального применения для алюминиевых и медных, круглых и секторных, цельнотянутых и многопроволочных жил. В области соединения должна гарантироваться электрическая целостность конструкции кабеля и его механическая прочность. Область соединения должна оборачиваться мастичной пластиной для выравнивания напряженности поля. Выравнивание напряженности электрического поля в месте среза полупроводящего экрана выполняется с помощью желтой ленты заполнения пустот и термоусаживаемых трубок. Восстановление изоляции и экрана в области соединения должно выполняться с помощью трехслойной термоусаживаемой эластомерной трубки. Любые механические расслоения или воздушные включения между двумя слоями трубки до и после ее установки не допускаются. Муфта должна иметь экран из медной луженой сетки, который вместе с проволоками экранов двух соединяемых кабелей, соединенные друг с другом без пайки и соединителя, должен быть достаточным для того, чтобы пропустить, в случае замыкания на землю, электрический ток 200 А в течении 24 часов. Алюминиевый проволочный экран восстанавливается механическими соединителями так, чтобы позволить соединение проволок общим сечением 50-155 мм². Не допускается уменьшение сечение экрана кабеля, засчет вырезания его проволок или добавления дополнительных проводников пайкой. Для того, чтобы добиться полной герметизации кабельного соединения, внешняя изоляционная трубка с внутренней стороны должна быть покрыта термоплавким клеем. Эта трубка должна иметь достаточную механическую прочность для выдерживания внешних механических нагрузок; достаточную электрическую прочность, необходимую для испытания наружной оболочки кабеля (U_{мин}=5 кВ, t=5мин), а также стойкость к химическим воздействиям окружающей среды и ультрафиолетового излучения. Размер муфты – 950 мм . Необходимо предоставить: 1) Сертификат соответствия ГОСТ-13781.0-86 а также протоколы испытаний изделия; 2)Авторизационное письмо от завода изготовителя на поставку продукции на территории РК; 3)Протокола испытания изделий от завода – изготовителя согласно ГОСТ 13781.0-86.1, подтверждающие успешные испытания: переменным напряжением 4 часа в соответствии с п. 2.19 ГОСТ-13781.0-86; постоянным напряжением 10 мин. в соответствии с п. 2.19 ГОСТ-13781.0-86; циклами нагрева в соответствии с п. 2.27 и 6.20 ГОСТ 13781.0-86; термическим током К.З. в соответствии с п. 2.18 ГОСТ 13781.0-86; динамическим током К.З. в соответствии с п. 2.18 ГОСТ-13781.0-86; тепловыми испытаниями в соответствии с п. 2.23 ГОСТ-13781.0-86. 4) В соответствии с действующим стандартом. Предоставить сведения: комплектовочную ведомость поставляемого товара; монтажную инструкцию поставляемого товара; техническую характеристику наконечников болтовых. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании.

	"
--	---