

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16600941-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84221024-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	бір пернелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	выключатель внутренних
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Алматы қ., Медеу ауданы, Назарбаев даңғылы, 102
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші қазақстандық өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 61 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА жарықтандыру ажыратқыштарын сатып алуға (ішкі қондырғы) 1. Жалпы мәліметтер * Атауы: тұрмыстық бір кілтті қосқыш. * Орнату түрі: Ішкі (орнату қорабына жасырын орнату). • Конфигурация: бір пернелі (немесе екі пернелі, Тапсырыс берушімен келісу). • Түсті орындау: ақ / піл сүйегі (немесе дизайн жобасына сәйкес). 2. Техникалық сипаттамалары Біз контактілердің номиналды тогы мен материалын бекітеміз, өйткені бұл қуатты жарықдиодты немесе флуоресцентті Шамдарды қосқанда "жабысып қалудың" және ұшқынның болмауына тікелей әсер етеді. Техникалық талап параметрі Номиналды ток кем дегенде 10 А (жарықтандыру желілері үшін стандарт). Номиналды кернеуі 220-250 В, 50 Гц. Қорғау дәрежесі IP20 (құрғақ бөлмелер үшін) немесе IP44 (ванна бөлмелері үшін) төмен емес. Қысқыш түрі өздігінен қысылатын (бұrandасыз) немесе бұrandалы, қимасы 2.5 мм мм² до дейінгі сым үшін. Суппорт материалы коррозияға қарсы мырышталған болат. Кілттер мен жақтаулардың материалы соққыға төзімді жанбайтын поликарбонат немесе ABS-сызаттар мен күйіп кетуге төзімді пластик. 3. Сапалық көрсеткіштер * Тозуға төзімділік: механизмнің жұмыс ресурсы-кемінде 40 000 цикл (қосу/өшіру). * Инсульттің анықтығы: кілттің тегіс, айқын ауысуы, өзіне тән жұмсақ шертүмен, кептеліссіз. * Өрт қауіпсіздігі: механизмнің негізі ыстыққа төзімді диэлектрлік материалдан (полиамид немесе жанбайтын композит) жасалуы керек. * Орнату: розеткада тез және сенімді бекіту үшін серіппелері бар ұстағыш аяқтардың болуы. 4. Орау және жинақтау * Толықтығы: жақтаумен немесе жеке төсеу механизмі ретінде жинақталған. * Таңбалау: механизмнің артқы жағында міндетті түрде қосылу схемасы және параметрлерді таңбалау (10ах 250V~).
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16600941-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 84221024-ЗЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	одноклавишный
Дополнительное описание лота:	выключатель внутренних
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район г.Алматы, Медеуский район пр. Назарбаева, 102
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней со дня заключения договора. В случае нахождения поставщика в Реестре Казахстанских производителей, срок поставки в течении 61 календарный день

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на закупку выключателей освещения (внутренняя установка) 1. Общие сведения • Наименование: Выключатель бытовой одноклавишный. • Тип установки: Внутренняя (скрытая установка в монтажную коробку). • Конфигурация: Одноклавишный (или двухклавишный, согласовать с заказчиком). • Цветовое исполнение: Белый / Слоновая кость (или согласно дизайн-проекту). 2. Технические характеристики Мы фиксируем номинальный ток и материал контактов, так как это напрямую влияет на отсутствие «залипания» и искрения при включении мощных светодиодных или люминесцентных ламп. Параметр Техническое требование Номинальный ток Не менее 10 А (стандарт для осветительных сетей). Номинальное напряжение 220-250 В, 50 Гц. Степень защиты Не ниже IP20 (для сухих помещений) или IP44 (для санузлов). Тип зажимов Самозажимные (безвинтовые) или винтовые, для провода сечением до 2.5 мм². Материал суппорта Оцинкованная сталь с защитой от коррозии. Материал клавиш и рамки Ударопрочный негорючий поликарбонат или ABS-пластик, устойчивый к царапинам и выгоранию. 3. Качественные показатели • Износостойкость: Ресурс работы механизма — не менее 40 000 циклов (включение/выключение). • Четкость хода: Плавное, четкое переключение клавиши с характерным негромким щелчком, без заеданий. • Пожаробезопасность: Основание механизма должно быть выполнено из термостойкого диэлектрического материала (полиамид или негорючий композит). • Монтаж: Наличие захватных лапок с пружинами для быстрой и надежной фиксации в подрозетнике. 4. Упаковка и комплектация • Комплектность: Поставляется в сборе с рамкой или как отдельный механизм с накладкой. • Маркировка: Обязательное наличие схемы подключения на задней стороне механизма и маркировка параметров (10AX 250V~).
--	---