

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17800550-1
Сатып алудың атауы:	Жылу торабындағы қысымды өлшеу құралдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86828985-3ЦП2
Лоттың атауы:	Манометр
Лоттың сипаттауы:	гидравликалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылыту жүйесінің жылу торабы үшін манометр сатып алу
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Театралдық көш., 56А
Жеткізу мерзімі:	қазынашылық органдарында шарттың тіркелгенен бастап ішінде 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Радиалды манометрді сатып алу, корпусының диаметрі - кемінде 100 мм, өлшеу диапазоны - 0-ден 1,0 МПа дейін (10 кгс/см ² /10 бар), дәлдік сыныбы - 1,5 кем емес, штуцер орналасуы - радиалды (төменгі), корпус материалы - болат (қара немесе тот баспайтын), штуцер және трибко-секторлық механизм материалы - мыс қорытпасы (жез), терезе материалы (шыны) - техникалық/полимерлік шыны, өлшенетін ортаның температурасы - тұрақты жұмыс диапазоны +150 °С дейін, қоршаған ортаның температурасы - тұрақты жұмыс диапазоны -50 °С бастап +50 °С дейін, стандарт сәйкестігі - МЕМСТ 2405-88 сәйкес дайындау.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17800550-1
Наименование закупки:	Приобретение средств измерений давления в тепловом узле
Номер лота:	№ 86828985-3ЦП2
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	гидравлический
Дополнительное описание лота:	Приобретение манометра для теплового узла системы отопления
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. Театральная 56А
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней со дня регистрации договора в органах казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Приобретение манометра радиального, диаметр корпуса- не менее 100 мм, диапазон измерений -от 0 до 1,0 МПа (10 кгс/см ² / 10 бар), класс точности- не хуже 1,5, расположение штуцера- радиальное (нижнее), материал корпуса- сталь (черная или нержавеющая), материал штуцера и трибко-секторного механизма -медный сплав (латунь), материал окна (стекла)- техническое / полимерное стекло, температура измеряемой среды- диапазон стабильной работы до +150 °С ,температура окружающей среды - диапазон стабильной работы от -50 °С до +50 °С, соответствие стандартам- изготовление в соответствии с ГОСТ 2405-88.