

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17848307-1
Сатып алудың атауы:	«Ежелгі Түркістан» нысанына арналған құрылыс материалдары
Лоттың нөмірі:	№ 87685264-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы АВВГ, кернеуі 1 000 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	АВВГ маркалы, кернеуі 1000 В кабель (Тараз)
Саны, көлемі:	0.3
Өлшем бірлігі:	Километр (мың метр)
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Ташкент к-сі, 2, нысан "Тараз қалашығы"
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде (отандық тауар өндірушілер үшін 60 күнтізбелік күн)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	АВВГ 2×10 қуат кабелі. Бұл – алюминий өткізгіштері бар, оқшауламасы мен сыртқы қабығы поливинилхлорид (ПВХ) қоспасынан жасалған, бірақ ешқандай қорғаныш қабаты (сауыты) жоқ қуат кабелі. Ол әрқайсысының көлденең қимасы 10 мм² болатын 2 өзектен тұрады. Айнымалы ток кернеуінің номиналды мәні 1 кВ (жиілігі 50 Гц) құрайды. Кабель МЕМСТ 31996-2012 талаптарына сәйкес келуі тиіс. Ток өткізгіш өзектер МЕМСТ 22483 талаптарына сай болуы қажет. Оқшауламасы мен сыртқы қабығы ПВХ қоспасынан жасалуы тиіс. Ұзақ уақыт бойы рұқсат етілетін ток шамасы – 50–58 А.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17848307-1
Наименование закупки:	строительные материалы на объект "Древний Туркестан"
Номер лота:	№ 87685264-ЗЦП2
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка АВВГ, напряжение 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель марки АВВГ, напряжение 1000В (Тараз)
Количество:	0.3
Единица измерения:	Километр (тысяча метров)
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз ул. Ташкентская, 2, объект "Городище Тараз"
Срок поставки:	с момента подписания договора в течение 15 календарных дней (60 календарных дней для отечественных производителей товаров)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель силовой марки АВВГ 2×10. Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова (брони). Количество жил — 2, сечение каждой жилы — 10 мм². Номинальное переменное напряжение — 1 кВ, частота — 50 Гц. Кабель должен соответствовать требованиям ГОСТ 31996-2012. Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22483. Изоляция и наружная оболочка должны быть выполнены из ПВХ-пластика. Длительно допустимый ток 50-58 А