Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17859841-1
Сатып алудың атауы:	Жабдықтарды сатып алу бойынша Мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43719713-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жабдықтарды сатып алу бойынша Мемлекеттік сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Жабдықтарды сатып алу бойынша Мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі :	88393021
Лоттың атауы :	Әуе жапқышының сервожетегі
Лоттың сипаттауы:	сұйық жанармай шілтерілерге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ауа жапқышының сервожетегі (сұйық отын жанарғысы үшін). Simens шілтерінің ауа жапқышының сервожетегі SQN30.111 A3500. V-220.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Жана жол 19а
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы 569-тармаққа сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ауа жапқышының сервожетегі (сұйық отын жанарғысы үшін). Simens шілтерінің ауа жапқышының сервожетегі SQN30.111 A3500. V-220.
Лоттың нөмірі :	88392996
Лоттың атауы :	Отын сорғысы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін, төмен қысымды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Отын сорғысы E7 NA10015H. Оңға айналдыру. Ось диаметрі 11 мм. Орнату әдісі ернемекті. Манометр порты ⅛ дюйм - 3.175 мм. Вакуумметр порты ½ дюйм - 12.7 мм. Бүріккішке шығу ¼ дюйм - 6.35 мм. Кіре берістегі қысым 1,5 бар. Шығу қысымы 1,5 бар. Сорғыдағы отынның температурасы 0-ден +90 °C дейін. Қондырғының диаметрі 54 мм. Дизельді жанарғыны толықтыруға арналған Suntec. Айналу сәті 0,3 Нм. Айдалатын сұйықтықтың түрі дизель отыны; орташа тұтқырлығы бар отын. Пайдалану тұтқырлығы 2-ден 75 сСт-қа дейін. Бүріккішке қысым диапазоны 10-нан 21 бар-ға дейін. Максималды өнімділігі 287 л/сағ. Қысымды зауыттық қондырғы 12 бар. Номиналды айналу жылдамдығы 2850 айн/мин. Максималды айналу жылдамдығы 3600 айн/мин. ЖЕТКІЗУ АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН ЖЕТКІЗУ ҮЛГІСІН КЕЛІСУ МІНДЕТТІ
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Жана жол 19а
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы 569-тармаққа сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Отын сорғысы E7 NA10015H. Оңға айналдыру. Ось диаметрі 11 мм. Орнату әдісі ернемекті. Манометр порты ⅛ дюйм - 3.175 мм. Вакуумметр порты ½ дюйм - 12.7 мм. Бүріккішке шығу ¼ дюйм - 6.35 мм. Кіре берістегі қысым 1,5 бар. Шығу қысымы 1,5 бар. Сорғыдағы отынның температурасы 0-ден +90 °C дейін. Қондырғының диаметрі 54 мм. Дизельді жанарғыны толықтыруға арналған Suntec. Айналу сәті 0,3 Нм. Айдалатын сұйықтықтың түрі дизель отыны; орташа тұтқырлығы бар отын. Пайдалану тұтқырлығы 2-ден 75 сСт-қа дейін. Бүріккішке қысым диапазоны 10-нан 21 бар-ға дейін. Максималды өнімділігі 287 л/сағ. Қысымды зауыттық қондырғы 12 бар. Номиналды айналу жылдамдығы 2850 айн/мин. Максималды айналу жылдамдығы 3600 айн/мин. ЖЕТКІЗУ АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН ЖЕТКІЗУ ҮЛГІСІН КЕЛІСУ МІНДЕТТІ
Лоттың нөмірі :	88392976
Лоттың атауы :	Отын сорғысы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін, төмен қысымды

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Suntec AN жанарғысына арналған отын сорғысы 77A. Айдалатын сұйықтықтың түрі: дизель отыны. Сорғы сериясы: AN: бекіту функциясы бар негізгі клапан. Модель түрі: электромагниттік клапансыз. Бүріккішке қысым диапазоны: 10-нан 20 бар-ға дейін. Қондырғы әдісі: төлкелі 32 мм. Біліктің айналу бағыты (білік жағынан): A: сағат тілі бойынша айналу/оң жақтан бүріккіш.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Жана жол 19а
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы 569-тармаққа сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Suntec AN жанарғысына арналған отын сорғысы 77A. Айдалатын сұйықтықтың түрі: дизель отыны. Сорғы сериясы: AN: бекіту функциясы бар негізгі клапан. Модель түрі: электромагниттік клапансыз. Бүріккішке қысым диапазоны: 10-нан 20 бар-ға дейін. Қондырғы әдісі: төлкелі 32 мм. Біліктің айналу бағыты (білік жағынан): A: сағат тілі бойынша айналу/оң жақтан бүріккіш.

Лоттың нөмірі :	88392957
Лоттың атауы :	Отын сорғысы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін, төмен қысымды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Отын сорғысы J7CAC10014P18 (сол). Сол жаққа айналдыру. Ось диаметрі 11 мм. Орнату әдісі ернемекті. Манометр порты ⅛ дюйм - 3.175 мм. Вакуумметр порты ½ дюйм - 12.7 мм. Бүріккішке шығу ¼ дюйм - 6.35 мм. Кіре берістегі қысым 1,5 бар. Шығу қысымы 1,5 бар. Сорғыдағы отынның температурасы 0-ден +90 °C дейін. Қондырғының диаметрі 54 мм. Дизельді жанарғыны толықтыруға арналған Suntec. Айналу сәті 0,3 Нм. Айдалатын сұйықтықтың түрі дизель отыны; орташа тұтқырлығы бар отын. Пайдалану тұтқырлығы 2-ден 75 сСт-қа дейін. Бүріккішке қысым диапазоны 10-нан 21 бар-ға дейін. Максималды өнімділігі 287 л/сағ. Қысымды зауыттық қондырғы 12 бар. Номиналды айналу жылдамдығы 2850 айн/мин. Максималды айналу жылдамдығы 3600 айн/мин. ЖЕТКІЗУ АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН ЖЕТКІЗУ ҮЛГІСІН КЕЛІСУ МІНДЕТТІ
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Жана жол 19а
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы 569-тармаққа сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Отын сорғысы J7CAC10014P18 (сол). Сол жаққа айналдыру. Ось диаметрі 11 мм. Орнату әдісі ернемекті. Манометр порты ⅛ дюйм - 3.175 мм. Вакуумметр порты ½ дюйм - 12.7 мм. Бүріккішке шығу ¼ дюйм - 6.35 мм. Кіре берістегі қысым 1,5 бар. Шығу қысымы 1,5 бар. Сорғыдағы отынның температурасы 0-ден +90 °C дейін. Қондырғының диаметрі 54 мм. Дизельді жанарғыны толықтыруға арналған Suntec. Айналу сәті 0,3 Нм. Айдалатын сұйықтықтың түрі дизель отыны; орташа тұтқырлығы бар отын. Пайдалану тұтқырлығы 2-ден 75 сСт-қа дейін. Бүріккішке қысым диапазоны 10-нан 21 бар-ға дейін. Максималды өнімділігі 287 л/сағ. Қысымды зауыттық қондырғы 12 бар. Номиналды айналу жылдамдығы 2850 айн/мин. Максималды айналу жылдамдығы 3600 айн/мин. ЖЕТКІЗУ АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН ЖЕТКІЗУ ҮЛГІСІН КЕЛІСУ МІНДЕТТІ

Лоттың нөмірі :	88392936
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	су және басқа да таза, химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, көп сатылы, тұрқының өстік жалғастырғышы бар шиыршықты, жіберу 400-3000 м3/сағ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Pedrollo CKm50. пластина - 0,5 мм. Бұдырлау түрі TL/TK, Төсем материалы EPDM, Плиталар материалы-09Г2С, Плиталар қалыңдығы-20-25 мм. Жылу алмастырғыштың биіктігі 840 мм-ден кем емес және 892 мм-ден артық емес, ені 287 мм-ден кем емес және 297 мм-ден артық емес. Осаралық
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Жана жол 19а
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы 569-тармаққа сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті	Pedrollo CKm50. пластина - 0,5 мм. Бұдырлау түрі TL/TK, Төсем материалы EPDM, Плиталар материалы-09Г2С, Плиталар қалыңдығы-20-25 мм. Жылу

функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	алмастырғыштың биіктігі 840 мм-ден кем емес және 892 мм-ден артық емес, ені 287 мм-ден кем емес және 297 мм-ден артық емес. Осаралық
Лоттың нөмірі :	88392925
Лоттың атауы :	Жылыту қазаны
Лоттың сипаттауы:	электрлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қабырғада орындалатын 4 кВт электр қазандығы - қуат сатыларын ротациялау - жоғары кернеуден қорғаудың 5 bar/қондырылған хромотермостатқа дейінгі қысым ресурстарын теңестіру.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Жана жол 19а
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы 569-тармаққа сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қабырғада орындалатын 4 кВт электр қазандығы - қуат сатыларын ротациялау - жоғары кернеуден қорғаудың 5 bar/қондырылған хромотермостатқа дейінгі қысым ресурстарын теңестіру.
Лоттың нөмірі :	88392909
Лоттың атауы :	Жылыту қазаны
Лоттың сипаттауы:	электрлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қабырғада орындалатын 6 кВт электр қазандығы - қуат сатыларын ротациялау - жоғары кернеуден қорғаудың 5 bar/қондырылған хромотермостатқа дейінгі қысым ресурстарын теңестіру.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Жана жол 19а
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы 569-тармаққа сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қабырғада орындалатын 6 кВт электр қазандығы - қуат сатыларын ротациялау - жоғары кернеуден қорғаудың 5 bar/қондырылған хромотермостатқа дейінгі қысым ресурстарын теңестіру.
Лоттың нөмірі :	88392891
Лоттың атауы :	Жылыту қазаны
Лоттың сипаттауы:	электрлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қабырғада орындалатын 9 кВт электр қазандығы - қуат сатыларын ротациялау - жоғары кернеуден қорғаудың 5 bar/қоса салынған хромотермостат қысым тендері ресурсын теңестіру.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Жана жол 19а
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы 569-тармаққа сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қабырғада орындалатын 9 кВт электр қазандығы - қуат сатыларын ротациялау - жоғары кернеуден қорғаудың 5 bar/қоса салынған хромотермостат қысым тендері ресурсын теңестіру.
Лоттың нөмірі :	88392841
Лоттың атауы :	Жылыту қазаны
Лоттың сипаттауы:	электрлі

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қабырғада орындалатын 12 кВт электр қазандығы - қуат сатыларын ротациялау - жоғары кернеуден қорғаудың 5 bar/қоса салынған хромотермостат қысым тендері ресурсын теңестіру.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Жана жол 19а
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы 569-тармаққа сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қабырғада орындалатын 12 кВт электр қазандығы - қуат сатыларын ротациялау - жоғары кернеуден қорғаудың 5 bar/қоса салынған хромотермостат қысым тендері ресурсын теңестіру.

Лоттың нөмірі :	88392529
Лоттың атауы :	Резервуар
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлорид, ауыз суға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Резервуар (ауыз суға арналған), Көлемі 1 м3 жинақтаушы пластикалық сыйымдылығы. Көлемі 1000 л (1 м3) су үшін. Тік бұрышты пішін тік. Конструкциясы: тұтас құйылған, қабырғалары қаттылығы, құйылған мойыны және герметикалық қақпағы бар корпус. Сыйымдылық герметикалық, жарықсыз, өтпелі саңылаусыз және өзге де ақауларсыз болуы тиіс. Сыйымдылық жаңа болуы тиіс. Үлгілер тапсырыс берушімен келісілсін.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Жана жол 19а
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы 569-тармаққа сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Резервуар (ауыз суға арналған), Көлемі 1 м3 жинақтаушы пластикалық сыйымдылығы. Көлемі 1000 л (1 м3) су үшін. Тік бұрышты пішін тік. Конструкциясы: тұтас құйылған, қабырғалары қаттылығы, құйылған мойыны және герметикалық қақпағы бар корпус. Сыйымдылық герметикалық, жарықсыз, өтпелі саңылаусыз және өзге де ақауларсыз болуы тиіс. Сыйымдылық жаңа болуы тиіс. Үлгілер тапсырыс берушімен келісілсін.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17859841-1
Наименование закупки:	Государственные закупки по приобретению оборудования
Номер лота:	№ 43719713-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Государственные закупки по приобретению оборудования
Описание лота:	Государственные закупки по приобретению оборудования
Номер пункта плана:	№ 88393021
Наименование пункта плана:	Сервопривод воздушной заслонки
Описание пункта плана:	для жидкотопливной горелки
Дополнительное описание пункта плана:	Сервопривод воздушной заслонки (для жидкотопливной горелки). Сервопривод воздушной заслонки горелки Simens SQN30.111 A3500. V-220.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Жана жол 19а
Срок поставки:	Согласно пункта 569 об утверждении Правил осуществления государственных закупок
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Сервопривод воздушной заслонки (для жидкотопливной горелки). Сервопривод воздушной заслонки горелки Simens SQN30.111 A3500. V-220.
Номер пункта плана:	№ 88392996
Наименование пункта плана:	Насос топливный
Описание пункта плана:	для специальной и специализированной техники, низкого давления
Дополнительное описание пункта плана:	Насос топливный E7 NA10015H. Вращение правое. Диаметр оси 11 мм. Метод установки фланцевый. Порт манометра ⅛ дюйма - 3.175 мм. Порт вакуумметра ½ дюйма - 12.7 мм. Выход на форсунку ¼ дюйма - 6.35 мм. Давление на входе 1,5 бар. Давление на выходе 1,5 бар. Температура топлива от 0 до +90 ºС макс. в насосе ºС. Диаметр установки 54 мм. Suntec для доукомплектование дизельной горелки. Вращающий момент 0,3 Нм. Вид перекачиваемой жидкости дизельное топливо; топливо средней вязкости. Эксплуатационная вязкость от 2 до 75 сСт. Диапазон давления на форсунку от 10 до 21 бар. Максимальная производительность 287 л/ч. Заводская установка давления 12 бар. Номинальная скорость вращения 2850 об/мин. Максимальная скорость вращения 3600 об/мин. ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ ОБРАЗЕЦ ПОСТАВКИ С ЗАКАЗЧИКОМ
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Жана жол 19а
Срок поставки:	Согласно пункта 569 об утверждении Правил осуществления государственных закупок
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Насос топливный E7 NA10015H. Вращение правое. Диаметр оси 11 мм. Метод установки фланцевый. Порт манометра ⅛ дюйма - 3.175 мм. Порт вакуумметра ½ дюйма - 12.7 мм. Выход на форсунку ¼ дюйма - 6.35 мм. Давление на входе 1,5 бар. Давление на выходе 1,5 бар. Температура топлива от 0 до +90 ºС макс. в насосе ºС. Диаметр установки 54 мм. Suntec для доукомплектование дизельной горелки. Вращающий момент 0,3 Нм. Вид перекачиваемой жидкости дизельное топливо; топливо средней вязкости. Эксплуатационная вязкость от 2 до 75 сСт. Диапазон давления на форсунку от 10 до 21 бар. Максимальная производительность 287 л/ч. Заводская установка давления 12 бар. Номинальная скорость вращения 2850 об/мин. Максимальная скорость вращения 3600 об/мин. ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ ОБРАЗЕЦ ПОСТАВКИ С ЗАКАЗЧИКОМ
Номер пункта плана:	№ 88392976
Наименование пункта плана:	Насос топливный
Описание пункта плана:	для специальной и специализированной техники, низкого давления

Дополнительное описание пункта плана:	Насос топливный для горелки Suntec AN 77A. Вид перекачиваемой жидкости: дизельное топливо. Серия насоса: AN: базовый клапан с функцией запирания. Тип модели: без электромагнитного клапана. Диапазон давления на форсунку: от 10 до 20 бар. Метод установки: втулочное ⌀32 мм. Направление вращения вала (со стороны вала): A: вращение по часовой стрелке / форсунка справа.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Жана жол 19а
Срок поставки:	Согласно пункта 569 об утверждении Правил осуществления государственных закупок
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Насос топливный для горелки Suntec AN 77A. Вид перекачиваемой жидкости: дизельное топливо. Серия насоса: AN: базовый клапан с функцией запирания. Тип модели: без электромагнитного клапана. Диапазон давления на форсунку: от 10 до 20 бар. Метод установки: втулочное ⌀32 мм. Направление вращения вала (со стороны вала): A: вращение по часовой стрелке / форсунка справа.

Номер пункта плана:	№ 88392957
Наименование пункта плана:	Насос топливный
Описание пункта плана:	для специальной и специализированной техники, низкого давления
Дополнительное описание пункта плана:	Насос топливный J7CAC10014P18 (леввый). Вращение левое. Диаметр оси 11 мм. Метод установки фланцевый. Порт манометра ⅛ дюйма - 3.175 мм. Порт вакуумметра ½ дюйма - 12.7 мм. Выход на форсунку ¼ дюйма - 6.35 мм. Давление на входе 1,5 бар. Давление на выходе 1,5 бар. Температура топлива от 0 до +90 ºC макс. в насосе ºC. Диаметр установки 54 мм. Suntec для доукомплектование дизельной горелки. Вращающий момент 0,3 Нм. Вид перекачиваемой жидкости дизельное топливо; топливо средней вязкости. Эксплуатационная вязкость от 2 до 75 сСт. Диапазон давления на форсунку от 10 до 21 бар. Максимальная производительность 287 л/ч. Заводская установка давления 12 бар. Номинальная скорость вращения 2850 об/мин. Максимальная скорость вращения 3600 об/мин. ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ ОБРАЗЕЦ ПОСТАВКИ С ЗАКАЗЧИКОМ
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Жана жол 19а
Срок поставки:	Согласно пункта 569 об утверждении Правил осуществления государственных закупок
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Насос топливный J7CAC10014P18 (леввый). Вращение левое. Диаметр оси 11 мм. Метод установки фланцевый. Порт манометра ⅛ дюйма - 3.175 мм. Порт вакуумметра ½ дюйма - 12.7 мм. Выход на форсунку ¼ дюйма - 6.35 мм. Давление на входе 1,5 бар. Давление на выходе 1,5 бар. Температура топлива от 0 до +90 ºC макс. в насосе ºC. Диаметр установки 54 мм. Suntec для доукомплектование дизельной горелки. Вращающий момент 0,3 Нм. Вид перекачиваемой жидкости дизельное топливо; топливо средней вязкости. Эксплуатационная вязкость от 2 до 75 сСт. Диапазон давления на форсунку от 10 до 21 бар. Максимальная производительность 287 л/ч. Заводская установка давления 12 бар. Номинальная скорость вращения 2850 об/мин. Максимальная скорость вращения 3600 об/мин. ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ ОБРАЗЕЦ ПОСТАВКИ С ЗАКАЗЧИКОМ

Номер пункта плана:	№ 88392936
Наименование пункта плана:	Насос
Описание пункта плана:	для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, многоступенчатые, спиральный с осевым разъемом корпуса, подача 400-3000 м3/ч
Дополнительное описание пункта плана:	Pedrollo CKm50. Самовсасывающие жидкостно-кольцевые электронасосы. Подача мах 2,4 м3/час. Номинальная подача 1,2 м3/час. Напор мах 31 м. Номинальный напор 20 м. Мощ- ность 0,37 кВт. Диаметр вх/выход. Отверстий 3/4 дюйм. .ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ ОБРАЗЕЦ ПОСТАВКИ С ЗАКАЗЧИКОМ.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Жана жол 19а
Срок поставки:	Согласно пункта 569 об утверждении Правил осуществления государственных закупок
Описание требуемых функциональных,	Pedrollo CKm50. Самовсасывающие жидкостно-кольцевые электронасосы. Подача мах 2,4 м3/час. Номинальная подача 1,2 м3/час. Напор мах 31 м.

технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Номинальный напор 20 м. Мощ- ность 0,37 кВт. Диаметр вх/выход. Отверстий 3/4 дюйм. .ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ ОБРАЗЕЦ ПОСТАВКИ С ЗАКАЗЧИКОМ.
Номер пункта плана:	№ 88392925
Наименование пункта плана:	Котел отопительный
Описание пункта плана:	электрический
Дополнительное описание пункта плана:	Электрокотел 4 кВт настенного исполнения ротация ступеней мощности-выравнивание ресурса тенов давление до 5 bar/встроенный хромотермостат.защита от повышенного напряжения.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Жана жол 19а
Срок поставки:	Согласно пункта 569 об утверждении Правил осуществления государственных закупок
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Электрокотел 4 кВт настенного исполнения ротация ступеней мощности-выравнивание ресурса тенов давление до 5 bar/встроенный хромотермостат.защита от повышенного напряжения.
Номер пункта плана:	№ 88392909
Наименование пункта плана:	Котел отопительный
Описание пункта плана:	электрический
Дополнительное описание пункта плана:	Электрокотел 6 кВт настенного исполнения ротация ступеней мощности-выравнивание ресурса тенов давление до 5 bar/встроенный хромотермостат.защита от повышенного напряжения.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Жана жол 19а
Срок поставки:	Согласно пункта 569 об утверждении Правил осуществления государственных закупок
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Электрокотел 6 кВт настенного исполнения ротация ступеней мощности-выравнивание ресурса тенов давление до 5 bar/встроенный хромотермостат.защита от повышенного напряжения.
Номер пункта плана:	№ 88392891
Наименование пункта плана:	Котел отопительный
Описание пункта плана:	электрический
Дополнительное описание пункта плана:	Электрокотел 9 кВт настенного исполнения ротация ступеней мощности-выравнивание ресурса тенов давление до 5 bar/встроенный хромотермостат.защита от повышенного напряжения.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Жана жол 19а
Срок поставки:	Согласно пункта 569 об утверждении Правил осуществления государственных закупок
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Электрокотел 9 кВт настенного исполнения ротация ступеней мощности-выравнивание ресурса тенов давление до 5 bar/встроенный хромотермостат.защита от повышенного напряжения.
Номер пункта плана:	№ 88392841
Наименование пункта плана:	Котел отопительный
Описание пункта плана:	электрический
Дополнительное описание пункта плана:	Электрокотел 12 кВт настенного исполнения ротация ступеней мощности-выравнивание ресурса тенов давление до 5 bar/встроенный хромотермостат.защита от повышенного напряжения.

Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Жана жол 19а
Срок поставки:	Согласно пункта 569 об утверждении Правил осуществления государственных закупок
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Электрокотел 12 кВт настенного исполнения ротация ступеней мощности-выравнивание ресурса тенов давление до 5 bar/встроенный хромотермостат.защита от повышенного напряжения.
Номер пункта плана:	№ 88392529
Наименование пункта плана:	Резервуар
Описание пункта плана:	поливинилхлоридный, для питьевой воды
Дополнительное описание пункта плана:	Резервуар (для питьевой воды).Емкость накопительная пластиковая объемом 1 м3. Для воды объемом 1000 л (1м3). Прямоугольной формы вертикальная.Конструкция: цельнолитой корпус с ребрами жесткости, заливной горловиной и герметичной крышкой. Емкость должна быть герметичной, без трещин, сквозных отверстий и иных дефектов. Емкость должна быть новой. Образцы согласовать с заказчиком.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Жана жол 19а
Срок поставки:	Согласно пункта 569 об утверждении Правил осуществления государственных закупок
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Резервуар (для питьевой воды).Емкость накопительная пластиковая объемом 1 м3. Для воды объемом 1000 л (1м3). Прямоугольной формы вертикальная.Конструкция: цельнолитой корпус с ребрами жесткости, заливной горловиной и герметичной крышкой. Емкость должна быть герметичной, без трещин, сквозных отверстий и иных дефектов. Емкость должна быть новой. Образцы согласовать с заказчиком