

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16748165-1
Сатып алудың атауы:	№2 су құбыры желілері үшін материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84322018-3ЦП1
Лоттың атауы :	Ысырма
Лоттың сипаттауы:	параллельді, шойын, шартты өткел 50-450 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ду 80 Ру10 фланецті шойын 30ч39р дөңгелегі бар резеңке сына клапаны. (тек.ремонт вод.сети-5)
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санқибай батыр даңғылы, 24Г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Номиналды диаметрі: du 80 мм □ Номиналды қысым: RU 10 бар (1,0 МПа) — фланецті қосылыс (PN10 сәйкес келеді) □ Түрі: резеңкеленген сына клапаны (EPDM/NBR) - жоғары тығыздау □ Басқару: қолмен (маховик) □ Корпус материалы: шойын (әдетте GGG40/GGG50 немесе ұқсас) □ Қосылу: фланецті (ГОСТ/ГОСТ/DIN бойынша стандартты фланецтер) ♦♦♦♦ Негізгі пайдалану сипаттамалары □ Жұмыс ортасы: су, бейтарап сұйықтықтар және бу (орындалуына байланысты) □ Жұмыс ортасының температурасы: шамамен 0 °C + + 70 °C (стандартты түрде) ГОСТ 9698-86. 2026 жылы шығарылған (құжатталған) тауарды қабылдау комиссиялық түрде жүзеге асырылады. Өнім беруші тауар жеткізілімі туралы Тапсырыс берушіні 48 сағатқа дейін жазбаша хабардар етуге міндетті. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру өнім берушінің күшімен (жұмыс, көлік) орындалады. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері өнім берушінің техникалық ерекшелікте (2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізетін болады. Егер тексеру нәтижелері техникалық ерекшеліктің (2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, өнім беруші тексеру сәтінен бастап 3 күн ішінде техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктер белгіленген мерзімдерде жойылмаған немесе тиісінше жойылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші шартты бұзуды талап ететін және өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгінетін болады. Өнім беруші "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Заңның 17-бабының 2-тармағында көзделген кепілдік міндеттемелерді орындауға міндетті.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16748165-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для водопроводных сетей №2
Номер лота:	№ 84322018-ЗЦП1
Наименование лота:	Задвижка
Описание лота:	параллельная, чугунная, условный проход 50-450 мм
Дополнительное описание лота:	Задвижка с обрезиненным клином Ду 80 Ру10 фланцевая чугунная 30ч39р со штурвалом. (тек.ремонт вод.сети-5)
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г
Срок поставки:	в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Номинальный диаметр: Ду 80 мм □ Номинальное давление: Ру 10 бар (1,0 МПа) — фланцевое соединение (соответствует PN10) □ Тип: клиновая задвижка с обрезиненным клином (EPDM/NBR) — повышенная герметичность □ Управление: ручное (маховик) □ Материал корпуса: чугун (обычно GGG40/GGG50 или аналогичный) □ Присоединение: фланцевое (стандартные фланцы по ГОСТ/EN/DIN) ♦♦♦♦ Основные эксплуатационные характеристики □ Рабочая среда: вода, нейтральные жидкости и пар (в зависимости от исполнения) □ Температура рабочей среды: примерно 0 °С ... +70 °С (в стандартном исполнении) ГОСТ 9698-86. Год выпуска 2026г. (подтвердить документально) Приемка товара осуществляется комиссионно. Поставщик обязан письменно уведомить заказчика до 48 часов о поставке товара с указанием данных официального представителя поставщика. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами (рабочие, транспортные) Поставщика. Заказчик или его представители будут проводить контроль и проверку Поставщика на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2). Если результаты проверки будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, в течение 3 дня с момента проверки. В случае не устранения или ненадлежащего устранения несоответствий требованиям технической спецификации в установленные сроки, Заказчик будет требовать расторжение договора и обратиться с иском в суд о признании Поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Поставщик обязан выполнять гарантийные обязательства предусмотренные п.2 ст.17 Закона «О защите прав потребителей.
--	--