

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17864637-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіру жабдығы
Лоттың нөмірі:	№ 88085979-3ЦП2
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ОП-5
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы пр Мангелик ел 10/1
Жеткізу мерзімі:	в течении 15 календарных дней с даты подписания Договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК ОП-5 ұнтақты өрт сөндіргіші № Сипаттаманың атауы Талап 1 Тауардың атауы ОП-5 ұнтақты өрт сөндіргіші 2 Түрі Тасымалды ұнтақты өрт сөндіргіш 3 Өрт сөндіргіш ұнтақтың массасы $5 \pm 0,25$ кг 4 Өрт сөндіргіш зат Өрт сөндіргіш ұнтақ 5 Өрт кластарын сөндіру А, В, С, Е 6 Мақсаты Қатты заттардың, жанғыш сұйықтықтардың, газдардың жануын, сондай-ақ өндіруші белгілеген шектерде кернеудегі электр жабдықтарын сөндіруге арналған 7 Өрт сөндіргіш затты ығыстыру тәсілі Сығылған газ арқылы 8 Жұмыс қысымы Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес 9 Өрт сөндіргіш затты беру ұзақтығы Кемінде 10 секунд 10 Ағынның ұзындығы Кемінде 3 м 11 Жұмыс температурасының диапазоны Кемінде -40°C-тан $+50^{\circ}\text{C}$-қа дейін 12 Іске қосу-жабу құрылғысы Болуы тиіс 13 Сақтандырғыш штифт Болуы тиіс 14 Пломба Зауыттық пломба болуы тиіс 15 Манометр Конструкциясына сәйкес қысым көрсеткіші/манометр болуы тиіс 16 Корпус Болаттан жасалған, боялған, коррозияға төзімді 17 Шланг Иілгіш шланг және саптама/шашыратқыш болуы тиіс 18 Корпустың түсі Қызыл 19 Тауардың жағдайы Жаңа, пайдаланылмаған 20 Толтырылуы Толық зарядталған, пайдалануға дайын 21 Таңбалануы Корпуста қолдану жөніндегі анық әрі өшпейтін таңбалау және нұсқаулық болуы тиіс 22 Құжаттамасы Паспорт/пайдалану жөніндегі нұсқаулық, сәйкестікті растайтын құжаттар 23 Нормативтік талаптар ЕАЭО ТР 043/2017 талаптарына және қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес болуы тиіс 24 Кепілдік Өндірушінің кепілдігіне сәйкес 25 Жарамдылық/қызмет ету мерзімі Өндірушінің паспорты мен техникалық құжаттамасына сәйкес</p> <p>Жиынтықтылығына қойылатын талаптар Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс:</p> <ul style="list-style-type: none"> ОП-5 ұнтақты өрт сөндіргіші — 1 дана; саптамасы бар иілгіш шланг — 1 жиынтық; сақтандырғыш штифт және пломба — 1 жиынтық; паспорт/пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана; техникалық регламенттер талаптарына сәйкестігін растайтын құжат — 1 жиынтық. <p>Сапасына қойылатын талаптар Жеткізілетін тауар:</p> <ul style="list-style-type: none"> жаңа және бұрын пайдаланылмаған; зауытта өндірілген; майысулар, жарықтар, зақымданулар және коррозия іздері болмаған; өрт сөндіргіш ұнтақпен толық зарядталған; іске қосу-жабу механизмі жарамды; зауыттық пломбасы бүтін; таңбалануы анық және оқуға жарамды; дереу пайдалануға жарамды болуы тиіс.

ОП-5 ұнтақты өрт сөндіргіші, тасымалды, өрт сөндіргіш ұнтақтың массасы 5 кг, А, В, С, Е класты өрттерді сөндіруге арналған. Өрт сөндіргіш жаңа, толық зарядталған, зауытта өндірілген болуы және іске қосу-жабу құрылғысымен, сақтандырғыш штифтпен, пломбамен, саптамасы бар иілгіш шлангпен және конструкциясына сәйкес қысым көрсеткішімен/манометрмен жабдықталуы тиіс. Тауар ЕАЭО ТР 043/2017 талаптарына сәйкес болуы және белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын қажетті құжаттары болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17864637-1																																																																																																								
Наименование закупки:	противопожарный инвентарь закуп																																																																																																								
Номер лота:	№ 88085979-3ЦП2																																																																																																								
Наименование лота:	Огнетушитель																																																																																																								
Описание лота:	порошковый																																																																																																								
Дополнительное описание лота:	ОП-5																																																																																																								
Количество:	20																																																																																																								
Единица измерения:	Штука																																																																																																								
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр Мангелик ел 10/1																																																																																																								
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с даты подписания Договора																																																																																																								
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<div>ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ</div> <div>Огнетушитель порошковый ОП-5</div> <table><tr><td>№</td><td>Наименование</td><td>характеристики</td><td>Требование</td></tr><tr><td>1</td><td>Наименование товара</td><td>Огнетушитель порошковый ОП-5</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Тип</td><td>Переносной порошковый огнетушитель</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Масса огнетушащего порошка</td><td>5 ± 0,25 кг</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Огнетушащий состав</td><td>Огнетушащий порошок</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Классы пожара</td><td>А, В, С, Е</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Назначение</td><td>Тушение возгораний твердых веществ, горючих жидкостей, газов, а также электрооборудования под напряжением в пределах, установленных изготовителем</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Способ вытеснения огнетушащего вещества</td><td>Сжатым газом</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Рабочее давление</td><td>Согласно технической документации изготовителя</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Продолжительность подачи огнетушащего вещества</td><td>Не менее 10 секунд</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Длина струи</td><td>Не менее 3 м</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Рабочий диапазон температур</td><td>Не менее от −40 °С до +50 °С</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Запорно-пусковое устройство</td><td>Наличие</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>Предохранительная чека</td><td>Наличие</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>Пломба</td><td>Наличие, заводская</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>Манометр</td><td>Наличие индикатора давления/манометра — в соответствии с конструкцией</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>Корпус</td><td>Стальной, окрашенный, устойчивый к коррозии</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>Рукав</td><td>Наличие гибкого рукава и насадка/распылителя</td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>Цвет корпуса</td><td>Красный</td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>Состояние товара</td><td>Новый, не бывший в эксплуатации</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>Заправка</td><td>Полностью заправленный, готовый к применению</td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>Маркировка</td><td>На корпусе должна присутствовать четкая и стойкая маркировка с инструкцией по применению</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>Документация</td><td>Паспорт/руководство по эксплуатации, документы о соответствии</td><td></td></tr><tr><td>23</td><td>Нормативные требования</td><td>Соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и применимым нормативным документам</td><td></td></tr><tr><td>24</td><td>Гарантия</td><td>В соответствии с гарантией изготовителя</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td>Срок годности/службы</td><td>Согласно паспорту и технической документации изготовителя</td><td></td></tr></table> <div>Требования к комплектации</div> <div>В комплект поставки должен входить:</div> <div><div><div>• огнетушитель порошковый ОП-5 — 1 шт.;</div><div>• гибкий рукав с насадком — 1 комплект;</div><div>• предохранительная чека и пломба — 1 комплект;</div><div>• паспорт/руководство по эксплуатации — 1 шт.;</div><div>• документ, подтверждающий соответствие требованиям технических регламентов, — 1 комплект.</div></div><div>Требования к качеству</div><div>Поставляемый товар должен быть:</div><div><div>• новым и ранее не использованным;</div><div>• заводского изготовления;</div><div>• без вмятин, трещин, повреждений и следов коррозии;</div><div>• полностью заправленным огнетушащим порошком;</div><div>• с исправным запорно-пусковым механизмом;</div><div>• с неповрежденной заводской пломбой;</div><div>• с читаемой маркировкой;</div></div></div>	№	Наименование	характеристики	Требование	1	Наименование товара	Огнетушитель порошковый ОП-5		2	Тип	Переносной порошковый огнетушитель		3	Масса огнетушащего порошка	5 ± 0,25 кг		4	Огнетушащий состав	Огнетушащий порошок		5	Классы пожара	А, В, С, Е		6	Назначение	Тушение возгораний твердых веществ, горючих жидкостей, газов, а также электрооборудования под напряжением в пределах, установленных изготовителем		7	Способ вытеснения огнетушащего вещества	Сжатым газом		8	Рабочее давление	Согласно технической документации изготовителя		9	Продолжительность подачи огнетушащего вещества	Не менее 10 секунд		10	Длина струи	Не менее 3 м		11	Рабочий диапазон температур	Не менее от −40 °С до +50 °С		12	Запорно-пусковое устройство	Наличие		13	Предохранительная чека	Наличие		14	Пломба	Наличие, заводская		15	Манометр	Наличие индикатора давления/манометра — в соответствии с конструкцией		16	Корпус	Стальной, окрашенный, устойчивый к коррозии		17	Рукав	Наличие гибкого рукава и насадка/распылителя		18	Цвет корпуса	Красный		19	Состояние товара	Новый, не бывший в эксплуатации		20	Заправка	Полностью заправленный, готовый к применению		21	Маркировка	На корпусе должна присутствовать четкая и стойкая маркировка с инструкцией по применению		22	Документация	Паспорт/руководство по эксплуатации, документы о соответствии		23	Нормативные требования	Соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и применимым нормативным документам		24	Гарантия	В соответствии с гарантией изготовителя		25	Срок годности/службы	Согласно паспорту и технической документации изготовителя	
№	Наименование	характеристики	Требование																																																																																																						
1	Наименование товара	Огнетушитель порошковый ОП-5																																																																																																							
2	Тип	Переносной порошковый огнетушитель																																																																																																							
3	Масса огнетушащего порошка	5 ± 0,25 кг																																																																																																							
4	Огнетушащий состав	Огнетушащий порошок																																																																																																							
5	Классы пожара	А, В, С, Е																																																																																																							
6	Назначение	Тушение возгораний твердых веществ, горючих жидкостей, газов, а также электрооборудования под напряжением в пределах, установленных изготовителем																																																																																																							
7	Способ вытеснения огнетушащего вещества	Сжатым газом																																																																																																							
8	Рабочее давление	Согласно технической документации изготовителя																																																																																																							
9	Продолжительность подачи огнетушащего вещества	Не менее 10 секунд																																																																																																							
10	Длина струи	Не менее 3 м																																																																																																							
11	Рабочий диапазон температур	Не менее от −40 °С до +50 °С																																																																																																							
12	Запорно-пусковое устройство	Наличие																																																																																																							
13	Предохранительная чека	Наличие																																																																																																							
14	Пломба	Наличие, заводская																																																																																																							
15	Манометр	Наличие индикатора давления/манометра — в соответствии с конструкцией																																																																																																							
16	Корпус	Стальной, окрашенный, устойчивый к коррозии																																																																																																							
17	Рукав	Наличие гибкого рукава и насадка/распылителя																																																																																																							
18	Цвет корпуса	Красный																																																																																																							
19	Состояние товара	Новый, не бывший в эксплуатации																																																																																																							
20	Заправка	Полностью заправленный, готовый к применению																																																																																																							
21	Маркировка	На корпусе должна присутствовать четкая и стойкая маркировка с инструкцией по применению																																																																																																							
22	Документация	Паспорт/руководство по эксплуатации, документы о соответствии																																																																																																							
23	Нормативные требования	Соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и применимым нормативным документам																																																																																																							
24	Гарантия	В соответствии с гарантией изготовителя																																																																																																							
25	Срок годности/службы	Согласно паспорту и технической документации изготовителя																																																																																																							

	• пригодным для немедленного применения.
--	--