Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18026094-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88718166-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Термоапшу
Лоттың сипаттауы:	зақымдалған оқшаулауды, беттерді саңылаусыздандыруды және кабельдер мен сымдардың электрлі жалғауларын қалпына келтіру, сымдарды құрсаулау және таңбалауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өзін-өзі реттейтін жылыту кабелін тығыздау және соңғы тығыздау жинағы
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Кенесары көшесі 32
Жеткізу мерзімі:	Шарқа отырған сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, тауарды жеткізу мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 61 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өзін-өзі реттейтін жылытқышты герметизациялауға және соңғы тығыздауға арналған жинақ кабель Мақсаты: Өзін-өзі реттейтін жылыту қондырғысын аяқтауға арналған кабель және оның қуат кабелімен (қуат көзімен) қосылуын герметизациялау. Герметикалығы ішкі желімі бар Термо шөгілетін түтіктер есебінен қамтамасыз етіледі қабат. Техникалық сипаттамалары: * Өнім түрі: тығыздау және қосу/аяқтау үшін монтаждау жинағы. * Үйлесімділік: өзін-өзі реттейтін жылыту кабелі. * Жылуды төмендететін элементтердің материалы: ішкі жағы бар полиолефин (немесе полиэтилен) ыстық балқитын желім қабаты. * Шөгу температурасы: +125 °с аспайды. * Шөгу коэффициенті: кем дегенде 3: 1. Жинақтау (жиынтық құрамы): 1. Жабысқақ қабаты бар сыртқы қысқаратын түтік: кішірейгенге дейінгі диаметрі кемінде 19-20 мм-ден аспайды, ұзындығы кемінде 100 мм-1 дана. 2. Желім қабаты бар соңғы Термо-шөгілетін штепсель (қақпақ): диаметрі артық емес шөгу 12-14 мм, ұзындығы кемінде 40 мм-1 дана. 3. Жабысқақ қабаты бар ішкі қысқаратын түтік: диаметрі кішірейгенге дейін кемінде 8-10 мм, ұзындығы кемінде 50 мм-3 дана. 4. Оқшауланған жалғағыш жеңі (ГСИ типі): сымның қимасы бойынша кемінде 1,5-2,5 мм2 Нейлон қабығында-3 дана. Өнімге қойылатын талаптар: тауар жаңа, пайдаланылмаған, пайдаланылмаған болуы керек механикалық зақымдану. Барлық жабдықтар бірыңғай зауытта жеткізілуі керек монтаждау жөніндегі нұсқаулықпен орау. Стандарттарға сәйкестігі: (МЕМСТ 17675-87 / МЕМСТ 13781.0-86) Өнімге қойылатын талаптар: тауар жаңа, пайдаланылмаған, жылы болуы керек зауыттық қаптамада, механикалық зақымданусыз. Жеткізу кезінде мыналар болуы керек сәйкестік сертификаты және паспорт (пайдалану жөніндегі нұсқаулық)берілген * Тауарды жеткізу шарттары • * жеткізу бойынша барлық шығыстар Жеткізуші. * Тауарды жеткізу мерзімі: күнінен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қою. Тауарды жеткізу орны: Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Кенесары көшесі 32

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18026094-1
Наименование закупки:	Приобретение электрических товаров
Номер лота:	№ 88718166-ЗЦП2
Наименование лота:	Термоусадка
Описание лота:	для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов
Дополнительное описание лота:	Набор для герметизации и концевой заделки саморегулирующегося греющего кабеля
Количество:	5
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка ул.Кенесары 32
Срок поставки:	в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора. В случае нахождения Поставщика в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара: в течении 61 календарных дней со дня вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Набор для герметизации и концевой заделки саморегулирующегося греющего кабеля Назначение: Предназначен для концевой заделки саморегулирующегося нагревательного кабеля и герметизации его соединения с силовым кабелем (источником питания). Герметичность обеспечивается за счет термоусаживаемых трубок с внутренним клеевым слоем. Технические характеристики: • Тип изделия: монтажный набор для герметизации и соединительной/ концевой заделки. • Совместимость: саморегулирующийся нагревательный кабель. • Материал термоусаживаемых элементов: полиолефин (или полиэтилен) с внутренним термоплавким клеевым слоем. • Температура усадки: не более +125 °C. • Коэффициент усадки: не менее 3:1. Комплектация (состав набора): 1. Внешняя термоусадочная трубка с клеевым слоем: диаметр до усадки не менее 19– не более 20 мм, длина не менее 100 мм — 1 шт. 2. Концевая термоусаживаемая заглушка (колпачок) с клеевым слоем: диаметр не более усадки 12–14 мм, длина не менее 40 мм — 1 шт. 3. Внутренняя термоусадочная трубка с клеевым слоем: диаметр до усадки не менее 8–10 мм, длина не менее 50 мм — 3 шт. 4. Гильза соединительная изолированная (типа ГСИ): под сечение провода не менее 1,5–2,5 мм² в нейлоновой оболочке- 3 шт. Требования к товару: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений. Вся комплектация должна поставляться в единой заводской упаковке с инструкцией по монтажу. Соответствие стандартам: (ГОСТ 17675-87 / ГОСТ 13781.0-86) Требования к товару: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в заводской упаковке, без механических повреждений. При поставке должны быть предоставлены сертификат соответствия и паспорт (инструкция по эксплуатации) • Условия поставки товара: • Все расходы по доставке осуществляются за счет Поставщика. • Срок поставки товара: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания договора. Место поставки товара: город Астана, район Сарыарка, улица Кенесары 32