

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779696-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88235527-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230-400 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автоматты үш полюсті ажыратқыш (ЗР) 63 А. Полюстердің саны 3 (үш полюс) - үш фазалы желілерде үш фазаны (А, В, С) бір мезгілде коммутациялау үшін. Номиналды ток: 63 А, Номиналды жұмыс кернеуі: 380/400 В (жиілігі 50 Гц ауыспалы ток). Аралас: жылу (шамадан тыс жүктемеден қорғау) және электр магнитті (қысқа тұйықталудан қорғау). Мырышталған DIN-рейкасымен 35 мм (корпус ені 3 модуль/54 мм артық емес). Корпус материалы: Соққыға төзімді жанбайтын термопласт (отқа төзімділік сыныбы UL94 V-0). Клеммалық қысқыштар: Қимасы 35 мм-ге дейінгі алюминий және мыс ², сондай-ақ PIN/FORK типті жалғағыш шиналарды қосуға мүмкіндік беретін құрамдастырылған бұрандалы қысқыштар. ЗР коммутациялық аппараты 63А жеке зауыттық орамда - 1 дана; Бұйымның паспорты/дайындаушы зауыттың ТББ белгісі бар пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана. Тауар мүлде жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қондырғы іздері, корпусының сынықтары мен жарықтары жоқ. Кепілдік мерзімі: Веб-порталда тауарды қабылдау-тапсырудың электрондық актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 36 (отыз алты) ай goszakur.gov.kz. Зауыттық ақау немесе сипаттамаларға сәйкессіздік анықталған кезде Өнім беруші 3 (үш) жұмыс күні ішінде өз есебінен тауарды сапасына ұқсас тауарға ауыстыруға міндетті. Жабьқ/қосылған күйдегі клеммалық терминалдарды пломбалау үшін қорғаныс қақпақтарының/бітеуіштерінің немесе саңылауларының болуы (энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың талаптары бойынша). Жай-күйді индикациялау Бет панелінде басты контактілердің (қосылған/ажыратылған) орналасу түстік немесе механикалық индикаторының болуы. Механикалық тозуға төзімділігі: кемінде 10 000 В/О циклдар; Электрлік тозуға төзімділік: жүктемеде кемінде 4000 В/О циклдар. Қорғау дәрежесі IP20 (корпус), IP40 (тарату қалқанына/шкафқа орнату кезінде).
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодар қаласы, Жеңіс алаңы, 1
Жеткізу мерзімі:	қазынашылық органдарда шарт тіркелген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Әкімшілік ғимараттың кірме-тарату құрылғыларындағы (ЖТҚ), бас-тарату қалқандарындағы (ГРЩ) және электр энергиясын есепке алу шкафтарындағы (ЖЭО) есептеу аспабының (электр есептегіштің) алдындағы қуат тізбектерінің қауіпсіз коммутациясы (қосу/ажырату). Қорғау дәрежесі IP20 төмен емес (қалқанға орнатқанда - IP40). Температуралық пайдалану режимі -25 °С бастап +50 °С дейін. Тауар мемлекетаралық және ұлттық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келуі тиіс: МемСТ ІЕС 60947-3-2016 ("Таратушы және төмен вольтты басқару аппаратурасы. Ажыратқыштар, ауыстырып қосқыштар, ажыратқыш-ажыратқыштар"), сондай-ақ КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы". Электр есептегіште жұмыс істеу кезінде персоналдың барынша қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін тізбектің екі рет үзілуі (немесе байланыстардың кепілді көрінетін/оң ажырауы). Тауар жаңа, бұрын қолданыста болмаған, қалпына келтірілмеген, корпусы зақымдалмаған және клеммалық қысқышсыз болуы тиіс, шығарылған жылы - 2026 жыл. Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші құжаттардың толық пакетін ұсынады: Бұйымның паспорты/Монтаждау және пайдалану жөніндегі нұсқаулық қазақ және орыс тілдерінде; сәйкестік сертификаты/КО ТР сәйкестігі туралы декларация.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779696-1
Наименование закупки:	Приобретение электро товаров
Номер лота:	№ 88235527-ЗЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, трехполюсный, напряжение 230-400 В
Дополнительное описание лота:	Выключатель автоматический трехполюсный (ЗР) 63 А. Количество полюсов 3 (три полюса) — для одновременной коммутации трех фаз (А, В, С) в трехфазных сетях. Номинальный ток: 63 А. Номинальное рабочее напряжение: 380 / 400 В (переменный ток частотой 50 Гц). Комбинированный: тепловой (защита от перегрузки) и электромагнитный (защита от короткого замыкания). С оцинкованной DIN-рейкой 35 мм (ширина корпуса 3 модуля / не более 54 мм). Материал корпуса: Ударопрочный негорючий термопласт (класс стойкости к огню UL94 V-0). Клеммные зажимы: Комбинированные винтовые зажимы, допускающие подключение алюминиевых и медных кабелей сечением до 35 мм², а также соединительных шин типа PIN / FORK. Коммутационный аппарат ЗР 63А в индивидуальной заводской упаковке — 1 шт.; Паспорт изделия / руководство по эксплуатации с отметкой ОТК завода-изготовителя — 1 шт. Товар абсолютно новый, не бывший в эксплуатации, без следов установки, сколов и трещин корпуса. Гарантийный срок: Не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания электронного акта приема-передачи товара на веб-портале goszakup.gov.kz. При обнаружении заводского дефекта или несоответствия характеристикам Поставщик обязан произвести замену товара на качественный аналогичный за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней. Наличие защитных крышек/заглушек или проушин для опломбирования клеммных терминалов в закрытом/включенном состоянии (по требованиям энергоснабжающих организаций). Индикация состояния Наличие цветового или механического индикатора положения главных контактов (включено / отключено) на лицевой панели. Механическая износостойкость: не менее 10 000 циклов В/О; Электрическая износостойкость: не менее 4 000 циклов В/О под нагрузкой. Степень защиты IP20 (корпус), IP40 (при установке в распределительный щит/шкаф).
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар город Павлодар, Площадь Победы, 1
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня регистрации Договора в органах Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Безопасная коммутация (включение/отключение) силовых цепей питания перед прибором учета (электросчетчиком) в вводно-распределительных устройствах (ВРУ), главно-распределительных щитах (ГРЩ) и шкафах учета электроэнергии (ШУЭ) административного здания. Степень защиты Не ниже IP20 (при установке в щит — IP40). Температурный режим эксплуатации От -25 °С до +50 °С. Товар должен соответствовать межгосударственным и национальным стандартам безопасности: ГОСТ IEC 60947-3-2016 («Аппаратура распределительная и управления низковольтная. Выключатели, переключатели, выключатели-разъединители»), а также ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Двойной разрыв цепи (или гарантированное видимое/положительное размыкание контактов) для обеспечения максимальной безопасности персонала при работах на электросчетчике. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не реставрированным, без повреждений корпуса и клеммных зажимов, год выпуска 2026 год. При поставке товара Поставщик предоставляет полный пакет документов: Паспорт изделия/ Инструкция по монтажу и эксплуатации на казахском и русском языках; сертификат соответствия/Декларация о соответствии ТР ТС.