

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850271-1
Сатып алудың атауы:	Электр станциясы жылжымалы, бензин
Лоттың нөмірі:	№ 84465774-ОИ2
Лоттың атауы:	Электр станциясы
Лоттың сипаттауы:	жылжымалы, бензин
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Резервті (РАҚ) автоматты енгізумен және барлық ауа райы шудан қорғайтын қаптамамен жиынтықта номиналды қуаты кемінде 7,5 кВт бензин электр станциясы.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	593239100, Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Гусаковка а. Гусаковка а
Жеткізу мерзімі:	шарт қолданылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Сатып алынатын Тауардың атауы: бензин электр станциясы Қосымша сипаттама: барлық ауа-райының қаптамасында резервті автоматты енгізу блогы (АВР) бар бензин электр станциясы Саны: 1 дана Параметр атауы талап етілетін техникалық сипаттамалар (кем емес / кем емес) Электр станциясының түрі - бензин, бір фазалы (220 В / 50 Гц), стационарлық-жылжымалы Номиналды қуаты - кемінде 7.5 кВт Максималды (шың) қуаты - кемінде 8.0 кВт Орындау түрі - (корпус) барлық ауа-райында, шудан қорғалған, вандалға қарсы металл қаптама. Корпус қысқы кезеңде көшеде пайдалану мүмкіндігі үшін атмосфералық жауын-шашыннан (жаңбыр, қар, боран) қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Қаптаманың есіктерінде құлыптардың болуы. Автоматты іске қосу жүйесі - жиынтықта сыртқы немесе кіріктірілген АВР блогының (резервті автоматты түрде енгізу) міндетті болуы. Жүйе 220В желі жоғалған кезде генераторды автоматты түрде іске қосуы керек және адамның қатысуынсыз электрмен жабдықтауды қалпына келтірген кезде оны автоматты түрде өшіруі керек. Қозғалтқыш түрі - 4 тактілі, бензин, ауамен салқындатылған Іске қосу түрі -автоматты (АВР блогынан), электр стартері(кілттен / түймеден) және резервтік қолмен іске қосу Балама орамасының материалы -100% мыс (Cu) Кернеуді тұрақтандыру жүйесі компьютерлік және кеңсе техникасының қауіпсіз жұмысына арналған электронды типтегі кіріктірілген автоматты кернеу реттегіші (AVR) Жанармай бағының көлемі -кемінде 25 литр Басқару тақтасы -Сандық мультиметр (V, Hz дисплейі, мотоцикл есептегіші), жүктемені қосуға арналған қорғалған қуат қосқыштары/розеткалары Қорғаныс жүйелері шамадан тыс жүктемеден және қысқа тұйықталудан автоматты ажыратқыш, қозғалтқышты май деңгейінен қорғау (апаттық тоқтату сенсоры) Жинақтау -АВР блогы (басқару кабелімен), жоғары сыйымдылықтағы аккумуляторлық батарея (аязда кепілдендірілген іске қосу үшін), қаптамадан кілттер жиынтығы, қазақ және орыс тілдерінде пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Жеткізушіге қойылатын қосымша талаптар: - Сапасы мен жағдайы: өнім жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, 2025-2026 жылдарға дейін шығарылмаған болуы керек. - Кепілдік: кепілдік мерзімі — актіге қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай. Қазақстан Республикасының аумағында уәкілетті сервистік орталықтың болуы. - Жеткізу және іске қосу: жеткізу жеткізушінің күшімен межелі жерге дейін жүзеге асырылады. Жеткізуші тауарды толық жауынгерлік әзірлікте (аккумуляторы орнатылған) ұсынуға және АВР жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін растау үшін автоматиканы демонстрациялық іске қосуды (жарықты өшіруді имитациялауды) жүргізуге міндетті.

	Бензин электр станциясының конструкциясы мен түс схемасының техникалық сипаттамалары Тапсырыс берушімен келісіледі. 4. Жеткізу мерзімі: шарттың қолданылу күнінен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850271-1
Наименование закупки:	Электростанция передвижная, бензиновая
Номер лота:	№ 84465774-ОИ2
Наименование лота:	Электростанция
Описание лота:	передвижная, бензиновая
Дополнительное описание лота:	Бензиновая электростанция номинальной мощностью не менее 7.5 кВт, в комплекте с автоматическим вводом резерва (АВР) и всепогодным шумозащитным кожухом.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	593239100, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Гусаковка с.Гусаковка
Срок поставки:	в течении 30 календарных дней с даты действия договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование закупаемого товара: Бензиновая электростанция Дополнительная характеристика: Бензиновая электростанция с блоком автоматического ввода резерва (АВР) во всепогодном кожухе Количество: 1 штука Наименование параметра Требуемые технические характеристики (не менее / не хуже) Тип электростанции Бензиновая, однофазная (220 В / 50 Гц), стационарно-передвижная Номинальная мощность Не менее 7.5 кВт Максимальная (пиковая) мощность Не менее 8.0 кВт Тип исполнения (корпус) Всепогодный, шумозащитный, антивандальный металлический кожух. Корпус должен обеспечивать защиту от атмосферных осадков (дождь, снег, буран) для возможности эксплуатации на улице в зимний период. Наличие замков на дверцах кожуха. Система автоматического запуска Обязательное наличие внешнего или встроенного блока АВР (Автоматический ввод резерва) в комплекте. Система должна автоматически запускать генератор при пропадании сети 220В и автоматически глушить его при восстановлении электроснабжения без участия человека. Тип двигателя 4-х тактный, бензиновый, с воздушным охлаждением Тип запуска Автоматический (от блока АВР), электростартер (с ключа/кнопки) и резервный ручной запуск Материал обмотки альтернатора 100% Медь (Cu) Система стабилизации напряжения Встроенный автоматический регулятор напряжения (AVR) электронного типа для безопасной работы компьютерной и офисной техники Объем топливного бака Не менее 25 литров Панель управления Цифровой мультиметр (отображение V, Hz, счетчик моточасов), защищенные силовые разъемы/розетки для подключения нагрузки Системы защиты Автоматический выключатель от перегрузки и короткого замыкания, защита двигателя по уровню масла (датчик аварийного останова) Комплектация Блок АВР (с кабелем управления), аккумуляторная батарея повышенной емкости (для гарантированного пуска в мороз), комплект ключей от кожуха, руководство по эксплуатации на казахском и русском языках Дополнительные требования к поставщику: 1. Качество и состояние: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, выпущенным не ранее 2025-2026 гг. 2. Гарантия: Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с момента подписания акта. Наличие авторизованного сервисного центра на территории Республики Казахстан. 3. Поставка и пусконаладка: Поставка осуществляется силами Поставщика до пункта назначения. Поставщик обязан предоставить товар в полной боевой готовности (с установленным аккумулятором) и провести демонстрационный запуск автоматики (имитацию отключения света) для подтверждения работоспособности системы АВР. Технические характеристики конструкции и цветовое решение бензиновой электростанции согласовываются с Заказчиком. 4. Срок поставки: в течении 30 календарных дней с даты действия договора.

--	--