

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16880539-1
Сатып алудың атауы:	Қызметтерге арналған электр құралдарын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86230037-3ЦП1
Лоттың атауы :	Мегаомметр
Лоттың сипаттауы:	өлшемдер аралығы 0-1000 МОм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мегаомметр
Саны, көлемі:	21
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Нұра ауданы, Комсомольский т.м., Домалақ ана көшесі, 9 ғт.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	СТ РК 2.585-2018Сандық мегаомметрi 250-ден 1000 вольтқа дейiнгi сынақ кернеуiмен 5 Гомға дейiнгi оқшаулау кедергiсiн өлшеуге арналған. UT501b жоғары кедергiнiң инновациялық сандық өлшегiшi арнайы жобада ешқандай жылжымалы бөлшектерсiз орындалады және далалық және зертханалық жағдайларда пайдалануға жарамды. Сонымен қатар, мегаомметрi айнымалы кернеудi 30 в-тан 600 В-қа дейiн, төмен қарсылықты 0,01 Ом-ден 200 Ом-ға дейiн өлшей алады, диэлектрлiк сiңiру деңгейiн және поляризация индексiн есептейдi. Ut501b оқшаулау кедергiсiн өлшегiш электр тiзбектерi арасындағы немесе тiзбектер мен жер арасындағы оқшаулау кедергiсiн өлшеу арқылы электр жабдықтары мен тұрмыстық техниканың оқшаулау кедергiсiн өлшеу үшiн қолданылады. Ut501b мегаомметрi трансформаторлардың, генераторлардың, жоғары вольтты қозғалтқыштардың, қуат конденсаторларының, қуат кабельдерiнiң, разрядтағыштардың және басқа электр жабдықтарының қауiпсiз және дәл жұмыс iстеуiн қамтамасыз етуге арналған. Тамақтану Қуат 1,5 в (LR6) x 6 дана батареялардан алынады. Сипаттамалары: СКД дисплейi 70,6 мм x 34 мм Түсi қызыл және сұр Салмағы 500г Өлшемдерi 150мм x 100мм x 71мм Ерекшелiктерi * Автоматты диапазонды таңдау. * Жоғары вольтты жарық және дыбыстық дабыл. * Диэлектрлiк сiңiру коэффициентiн және поляризация индексiн өлшеу. * Төмен батарея және шамадан тыс жүктеме индикаторы. * СКД артқы жарығы. * Компам және соққыға төзiмдi корпус. Сынақ кернеуi 250В / 500В / 1000В Қате 0%~10%
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16880539-1
Наименование закупки:	Государственные закупки Электроинструментов для служб
Номер лота:	№ 86230037-3ЦП1
Наименование лота:	Мегаомметр
Описание лота:	диапазон измерений 0-1000 МОм
Дополнительное описание лота:	Мегаомметр
Количество:	21
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра город Астана, район Нура, ж.м. Комсомольский, улица Домалак ана, зд.9.
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	СТ РК 2.585-2018 Мегаомметр цифровой предназначен для измерения сопротивления изоляции до 5 ГОм с испытательным напряжением от 250 до 1000 Вольт. Инновационный цифровой измеритель больших сопротивлений UT501B выполнен по специальному проекту без каких-либо подвижных частей и пригодны для эксплуатации как в полевых, так и в лабораторных условиях. Дополнительно, мегаомметр UT501B может измерять переменное напряжение от 30 В до 600 В, низкое сопротивление от 0,01 Ом до 200 Ом, вычисляет уровень диэлектрической абсорбции и индекс поляризации. Измеритель сопротивления изоляции UT501B используется для измерения сопротивления изоляции электрооборудования и бытовой техники путем измерения сопротивления изоляции между электрическими цепями или между цепями и землей. Мегаомметр предназначен для обеспечения безопасной и точной работы трансформаторов, генераторов, высоковольтных двигателей, силовых конденсаторов, силовых кабелей, разрядников и другого электрического оборудования. Питание осуществляется от батареек 1,5 В (LR6) x 6 шт. Характеристики: ЖК дисплей 70,6 мм x 34 мм Цвет красный и серый Вес 500г Габариты 150мм x 100мм x 71мм Особенности • Автоматический выбор диапазона. • Световая и звуковая сигнализация высокого напряжения. • Измерение коэффициента диэлектрической абсорбции и индекса поляризации. • Индикатор низкого заряда батареи и перегрузки. • Подсветка ЖК-дисплея. • Компактный и ударопрочный корпус. Испытательное напряжение 250 В / 500 В / 1000 В Погрешность 0%~10%
---	---