

Техническая спецификация

Работы по обслуживанию оборудования

Перечень обслуживаемого оборудования:

№	Наименование оборудования	Тип, марка	Кол-во машин
1	Котел напольный	Чейль бойлер STS-700	2

Перечень регламентных работ:

№	Наименование работ	Стоимость работ
1	Замена газового крана	
2	Замена расширительного бака	
3	Техническое обслуживание котлов 1. Визуальный осмотр котла 2. Проверка на наличие течей и подтеков на корпусе котла 3. Очистка топочной камеры 4. Очистка направляющих пластин 5. Проверка на наличие течей и конденсата внутри камеры сгорания 6. Проверка запорной арматуры котла 7. Проверка работоспособности температурных датчиков, очистка от налета 8. Зачистка электродов ионизации пламени 9. Прочистка корпуса горелки изнутри и снаружи 10. Прочистка рабочего колеса вентилятора 11. Прочистка и смазка механизма горелки 12. Протяжка электрических контактов горелки 13. Проверка герметичности соединения горелки с котлом 14. Замер давления газа (статическое), мбар 15. Замер давления газа (динамическое), мбар 16. Настройка горелки согласно мощности котла 17. Настройка оптимального сгорания газа согласно рекомендациям производителя котла 18. Проверка запорной арматуры 19. Проверка потребляемого тока электродвигателями насосов, сверка с заводскими параметрами 20. Очистка вентиляторов охлаждения и защитной крышки двигателя насоса 21. Проверка отсутствия отложений на крыльчатке насоса 22. Проверка наличия протечек и посторонних шумов в двигателе насосов 23. Проверка и чистка фильтров грубой очистки 24. Проверка резьбовых и фланцевых соединений 25. Проверка давления в расширительном баке, отрегулировать согласно паспортным данным 26. Проверка манометров и термометров на работоспособность	

Примечание :

1. Расширительный бак приобретается за счет заказчика