

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17864637-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіру жабдығы
Лоттың нөмірі:	№ 88085930-3ЦП2
Лоттың атауы:	Жең
Лоттың сипаттауы:	қысымды, латекстен жасалған, өрт сөндіру
Лоттың қысқаша сипаттауы:	напорный пожарный рукав для пожарного крана
Саны, көлемі:	45
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы пр Мангелик ел 10/1
Жеткізу мерзімі:	в течении 15 календарных дней с даты подписания Договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p style="text-align: center;">ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК</p> <p>Д-51 өртке қарсы қысымды жеңді, ұзындығы 20 м, жалғау бастиектерімен бірге жеткізуге арналған</p> <p>1. Тауардың атауы Ішкі диаметрі 51 мм (Д-51), ұзындығы 20 м, екі жалғау бастиегімен жиынтықталған өртке қарсы қысымды жең.</p> <p>2. Мақсаты Өртке қарсы қысымды жең өртті сөндіру кезінде өрт кранынан/өрт сорғысынан өрт сөндіру оқпанына қысыммен суды немесе өрт сөндіргіш заттың сулы ерітіндісін беруге арналған.</p> <p>3. Негізгі техникалық сипаттамалары Сипаттаманың атауы Талап Түрі Өртке қарсы қысымды жең Шартты ішкі диаметрі 51 мм Жеңнің ұзындығы 20 м Жұмыс ортасы Су, өрт сөндіргіш заттардың сулы ерітінділері Жалғау элементтері 2 өртке қарсы жалғау бастиегі Жеңнің материалы Ішкі гидрооқшаулағыш жабыны бар тозуға төзімді тоқыма қаңқасы Ішкі беті Тегіс, су өткізбейтін Жұмыс қысымы Кемінде 1.0 МПа Сынақ қысымы Қолданыстағы нормативтік құжаттар мен өндірушінің құжаттамасының талаптарына сәйкес Пайдалану температурасының диапазоны Жеңнің нақты түріне арналған нормативтік және техникалық құжаттамаға сәйкес Орындау түрі Өртке қарсы жабдық құрамында пайдалануға арналған Жиынтықтылығы Жең — 1 дана; жалғау бастиектері — 2 дана Бастиектерді жеңге жалғау Сенімді, герметикалық, зауытта жасалған Таңбалануы Өрбір жеңде таңбалау болуы тиіс</p> <p>4. Сапасына қойылатын талаптар Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз, кесілген, жыртылған, ісінген, жарылған және пайдалану сипаттамаларына әсер ететін басқа да ақауларсыз болуы тиіс. Жең мен жалғау бастиектері қосылыстың герметикалығын және жұмыс қысымы кезінде қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. Жалғау бастиектері Д-51 жеңінің диаметріне сәйкес келуі және тиісті типтік өлшемдегі қолданыстағы өртке қарсы жабдықпен үйлесімділікті қамтамасыз етуі тиіс.</p> <p>5. Құжаттарға қойылатын талаптар Жеткізу кезінде өнім беруші тауардың сапасы мен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, оның ішінде:</p> <ul style="list-style-type: none"> • бұйымға арналған өндірушінің паспорты немесе өзге де құжатын; • сәйкестік туралы құжатты — егер оның болуы Қазақстан Республикасының заңнамасында және қолданылатын техникалық регламенттерде көзделсе; • пайдалану/қолдану жөніндегі нұсқаулықты — болған жағдайда; • жалғау бастиектеріне арналған құжаттарды — қажет болған жағдайда ұсынады. <p>6. Қаптамаға және таңбалауға қойылатын талаптар Тауар тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстары және сақтау кезінде жең мен жалғау бастиектерінің сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жеткізілуі тиіс. Таңбалау анық оқылатын болуы және нормативтік құжаттарда және өндірушінің құжаттамасында көзделген мәліметтерді қамтуы тиіс.</p>

7. Кепілдік талаптары

Тауарға кепілдік мерзімі өндірушімен белгіленеді және шарт талаптарында өзгеше көзделмесе, жеткізу күнінен бастап есептеледі.

Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші анықталған өндірістік ақауларды жоюды немесе белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін тауарды ауыстыруды қамтамасыз етеді.

8. Саны

Саны: 45 жиынтық.

Бір жиынтыққа мыналар кіреді:

- Д-51 өртке қарсы қысымды жең, ұзындығы 20 м — 1 дана;
- өртке қарсы жалғау бастиегі — 2 дана.

9. Сәйкестікке қойылатын талап

Тауар Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы техникалық реттеу талаптарына, осы өртке қарсы жабдық түріне қолданылатын нормативтік құжаттарға, стандарттарға және өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17864637-1
Наименование закупки:	противопожарный инвентарь закуп
Номер лота:	№ 88085930-3ЦП2
Наименование лота:	Рукав
Описание лота:	напорный, из латекса, пожарный
Дополнительное описание лота:	напорный пожарный рукав для пожарного крана
Количество:	45
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр Мангелик ел 10/1
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с даты подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<div>ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ</div> <div>на поставку пожарного напорного рукава Д-51, длиной 20 м, с соединительными головками</div> <div>1. Наименование товара</div> <div>Пожарный напорный рукав внутренним диаметром 51 мм (Д-51), длиной 20 м, в комплекте с двумя соединительными головками.</div> <div>2. Назначение</div> <div>Пожарный напорный рукав предназначен для подачи воды или водного раствора огнетушащего вещества под давлением от пожарного крана/пожарного насоса к пожарному стволу при тушении пожаров.</div> <div>3. Основные технические характеристики</div> <div>Наименование характеристики Требование</div> <div>Тип Пожарный напорный рукав</div> <div>Условный внутренний диаметр 51 мм</div> <div>Длина рукава 20 м</div> <div>Рабочая среда Вода, водные растворы огнетушащих веществ</div> <div>Соединительные элементы 2 соединительные пожарные головки</div> <div>Материал рукава Износостойкий текстильный каркас с внутренним гидроизоляционным покрытием</div> <div>Внутренняя поверхность Гладкая, водонепроницаемая</div> <div>Рабочее давление Не менее 1.0 МПа</div> <div>Испытательное давление В соответствии с требованиями действующих нормативных документов и документации изготовителя</div> <div>Температурный диапазон эксплуатации В соответствии с нормативной и технической документацией на конкретный тип рукава</div> <div>Исполнение Для эксплуатации в составе пожарного оборудования</div> <div>Комплектность Рукав — 1 шт.; соединительные головки — 2 шт.</div> <div>Соединение головок с рукавом Надёжное, герметичное, заводского изготовления</div> <div>Маркировка На каждом рукаве должна иметься маркировка</div> <div>4. Требования к качеству</div> <div>Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, порезов, разрывов, вздутий, трещин и иных дефектов, влияющих на эксплуатационные характеристики.</div> <div>Рукав и соединительные головки должны обеспечивать герметичность соединения и безопасную эксплуатацию при рабочем давлении.</div> <div>Соединительные головки должны соответствовать диаметру рукава Д-51 и обеспечивать совместимость с применяемым пожарным оборудованием соответствующего типоразмера.</div> <div>5. Требования к документам</div> <div>При поставке поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество и соответствие товара установленным требованиям, в том числе:</div> <div><ul style="list-style-type: none">• паспорт или иной документ изготовителя на изделие;• документ о соответствии — если его наличие предусмотрено законодательством и применимыми техническими регламентами;• инструкцию по эксплуатации/применению — при наличии;• документы на соединительные головки — при необходимости.</div> <div>6. Требования к упаковке и маркировке</div> <div>Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность рукава и соединительных головок при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.</div> <div>Маркировка должна быть читаемой и содержать сведения, предусмотренные</div>

<p>нормативными документами и документацией изготовителя.</p> <p>7. Гарантийные требования</p> <p>Гарантийный срок на товар устанавливается изготовителем и исчисляется с даты поставки, если иное не предусмотрено условиями договора.</p> <p>В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает устранение выявленных производственных дефектов либо замену товара, не соответствующего установленным требованиям.</p> <p>8. Количество</p> <p>Количество: 45 комплектов.</p> <p>Один комплект включает:</p> <ul style="list-style-type: none">• пожарный напорный рукав Д-51, длина 20 м — 1 шт.;• соединительная пожарная головка — 2 шт. <p>9. Требование о соответствии</p> <p>Товар должен соответствовать действующим на территории Республики Казахстан требованиям технического регулирования, применимым нормативным документам, стандартам и технической документации изготовителя для данного вида пожарного оборудования.</p>
