

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17769760-1
Сатып алудың атауы:	Су есептегішін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84228912-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сұйықтық есептеуіші
Лоттың сипаттауы:	суық судың
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Импульстік шығысы бар су есептегіші
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Лермонтова 50
Жеткізу мерзімі:	60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ҚР СТ 2.561-2018 1. Атауы: Gerrida су есептегіші микротолқынды-50ГИ өнеркәсіптік қашықтықтан деректерді беру. Су есептегіш D=50, В класы, импульстік шығысы бар, көп ағынды. 2. Саны: 1 дана. 3. Техникалық сипаттамалары: Түрі-су есептегіш. Есептегіштің түрі - қанатты. Сумен жабдықтау түрі суық суға арналған. Бекіту түрі - бұрандалы. Номиналды шығын, м3 / сағ Максималды тұтыну, м3 / сағ 20. Кіріс жіптері 2". Шығыс жіп 1 1/2". Жіптің орналасуы сыртқы. Шығыс жіптің орналасуы сыртқы болып табылады. Макс. жұмыс температурасы, °с 90. Макс.қысым, Бар 10. Материал-Шойын. Ұзындығы, мм 300. Ені, мм 140. Монтаждау жинағы бар есептегішті жинақтау. Түсі Көк. Биіктігі, мм 127. ГОСТ Р 50601-93 4. Сымсыз деректерді беру технологиясы-NB-IOT. NB - IOT тұрақты жабыны болмаған кезде Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы талаптарына сәйкес LoRaWAN қолдануға жол беріледі. 5. Құрылғы адамның қатысуынсыз көрсеткіштерді автоматты түрде қашықтықтан беруді қамтамасыз етуі керек. 6. Аспап деректерді жинау және беру құрылғысына, ӘҚБЖ, ИАЖ және/немесе Тапсырыс берушінің өзге де автоматтандырылған есепке алу жүйесіне қосылу мүмкіндігіне ие болуы тиіс. 7. Өлшеу құралының түрі Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің (ҚР МӨЖ) мемлекеттік тізіліміне енгізілуі және Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға жіберілуі тиіс. 8. Жеткізу кезінде аспаптың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қолданыстағы тексерісі болуы тиіс. 9. Жеткізілетін құрылғы талаптарға сай болуы керек: * ҚР өнеркәсіп және құрылыс министрінің 08.08.2025 № 295 бұйрығы; * 03.03.2026 №77 бұйрықпен Енгізілген өзгерістер; * өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы ҚР қолданыстағы заңнамасы; * ҚР Су кодексінде белгіленген суық суды есепке алу аспаптарына қойылатын талаптар. 10. Жеткізу жинағы: D=50 есептеу құралы, импульстік шығу, монтаж элементтері, төлқұжат, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық және метрологиялық мәртебе мен тексеруді растайтын құжаттар. 11. Кепілдік мерзімі-дайындаушының пайдалану шарттары сақталған кезде аспапты пайдалануға берген күннен бастап кемінде 5 жыл.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17769760-1
Наименование закупки:	Приобретение счетчика воды
Номер лота:	№ 84228912-3ЦП1
Наименование лота:	Счетчик жидкости
Описание лота:	холодной воды
Дополнительное описание лота:	счетчик воды с импульсным выходом
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Лермонтова 50
Срок поставки:	60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	СТ РК 2.561-2018 1. Наименование: Счетчик воды Gerrida СВКМ-50ГИ промышленный с дистанционной передачей данных. Счетчик воды D=50, класс В, с импульсным выходом, многоструйный. 2. Количество: 1 шт. 3. Технические характеристики: Тип - Счетчик для воды. Вид счетчика - Крыльчатый. Тип водоснабжения - Для холодной воды. Тип присоединения - Резьбовое. Номинальный расход, м3/ч Максимальный расход, м3/ч 20. Входная резьба 2". Выходная резьба 1 1/2". Расположение резьбы - Наружная. Расположение выходной резьбы- Наружная. Макс. рабочая температура, °С 90. Макс. давление, Бар 10. Материал - Чугун. Длина, мм 300. Ширина, мм 140. Комплектация счетчика С монтажным комплектом. Цвет Синий. Высота, мм 127. ГОСТ Р 50601-93 4. Технология беспроводной передачи данных — NB-IoT. При отсутствии устойчивого покрытия NB-IoT допускается применение LoRaWAN в соответствии с действующими требованиями законодательства Республики Казахстан. 5. Прибор должен обеспечивать автоматическую дистанционную передачу показаний без участия человека. 6. Прибор должен иметь возможность подключения к устройству сбора и передачи данных, УСПД, ИИС и/или иной системе автоматизированного учета заказчика. 7. Тип средства измерений должен быть внесен в Государственный реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан (ГСИ РК) и допущен к применению на территории Республики Казахстан. 8. При поставке прибор должен иметь действующую поверку в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 9. Поставляемый прибор должен соответствовать требованиям: • приказа Министра промышленности и строительства РК от 08.08.2025 №295; • изменений, внесенных приказом от 03.03.2026 №77; • действующего законодательства РК в области обеспечения единства измерений; • требований к приборам учета холодной воды, установленных Водным кодексом РК. 10. Комплект поставки: прибор учета D=50, импульсный выход, монтажные элементы, паспорт, руководство по эксплуатации и документы,

подтверждающие метрологический статус и поверку.

11. Гарантийный срок — не менее 5 лет со дня ввода прибора в эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации изготовителя.