Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18020836-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | ЖШС үшін өрт сөндіргіштерді сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88744196-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы:** | Өрт сөндіргіш |
| **Лоттың сипаттауы:** | көмірқышқылды |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Көмірқышқыл газы бар өрт сөндіргіш ОП-5 (СТ РК ГОСТ Р 51057-2005). Ұнтақты өрт сөндіргіштер өртті сөндіреді. 2026 жылдың қыркүйегінен ерте емес өндірілген. Өрт сөндіргіштің керек-жарақтары: болат корпус, өшіру және іске қосу құрылғысы, қоңырау, техникалық сипаттамалары бар пайдалану нұсқаулығы, сәйкестік сертификаты. Қаптама ГОСТ стандарттарына сәйкес келеді. Жеткізу алдында өнім үлгісін тапсырыс беруші келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнінен кешіктірмей бекітуі керек. Егер өнім техникалық сипаттамаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келмесе, тапсырыс беруші өнімге сараптама жүргізуді талап етуге құқылы. Сараптама жүргізуге байланысты барлық шығындарды жеткізуші көтереді. Бекіту үшін хабарласыңыз: 8-701-266-23-92. Кепілдік мерзімі электрондық актке қол қойылған күннен бастап 12 айды құрайды. |
| **Саны, көлемі:** | 10 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Қарағанды көшесі, 49 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтініші бойынша, алынған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Егер жеткізуші ҚТӨТ орналасқан болса, тұтынушының өтініші бойынша жеткізу мерзімі сұраныс алынған күннен бастап 61 күнтізбелік күн ішінде, бірақ келісімшарт мерзімінен аспауы тиіс. |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Көмірқышқыл газы бар өрт сөндіргіш ОП-5 (СТ РК ГОСТ Р 51057-2005). Ұнтақты өрт сөндіргіштер өртті сөндіреді. 2026 жылдың қыркүйегінен ерте емес өндірілген. Өрт сөндіргіштің керек-жарақтары: болат корпус, өшіру және іске қосу құрылғысы, қоңырау, техникалық сипаттамалары бар пайдалану нұсқаулығы, сәйкестік сертификаты. Қаптама ГОСТ стандарттарына сәйкес келеді. Жеткізу алдында өнім үлгісін тапсырыс беруші келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнінен кешіктірмей бекітуі керек. Егер өнім техникалық сипаттамаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келмесе, тапсырыс беруші өнімге сараптама жүргізуді талап етуге құқылы. Сараптама жүргізуге байланысты барлық шығындарды жеткізуші көтереді. Бекіту үшін хабарласыңыз: 8-701-266-23-92. Кепілдік мерзімі электрондық актке қол қойылған күннен бастап 12 айды құрайды. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18020836-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп огнетушителей для ТОО |
| **Номер лота:** | № 88744196-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Огнетушитель |
| **Описание лота:** | углекислотный |
| **Дополнительное описание лота:** | Огнетушитель углекислотный ОП-5 (СТ РК ГОСТ Р 51057- 2005) Порошковые огнетушители ликвидируют возгорания пожаров. Дата изготовления не ранее сентября 2026 года. Комплектация огнетушителя: стальной корпус, запорно-пусковое устройство, раструб, руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом, сертификат соответствия. Упаковка по ГОСТу. Перед поставкой образец товара согласовывается с заказчиком не позднее 10 рабочих дней с момента подписания договора. В случае несоответствия товара заявленным требованиям, указанным в технической спецификации, Заказчик имеет право потребовать экспертизу товара. Все расходы, связанные с проведением экспертизы, несет поставщик. Контакт для согласования 8-701-266-23-92. Гарантийный срок 12 месяцев с даты подписания эл.акта |
| **Количество:** | 10 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 352410000, Карагандинская область, г.Темиртау ул.Караганды 49 |
| **Срок поставки:** | По заявке заказчика, в течении 16 календарных дней после получения заявки. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке заказчика, в течении 61 календарных дней после получения заявки, но не более срока действия договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Огнетушитель углекислотный ОП-5 (СТ РК ГОСТ Р 51057- 2005) Порошковые огнетушители ликвидируют возгорания пожаров. Дата изготовления не ранее сентября 2026 года. Комплектация огнетушителя: стальной корпус, запорно-пусковое устройство, раструб, руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом, сертификат соответствия. Упаковка по ГОСТу. Перед поставкой образец товара согласовывается с заказчиком не позднее 10 рабочих дней с момента подписания договора. В случае несоответствия товара заявленным требованиям, указанным в технической спецификации, Заказчик имеет право потребовать экспертизу товара. Все расходы, связанные с проведением экспертизы, несет поставщик. Контакт для согласования 8-701-266-23-92. Гарантийный срок 12 месяцев с даты подписания эл.акта |