Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17923846-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндірушілердің аязға төзімді жеңдерін және өрт сөндірушінің оқпандарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81663565-ОИ2
Лоттың атауы:	Оқпан
Лоттың сипаттауы:	өрт сөндіру, СРК-50, біріктірілген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіру оқпаны IBS-50
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Әуежай ғимараты, 3
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-күнтізбелік 61 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қолмен біріктірілген rscup-50 бөшкесі үздіксіз және бүріккіш су ағынымен қамтамасыз етуге, сондай-ақ бөшкені жылу әсерінен қорғау үшін судан қорғайтын перде жасауға арналған. Дизайн реттелетін саптамамен және өшіру механизмімен жабдықталған, бұл ағынның пішінін өзгертуге және сөндіру жағдайларына байланысты су ағынын толығымен жабуға мүмкіндік береді. Модель диаметрі 50 мм Өрт жеңдерімен қолданылады және GM-50 типті қосқыш басымен жабдықталған. Бөшке алюминий қорытпаларынан, жезден және ыстыққа төзімді жоғары беріктігі бар Пластмассадан жасалған, ол стандартты қысыммен жұмыс істегенде сенімділік пен беріктікті қамтамасыз етеді. Ол өрт сөндіру бөлімшелерінде, өнеркәсіптік және коммуналдық нысандарда қолданылады, мұнда әртүрлі су беру режимдері үшін әмбебап оқпан қажет. Техникалық сипаттамалары диаметрі: 50 мм; жұмыс қысымы: 0,4-0,6 МПа; үздіксіз ағынның су шығыны: 2,7 л / с; бүріккіш ағынның су шығыны: 2 л / с; қорғаныс пердесінің су шығыны: 0,9 л / с; үздіксіз ағынның максималды диапазоны: 30 м; бүріккіш ағынның максималды диапазоны: 11 м; көбік ағынының максималды диапазоны: 18 м; бүріккіш ағынның алау бұрышы, минималды: 40 градус; қорғаныс пердесінің алау бұрышы: кемінде 120 градус; қорғаныс пердесінің алау диаметрі: кемінде 2,3 м; Тел. келісім бойынша +7 705 902 0848 Заркум Хозяшевич

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17923846-1
Наименование закупки:	Приобретение Рукавов пожарных морозостойких и Стволов пожарный
Номер лота:	№ 81663565-ОИ2
Наименование лота:	Ствол
Описание лота:	пожарный, СРК-50, комбинированный
Дополнительное описание лота:	Ствол пожарный СРК-50
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай Аэропорт здание, 3
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 61 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ствол ручной комбинированный РСКУП-50 предназначен для подачи сплошной и распылённой струи воды, а также для создания водяной защитной завесы для защиты ствольщика от теплового воздействия. Конструкция оснащена регулируемым соплом и запорным механизмом, позволяющим изменять форму струи и полностью перекрывать поток воды в зависимости от условий тушения. Модель используется с пожарными рукавами диаметром 50 мм и снабжена соединительной головкой типа ГМ-50. Ствол выполнен из алюминиевых сплавов, латуни и термостойких высокопрочных пластмасс, обеспечивающих надёжность и долговечность при работе под стандартным давлением. Применяется в пожарных подразделениях, на промышленных и коммунальных объектах, где требуется универсальный ствол для различных режимов подачи воды. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ диаметр: 50 мм; рабочее давление: 0,4-0,6 МПа; расход воды сплошной струи: 2,7 л/с; расход воды распыленной струи: 2 л/с; расход воды защитной завесы: 0,9 л/с; максимальная дальность сплошной струи: 30 м; максимальная дальность распыленной струи: 11 м; максимальная дальность пенной струи: 18 м; угол факела распыленной струи, минимальный: 40 градусов; угол факела защитной завесы: не менее 120 градусов; диаметр факела защитной завесы: не менее 2,3 м; Тел. по согласованию +7 705 902 0848 Заркум Хозъяшевич