

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17772131-1
Сатып алудың атауы:	Вентилятор для котла Контроллер для котла отопления
Лоттың нөмірі:	№ 86659872-3ЦП1
Лоттың атауы:	Контроллер
Лоттың сипаттауы:	қолжеткізуді бақылаудың қарапайым жүйелерінде қолдану үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылыту қазандығына арналған контроллер
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	553630100, Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Баянауыл а. Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Баянауыл ауылы
Жеткізу мерзімі:	Срок поставки товара 15 календарных дней после подписания договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жылыту қазандығына арналған контроллер SP-35 Жылыту қазандықтарына арналған автоматика Қатуға қарсы: иә Антистоп: иә Үрлеу уақыты: 0-ден 90 сек. Жану уақыты: 15-тен 90 минутқа дейін. Түтін газдарының температура датчигі: PT-1000 Өлшенетін температура диапазоны: 0 °C-ден 99 °C-ге дейін Температураны реттеу диапазоны: 25 °C-ден 90 °C-ге дейін ЦО датчигі сымының ұзындығы: 1,2 м Желдеткіш бауының ұзындығы: 1,8 м Айналмалы сорғының шығуына рұқсат етілетін жүктеме: 200 Вт Желдеткіштің қуатына рұқсат етілетін жүктеме; 200 Вт Дыбыстық сигнал беру; иә Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы; 95 °C кем Үрлеудегі үзілістер; 1 минуттан 15 минутқа дейін Қоректендіру; ~ 230В/50Гц +/- 10% Тұтынылатын қуат; 2 Вт Корпусты қорғау дәрежесі; IP 20 Сорғыны қосу температурасы ЦО; 20 °C бастап 80 °C дейін Қоршаған ортаның температурасы; -10 °C бастап 50 °C дейін Сөну температурасы; 20 °C бастап 75 °C дейін Датчиктің температураға төзімділігі; -10 °C - 120 °C

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17772131-1
Наименование закупки:	Вентилятор для котла Контроллер для котла отопления
Номер лота:	№ 86659872-ЗЦП1
Наименование лота:	Контроллер
Описание лота:	для применения в простых системах контроля доступа
Дополнительное описание лота:	Контроллер для котла отопления
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	553630100, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул Павлодарская область, Баянаульский район, с Баянаул
Срок поставки:	Срок поставки товара 15 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Контроллер для котла отопления SP-35 Автоматика для котлов отопления Антизамерзание: да Антистоп: да Время продувок: от 0 до 90 сек. Время розжига: от 15 до 90 мин. Датчик температуры дымовых газов: РТ-1000 Диапазон измеряемых температур: от 0°С до 99°С Диапазон регулирования температуры: от 25°С до 90°С Длина провода датчика ЦО: 1,2 м Длина шнура вентилятора: 1,8 м Допустимая нагрузка на выход циркуляционного насоса: 200 Вт Допустимая нагрузка на мощность вентилятора; 200 Вт Звуковая сигнализация; да Относительная влажность воздуха; менее 95°С Перерывы в продувках; от 1 до 15 мин. Питание; ~230В/50Гц+/-10% Потребляемая мощность; 2 Вт Степень защиты корпуса; IP 20 Температура включения насоса ЦО; от 20°С до 80°С Температура окружающей среды; от -10°С до 50°С Температура угасания; от 20°С до 75°С Термостойкость датчика; от -10°С до 120°С