

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17786094-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение газовой горелки
Лоттың нөмірі:	№ 88158092-3ЦП2
Лоттың атауы:	Жанарғы
Лоттың сипаттауы:	газды, қуаттылығы 70-1200 кВт-тан аз
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Горелка газовая
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	233643100, Атырау облысы, Жылыой ауданы, Қосшағыл а. Сельский округ Косчагил, улица Жылыой, строение 6
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Газды горелка (жаққыш). Саны: 1 дана. Талап етілетін мәні және сипаттамасы: Тауардың мақсаты Жылыту қазандықтарында табиғи немесе сұйытылған газды тиімді және қауіпсіз жағуға арналған моноблокты өнеркәсіптік газ жаққышы. Жұмыс принципі / түрі - Моноблокты, бір сатылы (немесе екі сатылы) автоматты желдеткішті газ жаққышы. Жылу қуаттылығының диапазоны - Кемінде 34 кВт-тан кем емес, ең жоғарғы мәні 70 кВт-тан кем емес. Жанармай (отын) түрі - Табиғи газ (магистральді) немесе сұйытылған газ (пропан/бутан). Газ шығыны - Кемінде 3,42 нм³/сағ бастап, ең жоғарғы мәні 7,04 нм³/сағ кем емес. Электр қоректенуі 220-230 В / 50 Гц, бір фазалы. Электр қозғалтқышының қуаты 75 Вт-тан аспайды (жалпы тұтынылатын электр қуаты 190 Вт-тан аспайды). Жалын түтігінің (оқпан) ұзындығы Кемінде 85 мм. Конструкциялық ерекшеліктері • Корпусы жеңіл және берік алюминий қорытпасынан жасалған, сыртында шуды бәсеңдететін қорғаныс қаптамасы (кожух) болуы тиіс; • Жану камерасындағы жоғары қарсы қысымды еңсере алатын жоғары қысымды қуатты желдеткішпен (HPV) жабдықталуы керек; • Прогрессивті микрометрлік жүйесі бар ауа клапаны болуы тиіс. Қауіпсіздік және бақылау • Жалынның бар-жоғын автоматты ионизациялық бақылау (датчик) жүйесі; • Электрондық тұтандыру (розжиг) трансформаторы; • Авариялық жағдайда газ берілісін автоматты түрде бұғаттайтын қауіпсіздік блогы. Жеткізу жиынтығы Газды горелка (толық жиынтықта), монтаждық фланец, тығыздағыш төсем (прокладка), техникалық төлқұжат және пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Кепілдік мерзімі - Тауарды қабылдау-өткізу актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Жеткізу шарттары - Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған (қолданыста болмаған) болуы керек. Сапа стандарттары мен қауіпсіздік талаптарына (CE/ISO) сәйкес келуі тиіс. Жеткізу Тапсырыс берушінің мекенжайына дейін Өнім берушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17786094-1
Наименование закупки:	Приобретение газовой горелки
Номер лота:	№ 88158092-ЗЦП2
Наименование лота:	Горелка
Описание лота:	газовая, мощность менее 70-1200 кВт
Дополнительное описание лота:	Горелка газовая
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	233643100, Атырауская область, Жылыойский район, с.Косчагил Сельский округ Косчагил, улица Жылой, строение 6
Срок поставки:	В течение 20 календарных дней после подписании договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование закупаемого товара: Горелка газовая Количество: 1 штука. Требуемые значения и характеристики: Назначение товара - Промышленная моноблочная газовая горелка для эффективного и безопасного сжигания природного или сжиженного газа в отопительных котлах. Тип / принцип работы - Моноблочная, одноступенчатая (или двухступенчатая) автоматическая вентиляторная газовая горелка. Диапазон тепловой мощности Не менее чем от 34 кВт до 70 кВт. Вид топлива - Природный газ (магистральный) или сжиженный газ (пропан/бутан). Расход газа - Не менее чем от 3,42 нм³/ч до 7,04 нм³/ч. Электропитание 220-230 В / 50 Гц, однофазное. Мощность электродвигателя - Не более 75 Вт (общая потребляемая электрическая мощность не более 190 Вт). Длина пламенной трубы (стакана) Не менее 85 мм. Конструктивные особенности • Корпус выполнен из легкого алюминиевого сплава, укомплектован защитным кожухом для снижения уровня шума; • Наличие мощного вентилятора высокого давления (HPV) для работы на котлах с повышенным противодавлением в камере сгорания; • Наличие воздушного клапана с прогрессивной микрометрической системой регулирования воздуха. Контроль и безопасность • Автоматическая ионизационная система контроля наличия пламени; • Электронный трансформатор розжига; • Блок управления для автоматического отключения подачи газа при возникновении аварийных ситуаций. Комплектация поставки - Газовая горелка в сборе, монтажный фланец, уплотнительная прокладка, технический паспорт и руководство по эксплуатации. Гарантийный срок - Не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара. Условия поставки Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (эксплуатации). Соответствовать стандартам качества и безопасности (CE/ISO). Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Заказчика.