

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16865483-1
Сатып алудың атауы:	Өнім Техникалық сипаттамаға қатаң сәйкес болуы керек
Лоттың нөмірі:	№ 83139370-3ЦП1
Лоттың атауы :	Кондиционер (сплит-жүйе)
Лоттың сипаттауы:	қабырғалық, салқындату ауданы 50 ш.м. дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қабырғаға арналған Кондиционер
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Розыбакиева 74
Жеткізу мерзімі:	Первая поставка в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Последующая поставка по заявке Заказчика.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі сипаттамалары Суық өнімділік 7000 BTU (2.1 kBt) Бөлменің ұсынылатын ауданы 21 м2 Компрессор түрі Стандартты Орнату жинағы (орнату) иә Инвертор технологиясы жоқ Түсі ақ Ішкі блоктың максималды шу деңгейі 40 Дб Фреонның болуы Иә Өнімділік Салқындату кезінде қуат тұтыну 639 Вт Жылыту кезінде тұтынылатын қуат 568 Вт Максималды ауа ағыны 500 текше метр/ мин Энергия тиімділігі класы (суық / жылу) А Басқару Дисплей Иә Таймер Иә Режимдер Иондану Жоқ Интеллектуалды режим иә Автоматты қайта бастау Иә Түнгі режим иә Желдету режимі Иә Дренаж режимі Иә Жылыту режимі Иә Ауа ағынының бағытын реттеу Иә Температураны реттеу Иә Қосымша режимдер Температураны бақылау Жинақтау Фреонның болуы Иә Салқындатқыш R-410A Қосылу кабелі Иә Дренаждық түтіктер Иә Ішкі блокты орнатуға арналған Кронштейн Иә Жинақтау Орнату, қашықтан басқару пульті, сыртқы блок, ішкі блок, құжаттама Сыртқы блоктың өлшемдері Сыртқы блоктың биіктігі 421 мм Сыртқы блоктың ені 660 мм Сыртқы блоктың тереңдігі 250 мм Сыртқы блоктың салмағы 20 кг Ішкі блоктың өлшемдері Ішкі блоктың биіктігі 270 мм Ішкі блоктың ені 700 мм Ішкі блоктың тереңдігі 204 мм Ішкі блоктың салмағы 7 кг Тауардың құнына мыналар кіреді ескі кондиционерлерді орнату және бөлшектеу жұмыстары. В ақаулық анықталған жағдайда жеткізуші жөндеуді және/немесе ауыстыруды аспайтын мерзімде қамтамасыз ету 10 жұмыс күні.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16865483-1
Наименование закупки:	Товар должен быть в строгом соответствии технической спецификации
Номер лота:	№ 83139370-ЗЦП1
Наименование лота:	Кондиционер (сплит-система)
Описание лота:	настенный, площадь охлаждения до 50 кв.м
Дополнительное описание лота:	Кондиционер настенный
Количество:	40
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Розыбакиева 74
Срок поставки:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде алғашқы жеткізу. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кейінгі жеткізу.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Основные характеристики Холодопроизводительность 7000 BTU (2.1 kW) Рекомендуемая площадь помещения 21 м² Тип компрессора Стандартный Монтажный комплект (инсталляция) да Инверторная технология нет Цвет белый Максимальный уровень шума внутреннего блока 40 Дб Наличие фреона Да Производительность Потребляемая мощность при охлаждении 639 Вт Потребляемая мощность при обогреве 568 Вт Максимальный воздушный поток 500 куб.м./ мин Класс энергоэффективности (Холод / Тепло) А Управление Дисплей Да Таймер Да Режимы Ионизация Нет Интеллектуальный режим да Автоматический рестарт Да Ночной режим да Режим вентиляции Да Режим осушения да Режим обогрева Да Регулировка направления воздушного потока Да Регулировка температуры Да Дополнительные режимы Контроль температуры Комплектация Наличие фреона Да Хладагент R-410A Соединительный кабель Да Дренажные трубки Да Кронштейн для установки внутреннего блока Да Комплектация Инсталляция, Пульт ДУ, Внешний блок, Внутренний блок, Документация Габариты наружного блока Высота наружного блока 421 мм Ширина наружного блока 660 мм Глубина наружного блока 250 мм Вес наружного блока 20 кг Габариты внутреннего блока Высота внутреннего блока 270 мм Ширина внутреннего блока 700 мм Глубина внутреннего блока 204 мм Вес внутреннего блока 7 кг В стоимость товара входят работы по установке и демонтажу старых кондиционеров. В случае обнаружения неисправности поставщик должен обеспечить ремонт и/или замену в срок, не превышающий 10 рабочих дней.
--	---