

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 16781387-1
Тендер атауы:	Ақмола ОФ ЖШС «КАЖсервис» үшін электрматериалдар
Лоттың №:	№ 86275476-3ЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Кернеу көрсеткіші

Шыққан жылы: 2025

Кепілдік мерзімі (айлар): 12

Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы: ГОСТ 20493-2001

УВН-10Д кернеу көрсеткіші негізгі электр оқшаулағыш құрылғыларының бірі болып табылады және кернеуі 6-10 кВ болатын өнеркәсіптік жиілікті айнымалы тоқтың әуе желілерінде және басқа электр қондырғыларында кернеудің бар немесе жоқтығын анықтауға арналған.

UVN-10D индикаторында 6-10 кВ әуе желілерінде және жерге қосу кабелі жоқ қосалқы станцияларда қауіпті кернеудің болуын анықтауға мүмкіндік беретін визуалды жарық сигналы бар. Байланыс бөлігінің жарқын белгісі аспанға қарсы шуақты күнде де анық көрінеді. Көрсеткіште сенімді оқшаулауды және электрондық элементтердің бүкіл қызмет ету мерзімінде қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ететін берік пластикалық корпус бар.

Минималды кернеу, кВ -1,5

Максималды жұмыс кернеуі, кВ -10

Көрсеткіш түрі – жарық

Жиналған индикатордың ұзындығы, м -0,83

Жұмыс шарттары: температура, °С - - 45-тен + 45-ке дейін

ылғалдылығы 25 оС, % - 98

Салмағы (оралған), кг - 0,35

Сертификат сәйкестігі тауардың.

Жеткізу мекенжайы: Астана қ. Жаханша Досмұхамедұлы көшесі 50 үй.

Жеткізу және түсіру жеткізушінің күші мен қаражаты есебінен.

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к
тендерной документации**

№ Тендера:	№ 16781387-1
Наименование Тендера:	Электроматериалы для Акмолинского ОФ ТОО "КАЖсервис"
№ лота:	№ 86275476-3ЦПнеГ31
Наименование лота:	Указатель напряжения

Год выпуска: 2025

Гарантийный срок (в месяцах): 12

Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары:ГОСТ 20493-2001

Указатель напряжения УВН-10Д относится к основным электроизолирующим средствам и предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока промышленной частоты напряжением 6-10 кВ. Указатель УВН-10Д имеет наглядную световую сигнализацию, позволяет определить наличие опасного напряжения на ВЛ и ПС 6-10 кВ без заземляющего тросика. Яркая индикация контактной части хорошо заметна даже в солнечный день на фоне неба. Указатель имеет прочный пластиковый корпус, обеспечивающий надежную изоляцию и нормальное функционирование элементов электроники в течение всего срока эксплуатации.

Минимальное напряжение, кВ -1,5

Максимальное рабочее напряжение, кВ -10

Вид индикации – световая

Длина указателя в собранном виде, м -0,83

Условия эксплуатации: температура, - от - 45 до + 45

влажность при 25° С, % - 98

Масса (в упаковке), кг - 0,35.

Сертификат качества на товар.

Адрес поставки: г. Астана, улица Ж. Досмухамедулы 50.

Доставка и разгрузка за счет сил и средств поставщика.