



Утверждаю
директор КГУ «Центр
социальных услуг «Парасат»
Б.Айтмурзаев
2026 года

Приложение 2 к Договору

от «___» _____ 2026 года № ___

Техническая спецификация

Наименование услуги: услуги по перезарядке огнетушителей

Сроки оказания услуги: в течение 16 календарных дней с момента подписания договора

Место оказания услуги: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр.Жетысу-3, дом 60, офис.

Требование к оказанию услуги:

- Количество порошковых огнетушителей на перезарядку— в общем 50 шт;
ОП-5-45 шт;
ОП-2- 5шт;
- Поставщик обязан собственными силами перезарядить огнетушители порошком, предназначенным для тушения пожаров класса А,В,С,Е,. **Исполнитель должен предоставить сертификат на используемое оборудование и материалы**, в том числе должны быть включены услуги по транспортировке (Поставщик обязан забрать огнетушители на перезарядку и привезти обратно в учреждение после перезарядки, передача оформляется актом приема-передачи);

По результатам проверки в паспорте огнетушителя сделать необходимые отметки.

После перезарядки огнетушителей: 1) На каждый огнетушитель наклеить этикетку или бирку, на которой указывается информация об оказанных услугах, дата их проведения, марка заряженного в огнетушитель вещества, название организации и ее юридический адрес; 2) наличие опломбированного предохранительного устройства; 3) предоставить заключение (акт) на каждый не пригодный к использованию огнетушитель. Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами, а также нормативными актами Республики Казахстан. «Об утверждении Правил пожарной безопасности» Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.

- После перезарядки огнетушителей Исполнитель заполняет и предоставляет документы (акты оказанных услуг, акты выбраковки) в соответствии требованиями Законодательства РК. Заполнить журналы технического обслуживания с указанием параметров: проверки узлов огнетушителей, проверки индикатора давления, даты проведения перезарядки, испытания узлов огнетушителя и т.п. и предоставить акты в соответствии с требованиями документов по стандартизации, на основании «Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55» Р.1 Гл.1 п. 9.

- Перезарядка гарантирует пригодность огнетушителя сроком на два года;
- Поставщик обязан после проведения перезарядки огнетушителей опломбировать запорную арматуру (краны, клапаны и т.д.). Установленные пломбы должны быть легко снимаемыми, для быстрого приведения в действие огнетушителя.

- При выявлении неисправности огнетушителей Поставщик должен произвести ремонт с заменой деталей огнетушителей ОП

- При неисправности или отсутствии шланга и распылительного сопла, Поставщик меняет на новый шланг;

- Установить на всех огнетушителях новый фитинг (крепление шланга к корпусу огнетушителя);

- Все детали необходимые для ремонта и приведение в исправность огнетушителя Поставщик предоставляем сам в счет данного договора, все детали должны быть новые не бывшие в употреблении;

- Огнетушители, непригодные к перезарядке, возвращаются "Заказчику" с составлением акта-заключения о их непригодности к эксплуатации.

Менеджер по ГЗ

Зав.хоз.



Жанабаев Н.

Азаматов К.А.