Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18014149-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес, Манометрді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87475518-3ЦП2
Лоттың атауы:	Шекті қысым көрсеткіші
Лоттың сипаттауы:	монометр үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	№4, 65 мекеме үшін Монометр (жылумен жабдықтау)
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. ул.Б.Момышулы 174
Жеткізу мерзімі:	шарт заңды күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күннен аспайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жылу қазандығына арналған Манометр * Шкаланың көрсеткіштері: 0-ден 10 барға дейін(немесе кгс / см2 / МПа) • Жұмыс қысымы: шкаланың екінші үштен бірінде болуы керек (шамамен 2,5-тен 7,5 барға дейін) * Дәлдік класы: 1,5 немесе 2,5 (өнеркәсіптік қазандық қондырғылары үшін) * Корпустың номиналды диаметрі: 100 мм немесе 160 мм * Байланыс түрі: радиалды (төменнен) немесе осьтік (артқы / осьтік) * Ортаның жұмыс температурасының диапазоны: -20 °C-тан +80 °C-қа дейін (немесе біріктірілген термоманометрлер үшін +120 °C - қа дейін) * Корпус материалы: болат (тот баспайтын) / мыс қорытпасы * Қорғау дәрежесі: IP40 немесе IP54 (қазандықтарда жұмыс істегенде). Тауар Тапсырыс берушімен келісіледі 87088239289.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18014149-1
Наименование закупки:	Приобретение манометра, согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 87475518-ЗЦП2
Наименование лота:	Указатель предельного давления
Описание лота:	для монометра
Дополнительное описание лота:	Монометр (теплоснабжения) для Учреждения №4, 65
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау ул.Б.Момышулы 174
Срок поставки:	не более 16 календарных дней со дня в вступления договора в законную силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Манометр для теплового котла • Диапазон показаний шкалы: от 0 до 10 бар(или кгс/см² /МПа) • Рабочее давление: должно находится во второй трети шкалы (примерно от 2,5 до 7,5 бар) • Класс точности: 1,5 или 2,5 (для промышленных котельных установок) • Номинальный диаметр корпуса: 100 мм или 160 мм • Тип подключения: радиальное (снизу) или аксиальное (тыльное/осевое) • Диапазон рабочей температуры среды: от -20 °С до +80 °С (или до +120 °С для совмещенных термоманометров) • Материал корпуса: сталь (нержавеющая) /сплав меди • Степень защиты: IP40 или IP54 (при эксплуатации в котельных). Товар согласовать с заказчиком 87088239289.