

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17760209-1
Сатып алудың атауы:	Дизель генераторына арналған аккумулятор
Лоттың нөмірі:	№ 87758068-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 50 А/с, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ақжар МҮ-не 50 ампер генераторға арналған аккумулятор
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Азаттық 101а
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт жасасқан күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Аккумулятор түрі: стартерлік, қорғасын-қышқылды; Номиналды кернеуі: 12 В; Сыйымдылығы: 50 А·сағ; Генератордың дизельді қозғалтқышын іске қосуға арналған; Іске қосу тогы: кемінде 400 А; Корпусы берік, дірілге және температура өзгерістеріне төзімді болуы тиіс; Клеммалары стандартты, генератордың іске қосу жүйесіне сәйкес келуі тиіс; Аккумулятор жаңа, бұрын пайдаланылмаған және зауытта шығарылған болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17760209-1
Наименование закупки:	Аккумулятор для дизельного генератора
Номер лота:	№ 87758068-ЗЦП1
Наименование лота:	Аккумулятор
Описание лота:	стартерный, напряжение 12 В, емкость 50 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание лота:	Аккумулятор для генератора 50 ампер для ДК Акжар
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Азаттык 101а
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип аккумулятора: стартерный, свинцово-кислотный; Номинальное напряжение: 12 В; Емкость: 50 А·ч; Предназначен для запуска дизельного двигателя генератора; Пусковой ток: не менее 400 А; Корпус аккумулятора должен быть прочным, устойчивым к вибрации и перепадам температуры; Клеммы стандартного типа, совместимые с системой запуска генератора; Аккумулятор должен быть новым, ранее не использованным, заводского изготовления.