

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17191982-1
Сатып алудың атауы:	микроавтобусқа арналған тауар
Лоттың нөмірі:	№ 86939491-3ЦП1
Лоттың атауы :	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. г.Кокшетау, ул.Абая 114Б
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өрт сөндіргішке жеке талаптар қойылады: СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 сәйкес, жолаушылар көлігі үшін оның көлемі кемінде 2 литр болуы керек, жұмыс күйінде және уақытында қызмет көрсетілген болу қажет. Аталған ГОСТ-та былай деп көрсетілген: жолаушылар және жүк көліктері кемінде бір ұнтақтық немесе хладонды өрт сөндіргішпен жабдықталуы керек, көлемі кемінде 2 литр, жұмысқа жарамды және уақытында қызмет көрсетілген, ұнтақтық өрт сөндіргіш, раструбы бар, шығаратын түтігімен ОУ-2 2кг, өрт сөндіргіштің шығару жылы 2026 жылдан кеш емес, ағымдағы жылдың талаптарына сәйкес.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17191982-1
Наименование закупки:	товар для микроавтобуса
Номер лота:	№ 86939491-3ЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	огнетушитель ОУ-2 2кг
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау г.Кокшетау, ул.Абая 114Б
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Отдельные требования предъявляются к огнетушителю: согласно СТ РК ГОСТ Р 51709-2004, для легкового автомобиля он должен быть объёмом не менее 2 литров, исправным и своевременно обслуженным. Указанный ГОСТ гласит: легковые и грузовые автомобили должны быть оснащены не менее чем одним порошковым или хладоновым огнетушителем ёмкостью не менее 2 л, исправленный и своевременно обслуженный огнетушитель порошковый с раструбом с выкидной трубкой ОУ-2 2кг. год выпуска огнетушителя не ранее 2026года, согласно требованиям текущего года.