

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17848862-1
Сатып алудың атауы:	Климаттық ауа баптау жүйелері үшін шығыс материалдарын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87967690-3ЦП1
Лоттың атауы:	Баллон
Лоттың сипаттауы:	қысым 39,2 МПа
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Эвакуациялық станцияға арналған 30 литр баллон (ИКИ Расходники Астана)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қ., Нұра ауданы, Домалақ ана көшесі, 11
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Фреондарды (R22, R134a, R404a, R407, R410a) жинауға, сақтауға және тасымалдауға арналған, екі клапаны бар, көп рет қолданылатын 30 литрлік баллон. Баллон толтыру клапаны арқылы толтырылады. Жұмыс қысымы, МПа (кгс/см²) – 3,5 (35) Сынақ қысымы, МПа (кгс/см²) – 4,7 (47) Жұмыс температурасының диапазоны, °С – -30-дан +60-қа дейін Жұмыс ортасының тобы – 2-топ Сыйымдылығы 30 л, Бос баллонның салмағы, кг – 14-тен 17-ге дейін Мойын жалғағышының бұрандасы – 25E EN ISO 11363-1. Ыдыстың белгіленген қызмет ету мерзімі – 10 жыл Баллон техникалық төлқұжатпен бірге жеткізілуі тиіс. Сертификатталған. TP TC 032/2013

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17848862-1
Наименование закупки:	Государственные закупки расходных материалов для систем климатического кондиционирования
Номер лота:	№ 87967690-3ЦП1
Наименование лота:	Баллон
Описание лота:	давление 39,2 МПа
Дополнительное описание лота:	Баллон для эвакуационной станции 30 литров (ИКИ Расходники Астана)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра г.Астана, район Нұра ул.Домалак ана,11
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Двухвентильный баллон для сбора, хранения и транспортировки фреона (R22, R134a, R404a, R407, R410a), объемом 30 литров, многоразовый. Наполнение баллона осуществляется через заправочный вентиль. Рабочее давление, МПа (кгс/см²) - 3,5 (35) Пробное давление испытания, МПа (кгс/см²) 4,7 (47) Температурный диапазон эксплуатации, 0С - от - 30 до +60 Группа рабочей среды - группа 2, вместимость 30 л. Масса пустого балона 14-17 кг. Резьба штуцера горловины, 25E EN ISO 11363-1 Назначенный срок службы сосуда, 10 лет. Баллон должен имеет технический паспорт. Сертифицированный. ТР ТС 032/2013